

【职业资格考试】汽车加气站操作工模拟考试题及答案

1、(判断题)《城镇燃气管理条例》共有 8 章 55 条 70 款内容。

参考答案：正确

2、(判断题)禁止在燃气设施保护范围内从事任何施工作业。

参考答案：错误

3、(判断题)严禁充装证明资料不齐全、检验检查不合格、槽体内残留介质不详和存在其他可疑情况的槽车。

参考答案：正确

4、(判断题)项目建议书的主要作用是通过论述拟建项目的建设必要性、可行性，以及获利、获益的可能性，向国家推荐建设项目，供国家选择并确定是否进行下一步工作。

参考答案：正确

5、(判断题)企业的运行、维护和抢修人员是指负责燃气设施设备运行、维护和事故抢险抢修的操作人员，包括但不限于燃气输配场站工、液化石油气库站工、压缩天然气场站工、液化天然气储运工、汽车加气站操作工、燃气管网工、燃气用户检修工等工种。

参考答案：正确

6、(判断题)燃气经营者只需按照自身实际情况制定燃气发展规划。

参考答案：错误

7、(判断题)槽车的静电接地设施应与装卸台地线网接牢。

参考答案：正确

8、(判断题)燃气水路输送具有运量大，运输距离长，运输费用低等优点。

参考答案：正确

9、(判断题)在一定过载电流范围内，当电流恢复正常时，熔断器不会熔断，可继续使用。

参考答案：正确

10、(判断题)管道燃气经营者因施工、检修等原因需要临时调整供气量或者暂停供气的，应当将作业时间和影响区域提前 48 小时予以公告或者书面通知燃气用户。

参考答案：正确

11、(判断题)燃气管道必须考虑在工作环境温度下的极限变形，当不能满足要求时，可以采取填料式补偿器。

参考答案：错误

12、(判断题)城镇燃气技术规范（GB50494—2009）是目前我国燃气行业第一部全文强制性技术标准。

参考答案：正确

13、(判断题)充装过程实行微机管理，配置读卡器，使用国家质检总局统一的《移动式压力容器使用登记证》和《移动式压力容器 IC 卡管理系统》，对充装槽车进行读、写记录。

参考答案：正确

14、(判断题)生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员。

参考答案：错误

15、(判断题)焊接管道和设备时，必须采取防火安全措施。

参考答案：正确

16、(判断题)设备“三好四会”中的“管好”是指把设备保管好、使用好，保障设备平稳运行。

参考答案：错误

17、(判断题)国家重点建设工程不属于建设工程监理的范围。

参考答案：错误

18、(判断题)过流阀是一种防护装置，一般安装在贮罐的气、液相出口管上。

参考答案：错误

19、(判断题)压力开关压力范围最大值和最小值的差值称为死区。

参考答案：错误

20、(判断题)地下燃气管道输送湿燃气时，应埋设在土壤冰冻线以下。

参考答案：正确

21、(判断题)建设单位开工前，应当查明施工范围内地下管线的相关资料，并与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。

参考答案：正确

22、(判断题)压力容器的操作工艺控制指标,包括最高工作压力、最高或最低工作温度、压力等。

参考答案: 正确

23、(判断题)依照《安全生产法》,生产经营单位的从业人员享有工伤保险和伤亡求偿权;危险因素和应急措施的知情权;安全管理的批评检控权;拒绝违章指挥和强令冒险作业权;紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。

参考答案: 正确

24、(判断题)城镇燃气设计规范(GB50028—2006)是只能应用于燃气行业设计阶段的技术标准。

参考答案: 错误

25、(判断题)道德和法律有相互转换、相互作用的关系。

参考答案: 正确

26、(判断题)可以用多股熔丝代替一根大的熔丝使用。

参考答案: 错误

27、(判断题)在管道及设备安装过程中,必须进行系统的贯通吹扫。

参考答案: 正确

28、(判断题)对于燃气工程延期的处理可采用停止付款、误期损失赔偿、取消承包资格等手段。

参考答案: 正确

29、(判断题)置换前应完成该片区的相关阀门的维修改造工作，确保该片区控制阀门的关断性能。

参考答案：正确

30、(判断题)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程属于建设工程监理的范围。

参考答案：正确

31、(判断题)断路器的选型或合闸是电路通断的两个最主要的操作步骤。

参考答案：错误

32、(判断题)社会资金建设的燃气设施，投资方可以自行经营，也可以另行选择燃气经营者

参考答案：正确

33、(判断题)安全阀的额定排放压力不得高于罐体设计压力的1.2倍，回座压力不应低于开启压力的0.8倍。

参考答案：正确

34、(判断题)项目经理责任制是指以项目经理为代表的，由一批精通业务、善于管理的专家、工程师等组织的一个完整的工程项目管理工作组织。

参考答案：正确

35、(判断题)严禁进行槽车之间的装卸工作。

参考答案：正确

36、(判断题)劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

参考答案：正确

37、(判断题)岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。

参考答案：正确

38、(判断题)城镇燃气工程施工现场管理应根据施工组织设计所编制施工方案的各项内容去组织安排人力、物力。

参考答案：正确

39、(判断题)天然气加气机按流向不同可以分为加气机和卸气柱。

参考答案：正确

40、(判断题)生产经营单位可以短期将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

参考答案：错误

41、(单选题)《四川省燃气管理条例》第三十三条规定：推广使用符合国家标准新型燃气燃烧器具和燃气（）。

A 波纹管

B 复合管

C 连接管

D 不锈钢软管

参考答案：C

42、(单选题)弹簧管式压力表内游丝的作用是()。

A 使表针回零

B 消除传动机构间隙

C 提高线性

D 改变量程

参考答案：A

43、(单选题)燃气经营企业发现燃气用户违反安全用气规定或者存在安全隐患的，应当及时告知燃气用户并提出()。燃气用户应当根据建议及时进行整改；燃气用户拒绝整改的，燃气经营企业应当报公安机关消防机构等有关部门处理。

A 书面整改建议

B 口头告诫

C 口头建议

D 书面警告

参考答案：A

44、(单选题)新型燃料质量应当达到()和省规定的产品质量标准和安全标准。

A 县

B 市

C 国家

D 地方

参考答案：C

45、(单选题)()在喷射时要防止造成冻伤。

A 泡沫灭火器

B 干粉灭火器

C1211 灭火器

D 二氧化碳灭火器

参考答案：D

46、(单选题)关于加气站压力表内介质油的作用说法正确的是()。

A 好看

B 精确

C 防震

D 可要可不要

参考答案：C

47、(单选题)按照《燃气经营许可证管理办法》：()级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气经营许可证管理工作。

A 县

B 区

C 省

D 市

参考答案：A

48、(单选题)《四川省燃气管理条例》第四十二条规定：瓶装燃气经营企业应当建立()制度，对其供应的气瓶进行定期检验。

A 安全生产责任

B 燃气用户登记

C 气瓶配送

D 监测预警

参考答案： B

49、(单选题)建设单位在领取施工许可证或者正式开工以前，应当按照国家有关规定办理工程（）手续。

A 质量监督

B 安全生产监督

C 行政监督

D 管理监督

参考答案： A

50、(单选题)《四川省燃气管理条例》第三十二条规定：燃气计量装置设置在居民住宅内的，燃气计量装置与燃气计量装置前的燃气设施维护、更新费用，由（）承担。

A 燃气用户

B 燃气经营企业

C 计量装置供应企业

D 房屋业主

参考答案： B

51、(单选题)压力容器上一般使用的压力表为（）。

A 液压式

B 弹簧元件式

C 活塞式

D 电量式

参考答案： B

52、(单选题)通常所说的加气站加注到汽车上的压缩天然气压力是 ()

A20Mpa

B10Mpa

C15Mpa

D25Mpa

参考答案： A

53、(单选题)CNG 加气枪中两位三通阀的特点是 ()。

A 密封性能稳定、可靠

B 体积较大

C 易磨损

D 易腐蚀

参考答案： A

54、(单选题)《四川省燃气管理条例》第二十条规定，对既有管道燃气实行特许经营的，县级以上地方人民政府 () 管理部门应当会同相关部门根据国家规定组织开展辖区内既有管道燃气经营权的评估，并根据评估结果，制定既有管道燃气经营项目特许经营实施方案。

A 燃气

B 市政建设

C 城乡规划

D 安全监督

参考答案： A

55、(单选题)天然气中的纯甲烷的爆炸极限为 ()。

A 4.2%~14.2%

B 5.0%~15.0%

C 1.7%~9.7%

D 8.8%~24.4%

参考答案： B

56、(单选题)充装前应检查槽内燃气余压不低于 () Mpa。

A 0.1

B 0.5

C 0.01

D 0.05

参考答案： D

57、(单选题)当盛装燃气的容器容积一定时，其储存燃气的压力与温度 ()。

A 成反比

B 成正比

C 不成比例

D 随机变化

参考答案： B

58、(单选题)压力表可分为 ()、弹簧元件式、活塞式和电量式四大类。

A 液压式

B 液柱式

C 拉杆式

D 扇轮齿式

参考答案： B

59、(单选题)输送湿燃气的管道，无论是干管还是支管，其坡度一般不小于 ()。

A0.001

B0.1

C0.03

D0.003

参考答案： D

60、(单选题)按照《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》：从事燃气 () 的企业，应组织本企业燃气从业人员参加有关燃气知识的专业培训考核和继续教育。

A 管理

B 经营活动

C 生产

D 经营

参考答案： B

61、(单选题)根据《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》：企业主要负责人、安全生产管理人員和运行、维护和抢修人員在专业培训考核合格证书复检日期前，应参加不少于（）学时的继续教育。

A20

B30

C45

D60

参考答案： B

62、(单选题)根据中华人民共和国国务院令第（）号《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》，《石油天然气管道保护条例》自 2011 年 1 月 8 日起废止。

A514

B578

C588

D596

参考答案： C

63、(单选题)连续排放的可燃气体放空管口，对高出 20m 范围外的平台或建筑屋顶，并应高出所在地面（）m 以上。

A2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/026145200114010044>