

# 2024年消防设施操作员之消防设备初级技能高分通关题型题库附解析答案

## 单选题（共 45 题）

1、下列关于减压阀压力特性的说法正确的是（ ）。

- A. 对直接作用式减压阀不大于出口压力的10%，对先导式减压阀不大于出口压力的5%
- B. 对直接作用式减压阀不大于出口压力的20%，对先导式减压阀不大于出口压力的10%
- C. 对直接作用式减压阀不大于出口压力的10%，对先导式减压阀不大于出口压力的20%
- D. 对直接作用式减压阀不大于出口压力的5%，对先导式减压阀不大于出口压力的10%

【答案】 A

2、下列关于化学氧消防自救呼吸器描述错误的是（ ）。

- A. 采用活性炭过滤呼吸系统
- B. 使用时呼吸系统与外界空气隔绝
- C. 佩戴者呼出的气体进入生氧药罐，药罐产生氧气
- D. 佩戴者吸气时可以直接吸入气囊中的氧气

【答案】 A

3、消防控制室值班人员负责对各种消防控制设备的（ ），不得擅自离岗，做好检查、操作等工作。

- A. 监视和运用
- B. 守护和管理
- C. 维修和调试

D. 信息反馈

【答案】 A

4、手提式机械泡沫灭火器在扑救流淌液体火灾时应将泡沫（ ）喷射，使泡沫完全覆盖在燃烧液面上。

A. 由远而近

B. 由近而远

C. 对准燃烧最猛烈处

D. 先扑救小火，再扑救大火

【答案】 B

5、不属于室内外的竖向安全疏散通道的是（ ）。

A. 敞开楼梯间

B. 封闭楼梯间

C. 防烟楼梯间

D. 普通电梯

【答案】 D

6、设在疏散走道上的防火卷帘，应在卷帘的两侧设置启闭装置，并应具有（ ）、手动和机械控制的功能。

A. 自动

B. 电动

C. 遥控

D. 温控

【答案】 A

7、ABC类干粉灭火器又称为（ ）干粉灭火器。

- A. 碳酸氢钠
- B. 磷酸铵盐
- C. 钾盐
- D. 氨基

【答案】 B

8、下列关于火灾报警控制器的检查内容说法错误的是（ ）。

- A. 指示灯：自检时面板所有指示灯均能被点亮及熄灭，自检后指示灯恢复原状态
- B. 显示器：对于彩色液晶类显示器件，应能通过红、绿、蓝等颜色刷屏，保证各像素点完整
- C. 显示器：对于单色液晶类显示器件，应点亮所有码段，不能缺划
- D. 音响器：对于音响类器件，自检时扬声器应能依次发出火警、监管、故障等声音，监管和故障声音应与火警声音明显区分

【答案】 C

9、下列不属于按防火门结构形式分类的是（ ）。

- A. 隔热防火门
- B. 门扇上带防火玻璃的防火门
- C. 带玻璃带亮窗的防火门
- D. 带亮窗的防火门

【答案】 A

10、高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于（ ）。

- A. 1 个
- B. 2 个
- C. 3 个
- D. 4 个

**【答案】 B**

11、复位操作后的火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息，但火灾报警控制器的（ ）、自检状态不受复位操作的影响。

- A. 屏蔽
- B. 火警
- C. 故障
- D. 监管

**【答案】 A**

12、下列属于火灾报警系统中“大脑”的是（ ）。

- A. 火灾报警控制器
- B. 火灾探测器
- C. 声光警报器
- D. 火灾显示盘

**【答案】 A**

13、既可直立安装亦可下垂安装，在一定的保护面积内，将水呈球状分布向下喷洒并向上方喷洒的喷头是（ ）。

- A. 下垂型洒水喷头
- B. 边墙型洒水喷头
- C. 直立型洒水喷头
- D. 通用型洒水喷头

【答案】 D

14、单位的防火巡查工作一般由（ ）负责。

- A. 保安
- B. 当日消防值班员
- C. 消防安全责任人
- D. 消防安全管理人

【答案】 B

15、在室外消火栓操作过程中，下列注意事项不正确的是（ ）。

- A. 用消火栓扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油
- B. 检查栓体外表面有无锈蚀、脱落，如有应及时补漆
- C. 不需要清理消火栓周围、地下消火栓井内障碍物和积存的杂物
- D. 室外消火栓应有明显标志

【答案】 C

16、（ ）是建筑消防设施日常管理和火警应急处理的专用场所。

- A. 消防值班室

- B. 安防保安室
- C. 门卫传达室
- D. 消防控制室

【答案】 D

17、自燃物品（如黄磷、硝化纤维、赛璐珞、油脂等）着火，因其在空气中或遇潮湿空气能自行氧化燃烧。因此，只能用下列哪种简易灭火器材扑救（ ）。

- A. 湿棉被
- B. 砂土
- C. 湿麻袋
- D. 干粉灭火剂

【答案】 B

18、下列关于轻便消防水龙的型号 LQG10-30 的表示意义正确的是（ ）。

- A. 表示消防供水管用，设计工作压力为 1.0MPa，水带长度为 30m 的轻便消防水龙
- B. 表示消防供水管用，设计工作压力为 3.0MPa，水带长度为 10m 的轻便消防水龙
- C. 表示消防供水管用，设计工作压力为 0.1MPa，水带长度为 30m 的轻便消防水龙
- D. 表示消防供水管用，设计工作压力为 0.3MPa，水带长度为 10m 的轻便消防水龙

【答案】 A

19、典型的总线制火灾应急广播系统设备设在消防控制室的广播设备包括（ ）、CD 录放盘、广播分配盘等设备组成。

- A. 火灾警报器
- B. 广播扬声器
- C. 广播功率放大器
- D. 模块

【答案】 C

20、当火灾报警控制器有火警、监管、故障报警、屏蔽等信息发生时，其中（ ）具有最高显示级别，优先显示，不受其他信息显示影响。

- A. 监管报警
- B. 屏蔽
- C. 火灾报警信号
- D. 故障报警

【答案】 C

21、使用推车式灭火器时，应该在距离燃烧物（ ）m左右处进行喷射操作。

- A. 2
- B. 5
- C. 10
- D. 15

【答案】 C

22、防火门应为向疏散方向开启的（ ）。

- A. 弹簧门
- B. 平开门

C. 推拉门

D. 转门

【答案】 B

23、对火灾报警装置的外观清洁维护时，下列做法正确的是（ ）。

A. 自行拆卸加以清洗

B. 用水冲洗

C. 用湿布擦拭

D. 用吹风机吹扫或用不太湿的布擦拭火灾报警装置表面

【答案】 D

24、下列不属于火灾报警控制器报警信息的是（ ）。

A. 火灾报警信息

B. 信息类别

C. 监管报警信息

D. 故障报警信息

【答案】 B

25、在锅炉房的防火巡查中，填写巡查记录表告知危害之后，应当协助当场改正的是（ ）。

A. 灭火器没有摆放在明显位置，或被覆盖、遮挡、挪作它用

B. 可燃气体探测器没有定期保养、测试

C. 可燃气体探测器不灵敏，被杂物遮挡

D. 开关、灯具不符合安全要求



【答案】 A

26、消防控制室值班人员接到报警信号后，应迅速到达报警点确认。如未发生火情，应查明（ ），采取相应措施，并认真做好记录。

- A. 故障原因
- B. 周围情况
- C. 报警人员
- D. 报警原因

【答案】 D

27、灭火剂代号为J的灭火器，表示（ ）。

- A. 水基型灭火器
- B. 干粉灭火器
- C. 二氧化碳灭火器
- D. 洁净气体灭火器

【答案】 D

28、当发生监管报警时，下列关于监管报警的处理方法错误的是（ ）。

- A. 首先应按火灾报警控制器的“复位”键，恢复控制器监管警报
- B. 然后根据火灾报警控制器的报警信息检查发生监管报警的部位，确认是否有监管报警发生
- C. 若确认有监管报警发生，应根据监管的外部设备类型采取相应措施
- D. 若为误报警，应检查是否由于监管模块误动作，或者由于人为或其他因素造成误报警

【答案】 A

29、消防控制室内，在值班人员经常工作的一面，控制盘至墙的距离不应小于（ ）m。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 5

【答案】 C

30、火灾自动报警设备的“自检键”的功能（ ）。

- A. 检查建筑物内的各种探头是否处于正常工作状态
- B. 检查建筑物内的各种消防设备是否处于正常工作状态
- C. 检查建筑物内的消防管线是否处于正常工作状态
- D. 检查火灾报警控制器本身性能是否处于正常工作状态

【答案】 D

31、以下预防光线照射与聚焦成为火源的安全对策错误的是（ ）。

- A. 易燃易爆物品应严禁露天堆放，避免日光暴晒
- B. 对某些易燃易爆容器采取洒水降温 and 加设防晒棚措施，以防容器受热膨胀破裂，导致火灾爆炸
- C. 对可燃物品仓库和堆场，应注意日光聚焦点火现象，采取遮挡通风和冷却降温等方法实施保护
- D. 储存易燃易爆化学危险物品仓库的玻璃应采用透明玻璃

【答案】 D

32、下列关于消防闸阀的基本性能说法正确的是（ ）。

- A. 对刚性非金属零件分别进行热空气老化、温水老化试验，试验后刚性非金属零件不应产生妨碍装置正常动作的扭曲、蠕变、裂纹或其他变形损坏
- B. 闸阀阀板处于关闭状态位置时，进水口应能承受 4 倍于额定工作压力的静水压，保持 5min，阀门各密封处应无渗漏
- C. 闸阀应能承受 2 倍于额定工作压力的静水压，保持 5min，试验时闸板应全开，试验后阀体应无渗漏、变形和损坏
- D. 手轮应采用锁紧螺母固定在阀杆上，其外缘直径不大于规定值

【答案】 A

33、单层、多层民用建筑的消防车道为尽头式消防车道时应设回车道或回车场，供大型消防车使用时，回车场面积不应小于（ ）。

- A. 12m×12m
- B. 15m×15m
- C. 18m×18m
- D. 21m×21m

【答案】 C

34、防火卷帘按照（ ）材质分类可分为钢质防火卷帘与无机纤维复合防火卷帘。

- A. 箱体
- B. 座板
- C. 帘板
- D. 导轨

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/035320124143011342>