

中级消防设施操作员练习题库及答案

一、单选题（共 70 题，每题 1 分，共 70 分）

1、执行“粘贴”命令，快捷键方法：选中文件，按下（）键。

- A、Ctrl+V
- B、Ctrl+C
- C、Shift+C
- D、Shift+V

正确答案：A

2、儿童活动场所宜设置在独立的建筑内，且不应设置在地下或半地下。

（）

A、X

B、√

正确答案：B

3、劳动者不能胜任工作，用人单位可以与劳动者协商变更劳动合同，调整劳动者的工作岗位。（）

A、X

B、√

正确答案：B

4、文本文件扩展名为（）。

A、docx

 dwg

C、Pdf

D、txt

正确答案：D

5、下列建筑构件中，属于难燃性构件的是（）。

A、砖墙

B、混凝土楼梯

C、水泥刨花复合板隔墙

D、混凝土柱

正确答案：C

6、热对流不需要通过任何介质将热传播，不受气流、速、向的影响。（）

A、X

B、√

正确答案：A

7、燃烧是指可燃物与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有（）的现象。A、火焰

B、发光

C、发烟

D、火焰、发光和（或）烟气

正确答案：D

8、聚氯乙烯是一种含有氯的高聚物，燃烧过程中会产生下列哪种有毒气体（）。

A、NO 气体

B、CO 气体

C、SO₂ 气体

D、HCl 气体

正确答案：D

9、生命至上是指人的生命高于一切。（）

A、√

B、X

正确答案：A

10、楼梯扶手、挂镜线、踢脚板、窗帘盒、暖气罩按其使用部位和功能,可划分为（）

A、固定家具

B、其他装修装饰材料

C、隔断装修材料

D、装饰织物

正确答案：B

11、如果火灾发生在交通道路上，在农村可实行全部封锁或部分封锁，重要的进出口处布置路障并派专人看守；在城市由于行人、车辆流量大,封锁范围应尽量缩小，并由（）负责治安警戒，疏导行人和车辆。

A、志愿人员

B、公安人员

C、公安专人员

D、治安人员

正确答案：C

12、（）应及时报火警及为报警提供便利的义务，单位组织扑救火灾的职责、火灾发生后的参与义务。

A、成年人

公民

C、任何人

D、消防员

正确答案：B

13、一些化合物在空气中燃烧除生成完全燃烧产物外，还会生成不完全燃烧产物。（

A、X

B、√

正确答案：B

14、消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通和空调等设备机房在建筑中起到主控正常及安全的作用，其内部装修应全部采用（）级装修材料。

A、B2

B、A

C、B3

D、B1

正确答案：B

15、纸张的燃点是（）℃。

A、210-255

B、250~300

C、130-230

D、310~355

正确答案：C

16、电路中每一条分支称为（）。

A、支路

B、节点

C、回路

D、网孔

正确答案：A

17、供消防向消防给水管网输送消防用水的预留接口指的是（ ）。

- A、消防水鹤
- B、消防水泵接合器
- C、室内消火栓
- D、室外消火栓

正确答案：B

18、下列关于火灾现场保护的注意事项，说法不正确的是（ ）。

- A、危险物品发生火灾时，无关人员不要靠近，危险区域实行隔离，禁止进入，人要站在下处，离开低洼处
- B、被烧坏的建筑物有倒塌危险并危及他人安全时，应采取措施使其固定
- C、扑灭后的火场“死灰”复燃，甚至二次成灾时，要迅速有效地实施扑救，酌情及时报警
- D、遇有人命危急的情况，应立即设法施行急救；遇有趁火打劫或者二次放火的，思维要敏捷，处置要果断；对打听消息、反复探视、询问火场情况以及行为可疑的人要多加小心，纳入视线，必要情况下移交公安机关

正确答案：A

19、下列气体中，爆炸下限大于10%的是（ ）。

- A、氢气
- B、乙炔
- C、一氧化碳
- D、甲烷

正确答案：C

20、当采用一路消防供水或只有一条引入管，且室外消火栓设计流量大于（ ）或建筑高度大于（ ）时；应设置消防水池。

- A、20L/s；50m
- B、10L/s；60m
- C、20L/s；60m
- D、10L/s；50m

正确答案：A

21、水汽化后在燃烧区产生大量水蒸气占据燃烧区，降低燃烧区氧的浓度，使可燃物得不到氧的补充，导致燃烧强度减弱直至中止，而具有的灭火原理是（ ）。

- A、窒息
- B、冷却
- C、稀释
- D、乳化

正确答案：A

22、消防员在进行火情侦察时，应注意发现和保护起火部位和起火点。在起火部位的灭火行动中，特别是在扫残火时，尽量不实施消防破拆或变动物品的位置，以保持燃烧后的自然状态。（）

A、√

B、X

正确答案：A

23、下列关于职业类型划分,说法错误的是（）

A、第二大类,包含专业技术人员

B、第一大类,包含党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人

C、第三大类,包含办事人员和有关人员

D、第四大类,包含农、林、牧、渔业生产及辅助人员

正确答案：D

24、内储压式气体灭火系统是指灭火剂在瓶组内用驱动气体进行加压储存，系统动作时灭火剂靠瓶组内的充压气体进行输送的灭火系统。（）

A、√

B、X

正确答案：A

25、燃烧过程中，燃烧区的温度较高，使白炽的固体粒子和某些不稳定或受激发的中间物质分子内的电子发生能级跃迁，从而发出各种波的光，发光的气相燃烧区域称为（），它是燃烧过程中最明显的标志。

A、发烟

B、水蒸气

C、发光

D、火焰

正确答案：D

26、聚乙烯是一种只含碳和氢的高聚物，燃烧过程中会产生下列哪种有毒气体（）。

A、CO 气体

B、SO₂ 气体

C、HCl 气体

D、NO 气体

正确答案：A

27、目前，《中华人民共和国职业分类大典（2015年版）》将我国职业划分为以下八大类，下列关于职业类型划分，说法不正确的是（）。

- A、第四大类,包含专业技术人员
- B、第五大类,包含农、林、牧、渔业生产及辅助人员
- C、第六大类,包含生产制造及有关人员
- D、第七大类,包含军人

正确答案：A

28、二类高层建筑的耐火等级不低于一级。（

- A、√
- B、X

正确答案：B

29、2015年8月31日23时18分，山东省某化学有限公司新建年产20000t改性型胶黏新材料联产项目二胺间混二硝基苯装置在投料试过程中发生重大爆炸事故，导致硝化装置殉爆，框架厂房彻底损毁，爆炸中心形成南北14.5m、东西18m、深3.2m的椭圆状锥形大坑。爆炸造成北侧苯二胺加氢装置倒塌，南侧甲类罐区带料苯储罐爆炸破裂，苯、混二硝基苯空罐倾倒变形。爆炸后产生的冲击波，造成周边建（构）筑物的玻璃受到不同程度损坏，并造成13人死亡、25人受伤，直接经济损失达4326万元。据事故调查组认定，该间负责人违章指挥，安排操作人员违规向地面排放化再分离器内含有混二硝基苯的物料，混二硝基苯在硫酸、硝酸以及硝酸分解出的二氧化氮等强氧化剂存在的条件下，自高处排向一楼水泥地面，在冲击力的作用下起火燃烧，火焰炙烤附近的硝化机、预洗机等设备，使其中含有二硝基苯的物料温度升高，引起爆炸事故。此案例属于（）。

A、物理爆炸 B、化学爆炸 C、气体爆炸 D、爆裂 **正确答案：B**

30、在建筑内部采用挡烟设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余部分蔓延的局部空间称为（）。

- A、挡烟隔墙 B、防烟分区 C、排烟出口
- D、防火分区

正确答案：B

31、三级耐火等级的戊类厂房建筑最多允许层数为（）层。

- A、1
- B、3
- C、2
- D、6

正确答案：B

32、“防消结合”，要求把同火灾作斗争的两个基本手段——防火和灭火有机地结合起来，做到相辅相成、互相促进。（）

A、X

B、√

正确答案：B

33、在选择灭火器时，当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器；在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器。（）

A、X

B、√

正确答案：B

34、（）灭火剂具有灭火能力强、全球温室效应潜能值小、臭氧层损耗能力为零、不会破坏大气环境、灭火后无残留物等特点。

A、IG541

B、七氟丙烷

C、IG100

D、二氧化碳

正确答案：B

35、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251）于2017年11月20日颁布，自2018年（）月（）日起实施。

A、10月1日

B、9月1日

C、8月6日

D、8月1日

正确答案：D

36、公安派出所应当对机关、团体、企业、事业等单位遵守消防法律法规的情况依法进行监督检查。消防救援机构负责日常消防监督检查。（）

A、√

B、X

正确答案：B

37、可燃性气体或蒸气与气体氧化剂互相扩散，边混合边燃烧的现象，称为（）。

- A、预混燃烧
- B、扩散燃烧
- C、喷溅燃烧
- D、沸溢燃烧

正确答案：B

38、利用破坏助燃条件的原理，密闭有可燃介质的容器、设备等，这样的防火方法称之为（）。

- A、控制可燃物
- B、避免相互作用
- C、隔绝助燃物
- D、控制和清除引火源

正确答案：C

39、属于 A 级材料的是（）。

- A、硬 PV 塑料地板
- B、人造革
- C、铝塑板
- D、天然木材

正确答案：C

40、严重危险级单具灭火器最小配置灭火级别在 BC 类火灾场所灭火器的最低配置基准（）。

- A、21B
- B、95B
- C、55
- D、89B

正确答案：D

41、从烟囱冒出来的炭火星，温度约有（），已超过一般可燃物的燃点，如果这些火星落在柴草、纸张和刨花等可燃物上，就能引起着火，说明这些火星所具有的温度和热量能引燃该类物质；如果这些火星落在大块木材上，虽有较高的温度，但缺乏足够的热量，不但不能引起大块木材着火，而且还会很快熄灭。

- A、700℃
- B、500℃
- C、600℃
- D、400℃

正确答案：C

42、“防”和“消”是不可分割的整体，“消”是“防”的先决条件，“消”必须与“防”紧密结合，“防”与“消”是实现消防安全的两种必要手段，两者互相联系，互相渗透，相辅相成，缺一不可。（）

A、X

B、√

正确答案：A

43、火灾时烟气卷吸周围空气所形成的混合烟气流，称为（）。

A、烟羽流

B、烟气层沉降

C、顶棚射流

D、火压

正确答案：A

44、热辐射不需要通过任何介质将热传播，不受气流、速、向的影响。（）

A、J

B、X

正确答案：A

45、使用干粉灭火器扑救火灾时，应由远及近喷射灭火剂，直至灭火。

（）

A、X

B、√

正确答案：A

46、建筑构件的燃烧性能取决于（）。

A、组成建筑构件材料的燃烧性能

B、材料的化学成分

C、材料的形状

D、重量

正确答案：A

47、厨房内明火较多，故建筑厨房内顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料。

A、√

B、X

正确答案：A

48、（）准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体，火灾发生时喷头受热开放，配水管道排气充水后喷水灭火，系统响应速度比湿式系统慢。

A、预作用系统

- B、湿式系统
- C、干式系统
- D、雨淋系统

正确答案：C

49、《消防法》规定，任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。（）

A、X

B、√

正确答案：A

50、（）是指在一定条件下，每一种爆炸性混合物的起爆最小点火能量。

- A、最大点火能量
- B、爆炸点火源
- C、爆炸极限
- D、最低引爆能量

正确答案：D

51、火压的影响主要在建筑外墙。（）

A、√

B、X

正确答案：B

52、非水溶性液体储罐采用固定式、半固定式液上喷射系统时，依据液体闪点所划分的丙类液体中的氟蛋白、水成膜、成膜氟蛋白沫混合液供给强度为（） $l / (min \cdot m)$ ，其连续供给时间为（）min。

- A、5.0；30
- B、6.0；30
- C、5.0；45
- D、6.0；40

正确答案：A

53、下列关于儿童活动场所的平面布置要求，说法不正确的是（），

- A、当采用一、二级耐火等级的建筑时，不应超过5层
- B、采用三级耐火等级的建筑时，不应超过2层
- C、宜设置在独立的建筑内，且不应设置在地下或半地下
- D、采用四级耐火等级的建筑时，应为单层

正确答案：A

54、选择文字，将光标放到某行最左侧，当光标变为箭头时，双击鼠标左键，

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/047034025166006036>