

# 南通消防监控实操题库

## 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于（ ）。

- A. 4Ω
- B. 10Ω
- C. 30Ω
- D. 100Ω

【标准答案】

C

【正确解析】

加油站、加气站采用共用接地装置时接地电阻不应大于4Ω，单独设置接地装置时，油罐、液化石油气罐和压缩天然气储气罐组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω；保护接地电阻不应大于4Ω；地上油品、液化石油气和天然气管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。

2、卤代烷灭火系统模拟喷气试验时，宜采用（ ）进行。

- A. 卤代烷
- B. 氮气
- C. 空气
- D. 二氧化碳

【标准答案】

B

【正确解析】

模拟喷气试验的条件包括：卤代烷灭火系统模拟喷气试验不宜采用卤代烷灭火剂，宜采用氮气或压缩空气进行。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格都应相同，连接与控制方式要一致，氮气或压缩空气的充装压力应按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的20%，且不少于1个。

3、灭火器再充装后，逐具进行（ ）试验。

- A. 气密性
- B. 气压
- C. 水压
- D. 渗透性

【标准答案】

A

【正确解析】

根据灭火器产品生产技术和铭牌信息，按照生产企业规定的操作要求，实施灭火剂、驱动气体再充装。再充装后，逐具进行气密性试验；灭火器再充装时，不得改变原灭火剂种类和灭火器类型，送修灭火器中剩余的灭火剂不得回收再次使用。

4、不能进行行政许可撤销的是（ ）。

- A. 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的
- B. 行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守，违法作出行政许可决定的
- C. 行政相对人违法从事行政许可，涂改、转让、倒卖、出租和出借行政许可证件的
- D. 可能对公共利益造成重大损害的

【标准答案】

D

【正确解析】

《行政许可法》在行政许可的撤销中规定：①被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当予以撤销；②行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守，违法作出行政许可决定的，有关行政机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可；③但可能对公共利益造成重大损害的，不予撤销。

5、对于住宅单元的疏散楼梯，当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时，可采用（ ）。

- A. 剪刀楼梯间
- B. 封闭楼梯间
- C. 防烟楼梯间
- D. 敞开楼梯间

【标准答案】

A

【正确解析】

建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间；建筑高度大于21m、小于等于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间，上述住宅建筑当户门采用乙级防火门时，楼梯间可不封闭；建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。对于住宅单元的疏散楼梯，当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时，可采用剪刀楼梯间。

6、某面粉加工车间建筑面积600m<sup>2</sup>，楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处设置有门斗。根据爆炸危险区域门斗设置要求，门斗的隔墙采用耐火极限不低于（ ）h的防火隔墙，门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。

- A. 1.50
- B. 2.00
- C. 2.50
- D. 3.00

【标准答案】

B

【正确解析】

在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。

7、（ ）是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。

- A. 特别重大火灾
- B. 重大火灾
- C. 较大火灾
- D. 一般火灾

【标准答案】

B

【正确解析】

火灾风险分级包括极高风险/特别重大火灾、重大火灾、高风险/较大火灾和中风险/一般火灾。其中，重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾。

8、电影院、KTV、溜冰场均设置在多层商店建筑内，则该疏散楼梯间按（ ）的要求进行设置。

- A. 电影院
- B. KTV
- C. 溜冰场
- D. 多层商店建筑

【标准答案】

D

【正确解析】

剧场、电影院、礼堂、体育馆的室内疏散楼梯必须采用封闭楼梯间。但是，当这些场所与其他功能空间组合在同一座建筑内时，则对其疏散楼梯的设置形式进行检查时，应按其中要求最高者确定，或按该建筑的主要功能确定。

9、对某信息计算机房的气体灭火系统进行日常巡查，根据相关规范，预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前（ ）m内不得有阻碍气体释放的障碍物。

- A. 1
- B. 2
- C. 3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/075213122142011034>