

2023 年消防设施操作员之消防设备基础知识基础试题库和答案要点

单选题（共 40 题）

1、对于惰性气体和高压二氧化碳灭火系统，灭火剂瓶组上的容器阀公称直径一般为（ ）mm、15 mm、20mm。

- A. 5
- B. 8
- C. 10
- D. 12

【答案】 D

2、煤粉厂房发生火灾属于（ ）火灾。

- A. A 类
- B. B 类
- C. C 类
- D. D 类

【答案】 A

3、可燃性液体挥发蒸气与空气混合达到一定浓度后，遇明火发生一闪即灭燃烧现象，称为（ ）。

- A. 闪燃
- B. 阴燃
- C. 轰然
- D. 闪点

【答案】 A

4、（ ）是消防给水系统心脏。

A. 消防水池

B. 消防水箱

C. 消防水泵

D. 消防水管

【答案】 C

5、下列各项中，不属于民用建筑是（ ）。

A. 居民住宅

B. 办公楼

C. 教学楼

D. 化工仓库

【答案】 D

6、剧院的安全出口疏散门的数量应计算确定，且不少于（ ）。

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

【答案】 B

7、计算机主板最重要的组件是（ ），是主板连接访问内存、显示卡、声卡等设备的桥梁。

- A. 芯片组
- B. 扩展插槽
- C. 显示卡
- D. 内存

【答案】 A

8、储罐中含有水垫层重质油品在燃烧过程中，当热波达到水垫层时，水垫层水变成水蒸气，蒸汽冲破油层将燃烧着油滴和包油油气抛向上空，向四周喷溅燃烧，这种现象称为（ ）。

- A. 沸溢
- B. 沸腾
- C. 喷溅
- D. 升华

【答案】 C

9、七氟丙烷灭火器系统适用于扑救（ ）火灾。

- A. 钾
- B. 氢化钠
- C. 硝酸钠
- D. 沥青

【答案】 D

10、室外消火栓系统按供水压力分类,不包括（ ）

- A. 高压消火栓系统
- B. 临时高压消火栓系统
- C. 低压消火栓系统
- D. 临时低压消火栓系统

【答案】 D

11、根据《消防法》规定，自动消防系统的操作人员必须（ ）。

- A. 上岗
- B. 持证上岗
- C. 培训上岗
- D. 定期上岗

【答案】 B

12、某 KTV 建筑地上 5 层，建筑内全部设有火灾自动报警装置和自动喷水灭火系统，其 KTV 包间顶棚装修材料燃烧性能分别不应低于（ ）级。

- A. AAB1
- B. A. A. A
- C. B1、B1、B1
- D. B1、A. A

【答案】 B

13、下列场所不是二级负荷是（ ）

- A. 粮食筒仓
- B. 乙类液体储罐区

C. 2000 个座位体育馆

D. 8000 m² 二层商场

【答案】 C

14、有机物性质的固体，燃烧时能产生灼热的余烬。这种火灾属于（）火灾。

A. A 类

B. B 类

C. C 类

D. D 类

【答案】 A

15、打开消防应急广播机箱背面的“电源”开关，如无故障等信号，则处于（）。

A. 正常监视状态

B. 自检状态

C. 屏蔽状态

D. 故障报警状态

【答案】 A

16、关于建筑消防设施运行状态的表述，不正确的是（）。

A. 建筑消防设施电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标识开、关的状态

B. 对需要保持常开状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施

C. 对有信号反馈功能的门，其状态信号应反馈到消防控制室

D. 因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，须报请单位消防安全主管批准

【答案】 D

17、某幼儿园耐火等级为三级，该幼儿园位于袋行走道两侧房间疏散门至最近安全出口最大距离应为（ ）m。

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

【答案】 B

18、120m 的高层建筑，其高位水箱最低有效水位应能保证系统最不利点处消火栓栓口静压不小于（ ）Mpa。

A. 0.15

B. 0.13

C. 0.1

D. 0.07

【答案】 A

19、PS 系列固定式消防水炮俯仰角是（ ）。

A. 士 60°

B. 士 70°

C. 士 80°

D. +90°

【答案】 B

20、除水基型外的具有扑灭 A 类火能力的推车式灭火器的有效喷射时间不应小于（ ）。

- A. 20s
- B. 30s
- C. 40s
- D. 60s

【答案】 B

21、列电缆敷设不符合要求是（ ）。

- A. 不同用途电缆要集中成束敷设
- B. 电缆线路路径要短，且尽量避免与其他管线交叉
- C. 电缆在电缆沟内、隧道内及明敷时，应将麻包外层剥去，并刷防腐漆
- D. 交流回路中单芯电缆应采用无钢铠或非磁性材料护套电缆

【答案】 A

22、（ ）主要有火灾探测器和手动火灾报警按钮，其作用是自动或手动产生火灾报警信号。

- A. 触发器件
- B. 火灾报警控制器
- C. 手动报警按钮
- D. 火灾声光警报器

【答案】 A

23、在火灾自动报警系统中用于为疏散人员和救援人员在现场提供火灾报警信息的是（ ）。

- A. 火灾探测器
- B. 手动报警按钮
- C. 声光警报器
- D. 火灾显示盘

【答案】 D

24、根据《消防法》规定，消防组织的形式包括国家综合性消防救援队伍、（ ）和志愿消防队。

- A. 专职消防队
- B. 少年消防队
- C. 集体消防队
- D. 个体消防队

【答案】 A

25、公共建筑内疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于（ ）m。

- A. 0.9
- B. 1
- C. 1.1
- D. 1.2

【答案】 C

26、爆炸性粉尘环境危险区域，在正常运行时，不可能出现爆炸性粉尘混合物的环境，即使出现也仅是短时间存在的爆炸性粉尘混合物的环境属于：（ ）。

- A. 20 区
- B. 21 区

C. 22 区

D. 2 区

【答案】 C

27、（ ）火灾探测器可分为：紫外型和红外型。

A. 感烟

B. 感温

C. 感光

D. 复合

【答案】 C

28、逃生缓降器最高可配置在不高于（ ）m 的楼层内

A. 60

B. 30

C. 15

D. 7

【答案】 B

29、燃烧是指（ ）与氧化剂作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）烟气的现象。

A. 可燃物

B. 易燃物

C. 助燃物

D. 爆炸品

【答案】 A

30、PSKD、PLKD 系列移动式消防炮水平转角是（ ）。

A. 120°

B. 180°

C. 270°

D. 360°

【答案】 C

31、文件名或文件夹名中不能出现哪个字符（ ）。

A. #

B. ,

C. 。

D. （）

【答案】 A

32、保护对象为 1000V 及以下的配电线路中，测温式电气火灾监控探测器应采用_____。

A. 光栅光纤测温式电气火灾监控探测器

B. 红外测温式电气火灾监控探测器

C. 接触式布置

D. 压力测温式电气火灾监控探测器

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/086050135013010105>