

# 2023年-2024年一级建造师之一建机电工程实务高分通关题型题库附解析答案

## 单选题（共45题）

1、

设备及管道表面金属热喷涂工艺流程正确的顺序是（ ）。

- A. 表面预处理→热喷涂→精加工→后处理
- B. 表面预处理→热喷涂→后处理→精加工
- C. 表面预处理→精加工→热喷涂→后处理
- D. 表面预处理→精加工→后处理→热喷涂

**【答案】 B**

2、电梯安装工程中，不属于自动扶梯分项工程的是（ ）。

- A. 设备进场验收
- B. 土建交接检验
- C. 质量监督检验
- D. 整机安装验收

**【答案】 C**

3、焊接工艺的评定中，钢结构的评定依据是（ ）。

- A. 《钢结构设计规范》G
- B. 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002
- C. 《钢结构焊接规范》GB. 50661-2011
- D. 《钢结构制作与安装施工规程》YB. 9254-1995

**【答案】 C**

4、

关于保修期说法正确的是（ ）。

- A. 保修期从竣工合格之日起
- B. 管线的保修期为 3 年
- C. 供热保修期为 1 年
- D. 设备安装的保修期为 5 年

**【答案】 A**

5、

计量标准器具使用时,除应具备称职的保存、使用人员外,还应具备称职的（ ）人员。

- A. 检定
- B. 维护
- C. 档案管理
- D. 质量监督

**【答案】 B**

6、通风与空调系统联合试运转及测试调整由（ ）单位负责组织实施。

- A. 建设
- B. 施工
- C. 设计
- D. 监理

**【答案】 B**

7、

《石油化工大型设备吊装工程规范》对钢丝绳的使用安全系数错误的是（ ）。

- A. 作拖拉绳时，应大于或等于 3.5
- B. 作卷扬机走绳时，应大于或等于 5
- C. 作捆绑绳扣使用时，应大于或等于 6
- D. 作系挂绳扣时，应大于或等于 4

【答案】 D

8、关于大型金属储罐内挂脚手架正装法施工的要求，正确的是（ ）。

- A. 一台储罐施工宜用 2 至 3 层脚手架
- B. 在储罐壁板内侧挂设移动脚手架
- C. 脚手架随储罐壁板升高逐层搭设
- D. 储罐的脚手架从上到下交替使用

【答案】 A

9、在雷电特别强烈地区采用双避雷线，少雷地区不设避雷线的防雷方式适合于（ ）的高压输电线路。

- A. 500KV 及以上
- B. 220~330KV
- C. 110KV
- D. 35KV 及以下

【答案】 C

10、浮法玻璃生产线的关键设备是（ ）。

- A. 熔窑
- B. 锡槽
- C. 退火窑
- D. 切装系统

【答案】 B

11、按照设备在生产工艺过程中的作用原理分类，搅拌罐属于静置设备中的（ ）。

- A. 容器
- B. 反应器
- C. 换热设备
- D. 分离设备

【答案】 A

12、

高层建筑的垂直输配电应采用（ ）。

- A. 耐火型母线槽
- B. 紧密型母线槽
- C. 高强度母线槽
- D. 空气型母线槽

【答案】 B

13、建筑智能化安全技术防范系统不包括（ ）。

- A. 入侵报警系统
- B. 视频监控系统
- C. 出入口控制系统
- D. 火灾自动报警系统

【答案】 D

14、

解体大型减速机安装时，一次灌浆应在（ ）进行。

- A. 底座就位后
- B. 底座粗找正后
- C. 整体精找正后
- D. 底座精找正后

【答案】 B

15、结构简单、坚固耐用、运行可靠、维护方便、启动容易、成本低，但调速困难、功率因数偏低的电动机应是（ ）电动机。

- A. 同步
- B. 直流
- C. 单相
- D. 异步

【答案】 D

16、

变压器是输送交流电时所使用的变换电压和（ ）的设备。

- A. 变换功率
- B. 变换频率
- C. 变换初相
- D. 变换电流

【答案】 D

17、

可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于 100mm 的镀锌钢管的建筑管道连接方法是（ ）。

- A. 沟槽连接
- B. 卡套式连接
- C. 螺纹连接
- D. 卡压连接

【答案】 A

18、分两段到货塔器采用在基础上逐段组对安装方式，下列工序顺序正确的是（ ）。

- A. 基础验收、设置垫铁→塔器现场检查验收→运放至吊装要求位置→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固
- B. 塔器现场检查验收→运放至吊装要求位置→基础验收、设置垫铁→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固
- C. 塔器现场检查验收→基础验收、设置垫铁→运放至吊装要求位置→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固
- D. 运放至吊装要求位置→基础验收、设置垫铁→塔器现场检查验收→整体吊装、找正、紧固地脚螺栓、垫铁点固

【答案】 B

19、

钢丝绳做捆绑吊索时，其安全系数正确的取值是（ ）。

- A. 大于或等于 3.5
- B. 大于或等于 5
- C. 大于或等于 6
- D. 大于或等于 12

【答案】 C

20、

下列中关于工程测量的程序，说法正确的是（ ）

- A. 设置基础纵横中心线→设置基础标高基准点→确认永久基准点、线→安装过程测量控制
- B. 确认永久基准点、线→设置基础纵横中心线→设置基础标高基准点→设置沉降观测点
- C. 设置基础纵横中心线→设置沉降观测点→设置基础标高基准点→安装过程测量控制
- D. 确认永久基准点、线→安装过程测量控制→设置基础纵横中心线→设置基础标高基准点

【答案】 B

21、按结构划分的绝热材料是（ ）。

- A. 有机材料
- B. 纤维材料
- C. 管壳材料

D. 轻质材料

【答案】 B

22、下列的设备及管线，安装工程中可以划分为一个检验批的是（）。

A. 设备台套

B. 线路种类

C. 管路直径

D. 设备组别

【答案】 D

23、

用电安全规定未经供电企业许可，施工单位不得擅自（）电源。

A. 迁移

B. 使用

C. 引入

D. 关停

【答案】 C

24、

（2016年真题）采用电化学保护方法进行防腐施工时，不属于阳极保护系统的是（）。

A. 参比电极

B. 牺牲阳极

C. 点状阴极



D. 电线电缆

【答案】 B

25、

不属于泄漏试验检查重点的选项是（ ）。

A. 阀门填料函

B. 施焊焊缝处

C. 法兰连接处

D. 螺纹连接处

【答案】 B

26、基础混凝土不得使用胀锚地脚螺栓的部位是（ ）。

A. 承载力的部位

B. 突出部位

C. 凹陷部位

D. 有裂缝的部位

【答案】 D

27、机电工程项目货物采购不包括（ ）。

A. 招标文件编制

B. 机电设备调试

C. 机电设备运输

D. 机电工程初期维修

【答案】 A

28、下列不属于机电工程建造师执业工程的行业范围的是（ ）。

- A. 冶金行业
- B. 化工行业
- C. 电力行业
- D. 农业

**【答案】 D**

29、生产线安装测量控制网的测设中，标高基准点应设置于（ ）

- A. 钢包回转台上
- B. 结晶器传动下
- C. 拉矫机边侧
- D. 坯辊道基础边上

**【答案】 D**

30、

导线连接应紧密、不伤线芯、不断股，垫圈下螺丝两侧压的导线截面应相同，同一电器器件端子上的导线连接不应多于（ ）根，防松垫圈等零件应齐全

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

**【答案】 A**

31、关于自动化仪表取源部件的安装要求，正确的是（ ）。

- A. 合金钢管道上的开孔采用气割加工
- B. 取源部件安装后与管道同时进行压力试验
- C. 绝热管道上安装的取源部件不应露出绝热层
- D. 取源阀门与管道的连接应采用卡套式接头

【答案】 B

32、（2013年真题）具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的高层建筑给水管道的连接件是（ ）。

- A. 钢塑复合管件
- B. 镀锌螺纹管件
- C. 铸铁卡箍式管件
- D. 不锈卡压式管件

【答案】 D

33、观感质量验收时评价为差的检查点，应通过（ ）等补救。

- A. 返修处理
- B. 让步处理
- C. 拆除返工
- D. 协商谅解

【答案】 A

34、

防潮层采用聚氯乙烯卷材施工时，粘贴的方法除螺旋形缠绕法外，还有（ ）。

- A. 涂抹法
- B. 捆扎法
- C. 平铺法
- D. 填充法

【答案】 C

35、

关于电涌保护器 SPD 安装要求，正确的是（）。

- A. 安装布置符合使用要求
- B. 接地导线靠近出线位置
- C. SPD 连接导线横平竖直
- D. 连接导线且长度为 0.5m

【答案】 D

36、

特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测中发现特种设备存在严重事故隐患时，在及时告知相关单位的同时，应当并立即向（）报告。

- A. 负责特种设备安全监督管理的部门
- B. 特种设备使用单位
- C. 负责安装的施工监理单位
- D. 特种设备制造厂

【答案】 A

37、机电工程项目成本控制中，在竣工交付使用时的项目成本控制要点是（）。

- A. 计算实际成本
- B. 控制返工返修
- C. 控制保修费用
- D. 注意工程变更

【答案】 C

38、吊装方法的基本选择步骤是对吊装方法进行多方面的论证和分析，但一般可不进行（ ）。

- A. 技术可行性论证
- B. 进度分析
- C. 质量分析
- D. 成本分析

【答案】 C

39、

下列措施中，属于机电工程施工进度控制技术措施的是（ ）。

- A. 建立控制目标体系
- B. 施工方案优化
- C. 拖工激励措施
- D. 进度统计与比较

【答案】 B

40、

已获得锅炉制造许可的锅炉制造企业可以安装（ ）的整装或组装出厂的锅炉，无需另取许可证。

- A. 制造许可范围内
- B. 本企业制造
- C. 本企业所在地
- D. 锅炉安装地的省级特种设备安全监督管理部门同意

【答案】 B

41、

施工企业使用实行强制检定的计量器具，应向指定的计量检定单位申请（ ）。

- A. 仲裁检定
- B. 周期检定
- C. 后续检定
- D. 使用检定

【答案】 B

42、

现场组装大型设备各运动部件之间的相对运动精度一般不包括（ ）。

- A. 直线运动精度
- B. 圆周运动精度
- C. 平面度
- D. 传动精度

【答案】 C

43、

在锅炉受热面的施工程序中，正确的是（ ）。

- A. 联箱找正划线--管子就位对口焊接--通球试验与清理
- B. 通球试验与清理--联箱找正划线--管子就位对口焊接
- C. 联箱找正划线--通球试验与清理--管子就位对口焊接
- D. 通球试验与清理--管子就位对口焊接--联箱找正划线

【答案】 B

44、

( ) 可以在不切断电源的条件下扑救电气火灾，尤其用于那些含油的电气设备火灾，如室内外变压器、油浸开关等火灾。

- A. 自动喷水灭火系统
- B. 气体灭火系统
- C. 干粉灭火系统
- D. 泡沫灭火系统

【答案】 C

45、电缆线路在进行直流耐压试验的同时，用接在高压侧的微安表测量三相（ ）。

- A. 短路电流
- B. 过载电流
- C. 试验电流
- D. 泄漏电流

【答案】 D

多选题（共 20 题）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/097031053135010005>