

初级消防设施操作员试题考试题库【3套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 根据《建筑设计防火规范》(GB50016) 的规定, 建筑的下列场所或部位应设置防烟设施: () 及其前室、消防电梯前室或合用前室、避难走道的前室、避难层(间)。

- A. 楼梯间
- B. 敞开楼梯间
- C. 封闭楼梯间
- D. 防烟楼梯间

2. 泡沫灭火剂的灭火原理不包括 ()。

- A. 冷却
- B. 窒息
- C. 化学抑制
- D. 淹没

3. () 是指以高度负责的职业道德精神，在本岗位上尽职尽责，时刻做好为消防事业献出生命的准备。

- A. 生命至上
- B. 以人为本
- C. 安全第一
- D. 忠于职守

4. () 是指其给水管网内始终保持灭火设施所需工作压力和流量，确保发生火灾时无须经过消防车或消防水泵加压的供水系统。

- A. 室外低压消火栓给水系统
- B. 室外临时低压消火栓给水系统
- C. 室外高压消火栓给水系统
- D. 室外临时高压消火栓给水系统

5. 不燃性构件是指用不燃材料做成的构件，以下构件中 () 不属于不燃性构件。

- A. 混凝土楼板
- B. 木龙骨两面钉石膏板隔墙
- C. 砖墙
- D. 混凝土柱

6. () 是用图形和 (或) 文字表示疏散导引指示信息的消防应急灯具。

- A. 消防应急灯具
- B. 消防应急照明灯具
- C. 消防应急疏散标志灯具
- D. 消防疏散指示系统

7. 闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,是衡量液体火灾危险性大小的重要参数。下列选项中,火灾危险性最大的是 ()。

- A. 松节油, 闪点为 35℃
- B. 酒精, 闪点为 12℃
- C. 乙醛, 闪点为-38℃
- D. 汽油, 闪点为-50℃

8. () 指在消防从业中刻苦钻研, 深入探究并掌握火灾发生、发展的规律, 以及防火、灭火的知识和技能。

- A. 忠于职守
- B. 刻苦学习
- C. 精益求精
- D. 钻研业务

9. 消防水源是指开展消防工作时所需要的水源, 下列不属于消防水源的是 ()。

- A. 天然水源
- B. 消防水池
- C. 市政供水管网

D. 水泵接合器

10. 下列哪个仓库，可不设置自动灭火系统（）

A. 单层建筑面积 1500 m²的棉花库房

B. 单层建筑面积 1500 m²的化纤库房

C. 难燃物品高层仓库

D. 总建筑面积 5000 m²的多层丙类仓库。

11. （）状态不应受火灾报警控制器复位、开/关机等操作的影响。

A. 故障报警

B. 监管报警

C. 屏蔽

D. 火灾报警

12. （）是消防设施操作员应该具备的最基本的心理素质。

A. 随机应变

B. 临危不乱

C. 沉着冷静

D. 钻研业务

13. 将点型火灾探测器从底座上拆除，测试的是火灾探测器的（）功能。

A. 故障报警

B. 火灾报警

C. 消防联动

D. 消音复位

14. 在火灾报警控制器上，() 总指示灯 (器) 点亮，表示火灾报警控制器中有部位或探测区处于检查状态。

- A. 专用火警
- B. 专用故障
- C. 专用屏蔽
- D. 专用自检

15. 电气技术文字符号分为基本文字符号和辅助文字符号两类。基本文字符号主要表示电气设备、装置和元器件的种类名称，分为单字母符号和双字母符号。双字母符号中，表示按钮开关的是 ()

- A. SB
- B. SP
- C. SQ
- D. ST

16. 消防应急照明灯具的安装方式错误的是 ()。

- A. 嵌顶式
- B. 吊顶式
- C. 封闭式
- D. 壁挂式

17. 劳动者在同一用人单位连续工作满 () 年以上，当事人双方同意延续劳动合同的，如果劳动者提出订立无固定期限的劳动合同，应当订立无固定期限的劳动合同。()

- A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

18. 下列对火灾报警控制器的监管报警信息核实不正确的是（）。

A. 监管报警信号需要尽快核实处置

B. 确认触发监管报警的触发器件类型和其所在部位

C. 报警区域的值班人员到现场核实监管报警信息

D. 通知单位负责人，启动应急预案

19. 物质处于固体状态而没有火焰的燃烧称为（）。

A. 有焰燃烧

B. 无焰燃烧

C. 气相燃烧

D. 表面燃烧

20. （）准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体，火灾发生时喷头受热开放，配水管道排气充水后喷水灭火，系统响应速度比湿式系统慢。

A. 湿式系统

B. 干式系统

C. 预作用系统

D. 水幕系统

二. 多选题(共 10 题)

1. 火灾警报器按用途可分为（）。

- A. 火灾声警报器
- B. 火灾光警报器
- C. 火灾声光警报器
- D. 气体释放警报器
- E. 火焰警报器

2. 火灾报警控制器按应用方式不同，可分为（）。

- A. 独立型
- B. 区域型
- C. 联动型
- D. 集中型
- E. 集中区域兼容型

3. 消防供水管用轻便消防水龙工作压力有（）MPa。

- A. 0.25
- B. 0.60
- C. 0.80
- D. 1.0
- E. 1.6

4. 火灾报警控制器处于正常监视状态时，无（）等发生。

- A. 电源接通，主电指示灯点亮
- B. 火灾报警
- C. 监管报警

D. 故障报警

E. 屏蔽和自检

5. 以下可作为消防水源的是（）

A. 消防水池

B. 河流

C. 游泳池

D. 污水池

E. 中水清水池

6. 影响自燃发生的因素，主要有（）。

A. 产生热量的速率

B. 通风效果

C. 物质周围环境的保温条件

D. 可燃物的浓度或数量

E. 足够能量的引火源

7. 关于火灾报警控制器的主备电转换功能，下列说法正确的有（）。

A. 主电源断电时，能自动转换到备用电源

B. 主电源断电时，能手动转换到备用电源

C. 主电源恢复时，不能自动转换到主电源

D. 主电源应有过流保护措施

E. 主、备电源的转换不应使火灾报警控制器产生误动作

8. 以下（）是窒息法灭火的主要措施。

- A. 用灭火毯、沙土等不燃或难燃物覆盖燃烧物
- B. 封闭起火建筑、设备和孔洞
- C. 向着火的空间灌注非助燃气体
- D. 向燃烧对象喷洒干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物
- E. 用难燃或不燃物体遮盖受火势威胁的可燃物质

9. 在下列场所配置的灭火器应每半月进行一次保养的有（）。

- A. 候车（机、船）室
- B. 办公室
- C. 教学楼
- D. 地下室
- E. 加油站

10. 气体灭火系统按照结构特点方式不同，可分为（）

- A. 管网灭火系统
- B. 预制灭火系统
- C. 单元独立灭火系统
- D. 组合分配灭火系统
- E. 局部应用气体灭火系统

三. 判断题(共 10 题)

1. SA100/65-1.6 表示地上式消火栓，出水口口径为 100mm 和 65mm, 公称压力为 1.6MPa。（ ）
2. 过滤式消防自救呼吸器的过滤装置内一般填充活性炭,这是因为活性炭具有很

- 强的吸附能力，既能大量吸附有害物质，同时呼吸阻力又很小。（ ）
3. 当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量时，应设置消防水箱。
4. 消火栓系统上所有的阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定状态。每月对铅封、锁链进行一次检查，当有损坏或破坏时应及时修理或更换。（ ）
5. 超过2层或建筑面积大于1000 m²的地下建筑(室)应设置消防水泵接合器。（ ）
6. 消火栓箱按箱门材料不同，可分为全钢型、钢框镶玻璃型、铝合金框镶玻璃型、铁框镶塑料型等。（ ）
7. 电缆必须与热力管道保持一定距离，与其他管道无需保持距离。
8. 《自动跟踪定位射流灭火系统》(GB25204)适用于以水或泡沫混合液为喷射介质的，利用红外线、数字图像或其他火灾探测组件进行早期火灾的自动定位，并运用自动控制技术来实现灭火的各种自动跟踪定位射流灭火系统。
9. 检查消防应急灯具外观时，若发现灯具有明显损伤，应报请委托方予以更换。（ ）
10. 国务院作为中央人民政府，领导全国的消防工作，使消防工作更好地保障我国社会主义现代化建设的顺利进行，具有主要的作用。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】D
2. 【正确答案】C
3. 【正确答案】D
4. 【正确答案】C

5. 【正确答案】 B
6. 【正确答案】 C
7. 【正确答案】 D
8. 【正确答案】 D
9. 【正确答案】 D
10. 【正确答案】 A
11. 【正确答案】 C
12. 【正确答案】 B
13. 【正确答案】 A
14. 【正确答案】 D
15. 【正确答案】 A
16. 【正确答案】 C
17. 【正确答案】 C
18. 【正确答案】 D
19. 【正确答案】 B
20. 【正确答案】 B

二. 多选题

1. 【正确答案】 ABCD
2. 【正确答案】 ABDE
3. 【正确答案】 CDE
4. 【正确答案】 BCDE
5. 【正确答案】 ABCE
6. 【正确答案】 ABC
7. 【正确答案】 ADE
8. 【正确答案】 ABCD
9. 【正确答案】 ADE
10. 【正确答案】 CD

三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 对
4. 【正确答案】 对
5. 【正确答案】 错
6. 【正确答案】 错
7. 【正确答案】 错
8. 【正确答案】 对
9. 【正确答案】 对

10. 【正确答案】对

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. () 火灾探测器以温度为主要探测对象。

- A. 点型感烟火灾探测器
- B. 点型感温火灾探测器
- C. 感光火灾探测器
- D. 复合型火灾探测器

2. 当从业人员违反了具有一定法律效力的职业章程、职业合同、职业责任、操作规程，给企业和社会带来损失和危害时，职业道德就将用其具体的评价标准，对违规者进行处罚，这是职业道德的 () 特征。

- A. 鲜明的行业性
- B. 一定的强制性
- C. 相对稳定性
- D. 利益相关性

3. 建筑高度小于 () m 的住宅可以不设置疏散照明。

- A. 24
- B. 27
- C. 30
- D. 33

4. 故障报警信息能够指出故障发生的（）、故障的设备类型和故障的位置等信息内容。

A. 时间

B. 原因

C. 经过

D. 类别

5. 常开防火门平时在（）的作用下处于开启状态。

A. 防火门释放器

B. 闭门器

C. 顺序器

D. 门磁开关

6. 在设计工作压力下,轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于()。

A. 3%

B. 5%

C. 6%

D. 8%

7. 国家标准《火灾报警控制器》规定,自检操作属于H级操作级别,应采用()进入自检界面。

A. 面部解锁

B. 密码

C. 指纹

D. 钥匙或操作号码

8. 依照《中华人民共和国消防法》的规定，（）以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施军事设施的消防工作，由其主管单位监督管理，消防救援机构协助。

A. 镇级

B. 县级

C. 市级

D. 省级

9. （）是人们对职业活动目标的追求和向往，是人们的世界观、人生观、价值观在职业活动中的集中体现。

A. 职业态度

B. 职业理想

C. 职业义务

D. 职业作风

10. 以下属于表格处理软件的是（）。

A. Excel2010

B. Word2010

C. Photoshop

D. Windows 记事本

11. 点型感烟火灾探测器上设有（）报警确认灯。

A. 蓝色

B. 紫色

C. 红色

D. 黄色

12. 以下选项中, () 不是按照爆炸传播速率划分的。

A. 爆燃

B. 爆轰

C. 爆破

D. 爆炸

13. 在灭火剂特征代号中, F 代表 ()。

A. 泡沫灭火剂

B. 干粉灭火剂

C. 二氧化碳灭火剂

D. 洁净气体灭火剂

14. 下列组件中不属于高位消防水池的组件是 ()。

A. 水位计

B. 消防水泵

C. 溢流管

D. 进水管

15. 火灾自动报警系统中, 所用打印纸最为常见的规格是 ()。

A. 80mm × φ 50mm

B. 57mm × φ 50mm

C. 80mm × φ 30mm

D. 57mm×φ30mm

16. 凡职业（工种）关系到公共安全、人身健康、生命财产安全等，由国家有关法律和国务院决定将其纳入为（）。

A. 从业资格

B. 执业资格

C. 准入类职业资格

D. 水平评价类职业资格

17. 推车式灭火器指配有车架和轮子，可由（）人推（或拉）至火场，并能在其内部压力作用下将所充装的灭火剂喷出以扑救火灾的灭火器具。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

18. 防雷电感应接地干线与接地装置的连接不得少于 2 处，距离不得超过（）m。

A. 10

B. 15

C. 24

D. 30

19. 火灾光警报器与消防应急疏散指示标志不宜在同一面墙上，如果安装在同一面墙上时，距离应大于（）m。

A. 1

B. 0.8

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155011244010011111>