

初级消防设施操作员测试试题含答案

1、以下哪项不是消防应急灯具的分类中的_____。

- A、消防应急照明灯具
- B、消防应急疏散标志灯具
- C、楼层标志灯
- D、应急手电筒

答案：D

2、下列不属于高层建筑的一项是（）

- A、建筑高度为30米的3层的工业建筑
- B、建筑高度为25.0m的单层公共建筑
- C、10层以上的居住建筑
- D、建筑高度为25.0m的2层公共建筑

答案：B

3、2018年7月四川某县工业园一科技有限公司发生一起火灾爆燃事故,造成19人死亡,12人受伤,直接财产损失约500万元,则该起火灾事故属于（）

- A、特别重大火灾
- B、重大火灾
- C、较大火灾
- D、一般火灾

答案：B

4、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于（）m。

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

答案：C

5、一、二级耐火等级高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为（）m²,当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积为（）m²。

- A、500; 1000
- B、600; 1200
- C、1200; 2400
- D、1500; 3000

答案：D

6、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251）适用于新建、扩建和改建的工业与民用建筑的防烟、排烟系统的设计、施工、验收及维护管理。对于有

()用途或()要求的工业与民用建筑,当专业标准有特别规定的,可从其规定。

- A、特殊
- B、特别
- C、不同
- D、军事

答案: A

7、以下哪项不是消火栓系统管道、阀门保养内容和方法

_____。

- A、定期观察消火栓系统管道、阀门外观,检查是否有腐蚀
- B、检查阀门是否漏水
- C、检查消火栓系统上各|阀门的开启状态
- D、检查消火栓箱及箱内配装消防部件的外观有无损坏

答案: D

8、人员密集场所发生火灾,()应当立即组织、引导在场人员疏散。

- A、该场所的法定代表人
- B、该场所的消防安全管理人
- C、该场所的工作人员
- D、该场所的现场工作人员

答案: D

9、下列属于消防水池、高位消防水箱每年保养方法的是:()。

- A、检查地面排水设施是否堵塞等
- B、对消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位进行一次检测
- C、检查水池(箱)周围的通道是否畅通,及时清运通道上的垃圾、杂物等
- D、应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题

及时处理

答案: D

10、当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时,()探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号,立即传送到火灾报警控制器

- A、火灾报警器
- B、火灾警报装置
- C、火灾探测器
- D、火灾报警装置

答案: C

11、以下关于消火栓系统管道、阀门的维护保养内容，叙述不正确是（）。

- A、定期观察消火栓系统管道、阀门外观，检查是否有腐蚀、机械损伤
- B、检查阀门是否漏水
- C、检查消火栓系统上各阀门的开启状态，确保其常闭，平时不用不得开启
- D、检查管路的固定是否牢靠

答案：C

12、以下关于消防水泵接合器的保养内容，叙述不正确的是：（）。

- A、检查消防水泵接合器的接口、配套附件、闷盖是否完好
- B、检查控制阀门是否开启、泄水阀安装顺序是否正确
- C、检查水泵接合器是否设置永久性标识铭牌
- D、检查水泵接合器的保温层是否完好

答案：B

13、ABC类干粉灭火器又称为_____干粉灭火器。

- A、碳酸氢钠
- B、磷酸铵盐
- C、钾盐
- D、铵盐

答案：B

14、可复位报警按钮使用时，推入报警按钮的玻璃触发报警，火警解除后_____。

- A、可自动复位
- B、可用专业工具进行复位
- C、应更换新的报警按钮
- D、更换玻璃

答案：B

15、轻便消防水龙的喷射性能要求为：在大于设计压力的（）倍工作压力下喷射，其流量、射程满足要求。

- A、0.5
- B、1.5
- C、2.5
- D、1.2

答案：D

16、_____是处置误报火警的不正确方法。

- A、拨打119电话报警
- B、通知消防控制室

- C、恢复系统正常
- D、记录误报的时间、部位、原因

答案：A

17、减压阀的压力特性中，进口压力变化时，减压阀不得有异常振动，其出口压力偏差值：对先导式减压阀不大于出口压力的（ ）%。

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

答案：A

18、目前灭火器箱按放置形式可分为嵌墙型和（ ）。

- A、透明型
- B、半透明型
- C、置地型
- D、组合型

答案：C

19、人员密集的公共建筑、建筑高度高于 100m 建筑和建筑面积大于____m² 的商业服务网点内应设置轻便消防水龙。

- A、200
- B、300
- C、500
- D、1000

答案：A

20、采用预制气体灭火系统时，一个防护区面积不宜大于（ ）m²，且容积不宜大于（ ）m³。

- A、500；1600
- B、600；2000
- C、700；2800
- D、800；3600

答案：A

21、消防水泵接合器按接合器出口的公称通径可分为 100mm 和_____。

- A、120mm
- B、130mm
- C、150mm

D、160mm

答案：C

22、在标准耐火试验条件下，当建筑分隔构件一面受火时，在一定时间内防止火焰和烟气穿透或在背火面出现火焰的能力是指其（）。

A、耐火稳定性

B、耐火完整性

C、耐火隔热性

D、耐火极限

答案：B

23、消防水泵接合器安装后要定期进行全面检查保养，一般为（）一次。

A、每月

B、每半月

C、每季度

D、每半年

答案：C

24、为方便消防员取水，室外消火栓宜采用_____。

A、地上式室外消火栓

B、地下式室外消火栓

C、折叠式室外消火栓

D、多用式消火栓

答案：A

25、（）耐火等级建筑是指主要建筑构件除吊顶为难燃烧体，其余构件为不燃烧体，且满足相应耐火极限要求的建筑。

A、一级

B、二级

C、三级

D、四级

答案：B

26、每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于_____m。

A、30

B、40

C、50

D、60

答案：A

27、举办大型群众活动，承办人应当依法向（）申请安全许可。

- A、公安机关
- B、消防救援机构
- C、消防监督管理部门
- D、地方人民政府

答案：A

28、火焰的颜色与可燃物的含碳量也有关，当可燃物的含碳量达到（）以上火焰就显光，且带有大量的黑烟。

- A、10%
- B、30%
- C、40%
- D、60%

答案：D

29、设有消防控制室的，实行（）小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗。

- A、4
- B、8
- C、16
- D、24

答案：D

30、火灾报警控制器处于正常监视状态时，其应处于（），且显示器在非待机情况下应显示“系统运行正常”等类似提示信息。

- A、备电工作
- B、主电或备电工作
- C、主电和备电均工作
- D、主电工作

答案：D

31、以下常用建筑内部装修材料中，属于B1级装修材料的是（）。

- A、花岗石
- B、大理石
- C、水泥制品
- D、岩棉装饰板

答案：D

32、消防水泵接合器按接合器公称压力可分为1.6MPa、2.5MPa和

_____。

- A、3.0MPa
- B、4.0MPa
- C、5.0MPa
- D、6.0MPa

答案：B

33、1000V 以上的电容器常安装在专用的电容器室，耐火等级为（）。

- A、一级
- B、二级
- C、三级
- D、四级

答案：B

34、在 Windows 中，删除文件(夹)可以（）。

- A、鼠标右击选择“删除”
- B、选中后按【Delete】键
- C、选中后按【Shift】键+【Delete 键】
- D、使用鼠标左键将文件夹拖入“回收站”
- E、鼠标左击选择“删除”
- F、文件名包括两个部分:文件主名和扩展名
- G、扩展名表示文件的类型
- H、文件夹是用来组织和管理磁盘文件的一种数据结构

答案：B

35、化学氧消防自救呼吸器的漏气系数要求中，面罩的漏气系数应不大于（）%

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

答案：A

36、下列不属于消防工作原则的是（）。

- A、政府统一领导
- B、部门依法监管
- C、单位全面负责
- D、公民强制参与

答案：D

37、下列选项中，设置甲级防火门的设置场所正确的是（）。

- A、防烟楼梯间前室
- B、消防电梯间前室
- C、消防值班室
- D、中间储油间

答案：D

38、仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用（）。

- A、独立型报警系统
- B、区域报警系统
- C、集中报警系统
- D、控制中心报警系统

答案：B

39、轻便消防水龙的水带单位长度质量应不超过（）g/m。

- A、140
- B、150
- C、160
- D、180

答案：D

40、按建筑材料的燃烧性能 A、B1、B2、B3 排序，其构件的耐火极限依序（）。

- A、升高
- B、降低
- C、无规律变化
- D、不变

答案：B

41、以下哪项不是消防应急照明灯具的安装方式_____。

- A、嵌顶
- B、吊顶
- C、壁挂
- D、地埋

答案：D

42、防火阀安装在（），平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到（）℃时关闭。

- A、通风、空气调节系统的送、回风管道上；70
- B、机械排烟系统的管道上；70
- C、通风、空气调节系统的送、回风管道上；280

D、机械排烟系统的管道上；280

答案：A

43、以下常用建筑内部装修材料中，属于 A 级装修材料的是（ ）。

- A、彩色难燃人造板
- B、难燃玻璃钢
- C、金属复合板
- D、复合铝箔玻璃棉板

答案：C

44、（ ）是做人的基本准则，也是社会道德和职业道德的一项基本规范。

- A、爱岗敬业
- B、诚实守信
- C、办事公道
- D、奉献社会

答案：B

45、区域型火灾报警控制器的设备外观检查保养不包括_____。

- A、外观是否有破损、锈蚀现象
- B、并用吹尘器、潮湿软布等清除柜体内的灰尘
- C、有破损和较大面积锈蚀情况时，应及时更换控制器
- D、周围是否有影响其运行的遮挡物、发热设备

答案：D

46、火灾报警控制器（联动型）以_____机型居多。

- A、独立型
- B、区域型
- C、集中型
- D、集中区域兼容型

答案：D

47、当有火灾、监管、或故障等报警信号发送到火灾报警控制器时，火灾报警控制器发出相应报警信号。我们再接到报警信号后的操作顺序正确的是：

- A、区分报警控制器的报警信号，查寻报警信息，确定报警部位，核实报警信息。
- B、查寻报警信息，区分报警控制器的报警信号，确定报警部位，核实报警信息。
- C、确定报警部位，查寻报警信息，区分报警控制器的报警信号，核实报警信息。

D、核实报警信息，查寻报警信息，确定报警部位，区分报警控制器的报警信号。

答案：A

48、无论移动电话是否欠费，有无信号，均可拨打火警（）报告火警信息。

A、119

B、911

C、120

D、110

答案：A

49、熔断器在区域型火灾报警控制器设备中作为（）的保护器，是应用最普遍的保护器件之一。

A、短路和过电流

B、断路和过电流

C、短路和过电压

D、断路和过电压

答案：A

50、在自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分中，总建筑面积小于5000 m²的商场的危险等级划分为（）。

A、轻危险级

B、中危险 I 级

C、中危险 II 级

D、严重危险级

答案：B

51、灭火器配置后的检查、维护及保养职责在于（）。

A、消防安全保障人

B、消防安全维护员

C、配置场所的债权人

D、配置场所的使用权人

答案：D

52、火灾报警控制器按应用方式不同，指不具有向其他控制器传递信息功能的火灾报警控制器是_____。

A、独立型

B、区域型

C、集中型

D、集中区域兼容型

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/186223121115010044>