

2023 年危险化学品生产单位安全生产模拟考试 题库试卷一（100 题，含答案）

1、(判断题)职业健康监护档案管理各单位应有专人管理并按规定长期保存。

参考答案：正确

2、(判断题)《化学品安全技术说明书》采用"两个品种一卡"的方式编写。

参考答案：错误

3、(判断题)用人单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业，不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

参考答案：正确

4、(判断题)在可能发生人身伤害、设备或设施损坏和环境破坏的场合，事先采取措施，防止事故发生。

参考答案：正确

5、(判断题)用人单位使用有毒物品作业场所，只要按照职业卫生要求设置了有效通风装置，作业场所和生活场所可以不分开。

参考答案：错误

6、(判断题)国家对危险化学品生产企业实行安全生产许可制度。

参考答案：正确

7、(判断题)应急组织指挥体系或者职责已经调整的生产经营单位应急预案可三年后修订。

参考答案：错误

8、(判断题)各单位应建立健全听力保护记录，听力保护记录应至少保存 10 年。

参考答案：正确

9、(判断题)接触职业病危害因素的劳动者在作业过程中出现与所接触职业病危害因素相关的不适症状时，用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查。

参考答案：正确

10、(判断题)职业安全健康管理体系中初始评审过程不包括法律、法规及其他要求内容。

参考答案：错误

11、(判断题)固定泡沫装置管线控制阀可设在防火堤内。

参考答案：错误

12、(判断题)某化工厂准备开展一次应急响应功能演习，演习计划将盛有丙烯腈的储罐运到这片空地，但是为了防止演习发生意外事故，储罐只剩余约 1/5 体积的丙烯腈。根据上述描述，请判断，该厂演习有毒有害气体泄漏事故时，可以使用真正的有毒化学品。

参考答案：错误

13、(判断题)对于实行安全生产许可的生产经营单位,未应急预案备案登记的,在申请安全生产许可证时,可以不提供相应的应急预案备案登记表,仅提供应急预案。

参考答案: 错误

14、(判断题)国家对严重危及生产安全的工艺、设备实行淘汰制度。

参考答案: 正确

15、(判断题)危险化学品经营单位必须保证所经营的危险化学品有化学品安全技术说明书和安全标签。

参考答案: 正确

16、(判断题)职业安全健康管理体系是企业为了实施职业安全健康管理所需的企业机构、程序、过程和资源。

参考答案: 正确

17、(判断题)安全文化的建设对安全生产的保障作用不明显。

参考答案: 错误

18、(判断题)为了改善摩擦性能,使填料密封有足够的使用寿命,不允许介质有泄漏现象。

参考答案: 错误

19、(判断题)职业安全健康管理体系运行模式,其核心都是为生产经营单位建立一个动态循环的管理过程,以持续改进的思想指导生产经营单位系统地实现其既定目标。

参考答案：正确

20、(判断题)输送生产用有毒物料，腐蚀性介质和污水等的管道不得穿越居民住宅区或人员集中的生产管理区。

参考答案：正确

21、(判断题)储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施的选址，应当避开地震活动断层和容易发生洪灾、地质灾害的区域。

参考答案：正确

22、(判断题)化学泡沫灭火剂可以用来扑救忌水忌酸的化学物质和电气设备的火灾。

参考答案：错误

23、(判断题)防冻保暖工作检查属于安全综合检查。

参考答案：错误

24、(判断题)用人单位不得安排未经上岗前职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。

参考答案：正确

25、(判断题)危险化学品生产企业应当有相应的职业危害防护设施，并为从业人员配备符合有关国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品。

参考答案：正确

26、(判断题)《中华人民共和国安全生产法》所说的“负

有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。

参考答案：错误

27、(判断题)锅炉与压力容器的设计，必须由具有相应专业技术水平的单位负责，并应经过规定的审批手续。

参考答案：正确

28、(判断题)各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。

参考答案：正确

29、(判断题)储存毒害品仓库应远离居民区和水源。

参考答案：正确

30、(判断题)剧毒化学品销售企业应当在销售后5日内，将所销售的剧毒化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案，并输入计算机系统。

参考答案：正确

31、(判断题)《化学品安全技术说明书》的内容，从该化学品制作之日算起，每三年更新一次。

参考答案：错误

32、(判断题)制定《中华人民共和国安全生产法》最重要的目的是制裁各种安全生产违法犯罪行为。

参考答案：错误

33、(判断题)专项应急预案中处置措施应针对本单位事

故类别和可能发生的事故特点、危险性，制定的应急处置措施(如：煤矿瓦斯爆炸、冒顶片帮、火灾、透水等事故应急处置措施，危险化学品火灾、爆炸、中毒等事故应急处置措施)。

参考答案：正确

34、(判断题)劳动者受到急性职业中毒危害或者出现职业中毒症状时，用人单位应当立即组织有关劳动者进行应急职业健康检查。

参考答案：正确

35、(判断题)用人单位安排未成年工从事接触职业病危害的作业的，并处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停止产生职业病危害的作业，或者提请有关人民政府按照国务院规定的权限责令关闭。

参考答案：错误

36、(判断题)突发事件发生地的其他单位应当服从人民政府发布的决定、命令，配合人民政府采取的应急处置措施，做好本单位的应急救援工作，并积极组织人员参加本单位的应急救援和处置工作。

参考答案：错误

37、(判断题)《危险化学品安全管理条例》规定：储存危险化学品的单位应当根据本单位具体情况，决定是否建立危险化学品出入库核查、登记制度。

参考答案：错误

38、(判断题)建设项目在竣工验收后,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

参考答案: 错误

39、(判断题)企业发生有害物大量外泄事故或火灾事故现场应设警戒线。

参考答案: 正确

40、(判断题)上级单位应当指导、督促检查生产经营单位做好应急预案的备案登记工作,建立应急预案备案登记建档制度。

参考答案: 错误

41、(判断题)化学事故应急救援时对危险区不用控制,可以让人员、车辆等进入。

参考答案: 错误

42、(判断题)职业安全健康管理体系管理评审是要求生产经营单位的最高管理者依据自己预定的时间间隔对职业安全健康管理体系进行评审,以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。

参考答案: 正确

43、(判断题)安全技术说明书规定的标题、编号和前后顺序在编写时可以进行随意变更。

参考答案: 错误

44、(判断题)储藏易燃易爆品的库房,应冬暖夏凉、干

燥、易于通风、密封和避光。

参考答案：正确

45、(判断题)2010年6月29日16时20分左右，某公司炼油厂原油输转站1个3万m³的原油罐在清罐作业过程中，发生可燃气体爆燃事故，致使罐内作业人员3人死亡，7人受伤，造成直接经济损失150万元。根据上述情况，请判断，该起事故属于较大事故。

参考答案：错误

46、(判断题)化学事故发生后，对危险区的人员应及时组织疏散至复杂地带，在污染严重、被困人员多、情况比较复杂时，也要由疏散组单独组织疏散。

参考答案：错误

47、(判断题)每种材料对不同的介质、甚至对同一介质在不同的使用条件下的耐腐蚀性是不一样的。

参考答案：正确

48、(判断题)《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》规定，使用单位应按国家有关规定清除化学废料和清洗盛装危险化学品的废旧容器。

参考答案：正确

49、(判断题)根据《危险化学品安全管理条例》，危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

参考答案：正确

50、(判断题)只要具备燃烧三要素(可燃物、助燃物、点火源)，即会引起燃烧。

参考答案：错误

51、(判断题)分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其配套的职业病防护设施应当在建设项目全部完成后进行验收。

参考答案：错误

52、(判断题)企业应对应急救援设备、设施建立健全各种规章制度和岗位操作规程。

参考答案：正确

53、(判断题)安全电压插销座不应带有接零(地)插头或插孔，不得与其他电压的插销座插错。

参考答案：正确

54、(判断题)造成直接接触触电的主要原因是运行、检修和维护上的失误。

参考答案：正确

55、(判断题)建设项目的职业病防护设施发生重大变更的，建设单位应当重新进行职业病危害预评价，办理相应的备案或者审核手续。

参考答案：错误

56、(判断题)对于油品(特别是甲、乙类液体)，不准使

用两种不同导电性质的检尺、测温和采样工具进行操作。

参考答案：正确

57、(判断题)某炼化公司炼油三部裂化系列按停工网络开始降温降量，分馏系统也作相应调整，作为装置冲洗油的塔减二线量相应减少。班组按停工方案引外来低氮油(柴油组分)做冲洗油。14 时左右，班长王某、外主操俞某、周某一起到装置边界处改流程，未按规定进行检查、确认就进行引油操作。在打开边界处两道阀门后，低氮油从第二、第三道阀门之间的放空阀喷出，遇附近高温蒸汽管线起火，王某被烧成重伤。根据上述事实，低氮油从处于开启状态的放空阀门喷出，遇附近裸露的蒸汽阀门、“8”字盲板等高温部位而起火不属于该起事故的间接原因。

参考答案：正确

58、(判断题)安全设施是指企业在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置和采取的措施。

参考答案：正确

59、(判断题)当某种化学品有新的信息发现时，安全标签应及时修订、更改。

参考答案：正确

60、(判断题)发生危险化学品事故，事故单位安全管理人员应当立即按照本单位危险化学品应急预案组织救援，并

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/195323031233011100>