

2023 年版(浙江)P 气瓶充装考试内 部培训题库含答案

1、【多选题】《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立（ ）等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。（ BCD ）

A、财务管理

B、岗位责任

C、隐患治理

D、应急救援

E、清洁卫生

2、【多选题】《特种设备安全法》规定，特种设备出厂时，应在特种设备显著位置设置（ ）及其说明。（ AC ）

A、产品铭牌

B、产品使用要求

C、安全警示标志

D、产品安装要求

3、【多选题】充装可燃性气体的充装站，操作人员着装应采用（）以下方法防静电。（BCD）

A、配制防火罩；

B、穿防静电衣服；

C、穿底部无铁钉鞋子；

D、避免使用可能产生火花的检修工具

4、【多选题】充装过程中出现充气头漏气的正确处理方法为：（）。（ABC）

A、更换O型密封圈

B、重新装好O型密封圈

C、联系维修人员更换充气头

5、【多选题】瓶内气体相互接触可引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶，不得同车（厢）运输。物品或者与瓶内气体起化学反应的物品，不得与气瓶一起运输。（ABC）

A、易燃

B、易爆

C、腐蚀性

D、化学性

6、【单选题】《特种设备安全法》明确，国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报（ ）批准后执行。（ C ）

A、人大常委会

B、特种设备安全监察局

C、国务院

7、【单选题】《特种设备安全法》是一部（ ）。（ A ）

A、法律

B、行政法规

C、部门规章

8、【单选题】《特种设备安全法》规定，国家（ ）投保特种设备安全责任保险。（ A ）

A、鼓励

B、推荐

C、强制

9、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当建立、健全特种设备安全和（ ）责任制度。（ B ）

A、质量

B、节能

C、管理

10、【单选题】《特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，（ ），吊销相关人员的资格。（ B ）

A、造成后果的

B、造成事故的

C、造成不良影响的

11、【单选题】《气瓶安全监察规定》是经（ ）颁发的行政规章。（ B ）

A、国务院

B、国家质检总局

12、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件的，特种设备使用单位应当履行报废义务，采取必要措施消除该特种设备的使用功能，并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理使用登记证书（）手续。（ C ）

A、吊销

B、撤消

C、注销

13、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备（）由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定。（ C ）

A、管理制度

B、行业标准

C、安全技术规范

14、【单选题】《特种设备安全监察条例》是国务院颁布的（）。（ B ）

A、法律；

B、行政法规；

C、安全技术规范；

D、标准。

15、【单选题】下列哪些压力泄放装置是可以重复关闭的？（ A ）

A、压力泄放阀

B、爆破片

C、易熔塞

D、爆破片和易熔塞的组合

16、【单选题】下列气体中，对人体有剧毒的是()。（ C ）

A、二氧化碳；

B、氮气；

C、一氧化碳；

17、【单选题】公称工作压力比规定起始级高一级的气瓶涂（）色环。

（ A ）

A、一道

B、二道

C、三道

18、【单选题】关于以下气体临界状态的说法（）是错误的。（ D ）

A、气体能够液化的最高温度叫气体的临界温度；

B、某气体的临界温度、临界压力、临界密度都有固定的数值；

C、气体的临界温度越高，气体越容易液化；

D、气体处于临界状态时，气相、液相仍有明显差别；

19、【单选题】出租车辆在充装液化石油气时，操作规程中必须打开后车厢盖是为了（）。（ C ）

A、加气人员需要检查车厢内是否有妨碍车辆加气的障碍物；

B、迫使驾驶员离开驾驶车辆，并拔离钥匙；

C、加气人员需要能直接观察到钢瓶的液位显示情况；

D、加气充装过程中的一个程序。

20、【单选题】制造钢质无缝气瓶的材料为（）。（ C ）

A、优质低合金钢

B、优质碳素钢瓶

C、铬钼钢

21、【单选题】可燃及助燃气体充装站的充装系统管道、阀门、储存容器等，应设置导除静电的可靠接地装置，其接地电阻值不得大于（） Ω 。

（ C ）

A、3

B、5

C、10

D、15

22、【单选题】在 $-5\sim 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时，满量充装的二氧化碳气瓶温度每升高（），瓶内气体压力相应升 $834\sim 314\text{kp}$ 不等。超装极易造成气瓶爆炸。

（ A ）

A、 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$

B、 $3\text{ }^{\circ}\text{C}$

C、 $5\text{ }^{\circ}\text{C}$

23、【单选题】在充灌排的末端应设有通向乙炔气柜的回流管，回流管道上应设（）。（ C ）

A、安全阀；

B、压力表；

C、截止阀；

D、温度计

24、【单选题】在城市建成区内不应建一级加气站和一级合建站在城市人员稠密区设置的加气站和合建站的规模宜为（）级。（ C ）

A、一；

B、二；

C、三

25、【单选题】天然气加气站和合建站内的调压器间、压缩机间、贮气装置和加气岛（）等危险场所应设置天然气检漏报警探头。（ C ）

A、气站入口；

B、气站出口；

C、变配电间；

D、车辆停靠点

26、【单选题】天然气在设备和管道中流动，会因摩擦而产生静电，如不及时导出，则静电荷聚集将产生（）。（ A ）

A、危险电压；

B、危险电流；

C、危险电荷

27、【单选题】天然气属于（）气体。（ B ）

A、有毒

B、易燃易爆

28、【单选题】如某车辆驾驶员事先提出加气 50 元，而加气人员在加气作业中，发现加气至 39.9 元时，加气枪停止加气。此刻，加气人员可以（）。（ C ）

A、继续加气直到 50 元；

B、再补加气至 40 元；

C、立刻停止加气；

D、根据车用气瓶的实际状况操作。

29、【单选题】安全阀一般为每（）年校验一次，拆卸进行校验有困难时应采取现场校验。（ A ）

A、1

B、2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/216033000120011004>