

# 消防安全考核试题及答案

## 2022 消防安全考核试题及答案

### 消防安全考核试题及答案 篇 1

一、单项选择题：（每题 1 分，共 25 分）

1、我国消防宣传日是：（ C ）

A、9 月 11 日 B、10 月 9 日 C、11 月 9 日 D、10 月 11 日

2、干粉灭火器的指针指向红色代表：（ B ） A、偏高 B、偏低 C、正常

3、据统计，火灾中死亡的人有 80%以上属于（ B ）

A、被火直接烧死 B、烟气窒息而死 C、跳楼或惊吓致死

4、在相对封闭的房间内发生火灾时（ A ）

A、不能随便开启门窗 B、只能开门 C、只能开窗

5、当发生火灾时，正确的安全疏散主要有 3 个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以（ B ）

A、躲到角落里 B、向外逃到阳台 C、钻到阁楼，厨房等处避难

6、由于行为人的过失引起的火灾，造成严重后果的行为，构成（ B ）

A、纵火罪 B、失火罪 C、玩忽职守罪 D、重大责任事故罪。

7、烟头中心温度可达（ C ），它超过棉，麻，毛织物，纸张，家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。

A、100—200℃ B、200—300℃ C、700—800℃

8、配电箱内所用的保险丝越粗越好，这种说法（ B ）

A、正确 B、错误

9、扔掉烟头 2 个小时后再着火就不用负责任，这种说法（ B ）

A：正确 B：错误

10、《中华人民共和国消防法》规定：消防工作贯彻（ C ）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。

A、谁主管、谁负责 B、以防为主，以消为辅

C、预防为主，防消结合

11、火灾初起阶段是扑救火灾（B）的阶段。

A、最不利 B、最有利 C、较不利

12、检查燃气用具是否漏气时，通常采用（B）来寻找漏气点。

A、划火柴 B、涂抹肥皂水 C、闻气味

13、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭。这种方法称作（A）。

A、窒息灭火法 B、隔离灭火法 C、冷却法

14、公安消防队扑救火灾（C）。

A 只收灭火器材药剂耗损费用 B 收取所有费用 C 不收取任何费用

15、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（C）喷射。

A、上部 B、中部 C、根部

16、阻拦报火警或者谎报火警的给予（C）处罚。

A、劳动教养 B、撤掉其电话 C、警告、罚款或者十日以下拘留

17、《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、（C）都有参加有组织的灭火工作的义务。

A、义务消防队员 B、个人 C、成年公民

18、我国目前通用的火警电话是（B）。

A、911 B、119 C、110

19、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（C）。

A、迅速撤离 B、抢救贵重物品 C、组织引导在场群众疏散

20、当打开房门闻到燃气气味时，首先应迅速（B），以防止引起火灾。

A、打开燃气灶具查找漏气部位 B、打开门窗通风 C、拨打 119 向消防队报警

21、油锅起火时使用以下方法中（A）方法扑灭是不正确的？

A、用水扑灭 B、锅盖盖住油锅口 C、灭火毯覆盖

22、带电电器设备发生火灾时不能用（B）扑救。

A、卤代烷 B、水 C、干粉

23、公共娱乐场所安全出口的疏散门应（B）。

A、双向开启 B、向外开启 C、向内开启

24、储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关（A）的规定。

A、消防安全 B、物资安全 C、劳动安全

25、公安消防人员在灭火过程中，应当（A）。

A、优先救人 B、优先抢救财物 C、优先灭火

二、多项选择题（每题2分，共20分。至少有一个正确答案，错选不得分，少选，所得选项得1分）

1、关于干粉灭火器的使用，下列正确的是（BC）

A、在室外使用，应该占据下风方向 B、使用前拔下保险销

C、灭救液体火灾的时候，应该从火焰侧面，对准火焰根部喷射

D一般用于化学试剂、精密仪器的灭火

2、用干粉灭火器扑救固体物质火灾时，应该（ABCD）

A、灭火器嘴对准燃烧最猛处 B、左右扫射

C、使均匀的喷洒在燃烧物的表面 D、扫射至把火全部扑灭

3、下列属于引起A类火灾的物质有（BC）

A、甲醇 B、原始记录纸 C、毛绒玩具 D、钠

4、本酒店所在大厦的消防器材有（AB）

A、干粉灭火器 B、消防栓 C、二氧化碳灭火器 D、消防车

5、防火的基本原理有：（ABCD）

A、控制可燃物 B、隔绝空气 C、消除引火源 D、阻止火势蔓延

6、《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、个人都有（ABCD）的义务。

A、维护消防安全 B、保护消防设施 C、预防火灾 D、报告火警

7、室内火灾的发展过程可分为（BCD）

A、阴燃阶段 B、初起阶段 C、发展阶段 D、下降阶段

8、热传播的途径有（ACD）。

A、热传导 B、热感应 C、热对流 D、热辐射

9、造成电气火灾的原因有可能是（ABCD）。

A、短路 B、过负荷 C、电热器具使用不当 D、漏电

10、如果睡觉时被火灾烟气呛醒，在条件允许的情况下，正确的

做法是（BC）。

A、迅速将门窗打开 B、在逃出门之前将着火房间的门窗关好 C、将毛巾淋湿后捂住口鼻，迅速弯腰低姿跑到安全区域 D、躲在床底下，等待消防队前来救援

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

1、我国火灾的种类一般分为两类 A 类和 B 类火灾，即液体和固体火灾。（X）

2、B 类火灾是仅指可融化固体物质的火灾。（X）

3、使用干粉灭火器的时候，在距离着火点 3m 左右处灭火。（X）

4、灭火的时候，人员应该在下风处。（X）

5、一旦房间着火，应该打开门窗，保持空气流通。（X）

6、11 层着火了，赶紧坐电梯逃离到 1 层。（X）

7、在着火的现场，过浓烟区的时候要站立行走，不需要匍匐前进或者弯腰前进。（X）

8、一旦发生火灾，要注意保持镇静，不可以慌乱，积极自救。（√）

9、使用干粉灭火器前，先把灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。（√）

10、如果整个楼房着火了，应该注意人身安全，及时逃离火灾现场，请专业人员救火。（√）

## 消防安全考核试题及答案 篇 2

1、我国消防工作贯彻的方针。（B）

A、以防为主，防消结合 B、预防为主，防消结合

C、专门机关与群众相结合 D、以防为主，以消为辅

2、消防工作应当坚持的原则。（C）

A、防火安全责任制 B、预防为主，防消结合

C、专门机关与群众相结合 D、隐患险于明火，防范胜于救灾

3、经公安消防机构审核的建筑工程消防设计需要变更的，应当报经核准。（B）

A、上级消防机构 B、原审核的公安消防机构

C、当地公安消防机构 D、主管公安机关

4、禁止生产、销售或者使用未经确定的检验机构检验合格的消防产品。(D)

A、各级公安机关 B、各级公安消防机构

C、各级人民政府 D、依照产品质量法的规定

5、单位违反《消防法》规定，擅自降低消防技术标准施工、使用防火性能不符合国家标准的建筑构件和建筑材料或者不合格的装修、装饰材料施工，经公安消防机构责令限期改正逾期不改正的，责令停止施工，可并处罚款，并对单位处警告或者罚款。(C)

A、分管人员和责任人员 B、负领导责任的人员和直接责任人员

C、直接负责的主管人员和其他直接责任人员 D、负主要责任的管理人员和其他责任人员

6、设有车间和仓库的建筑物内设置员工集体宿舍，经公安消防机构责令限期改正逾期不改的，责令停产停业，可以并处。(D)

A、行政处分 B、警告 C、拘留 D、罚款

7、任何人发现火灾，都应当立即报警。任何单位、个人都应当为报警提供便利，不得阻拦报警。(A)

A、无偿 B、有偿 C、自愿 D、自觉

8、任何单位、个人都有维护消防安全、保护、预防火灾、报告火警的义务。(B)

A、消防环境 B、消防设施 C、公共设施 D、公共财产

9、任何单位、都有参加有组织的灭火工作的义务。(A)

A、成年公民 B、个人 C、公民 D、职工

10、生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立。(B)

A、民办消防队 B、专职消防队 C、公安消防队 D、专业消防队

11、《消防法》规定，在设有车间或者仓库的建筑物内，不得设置员工。(A)

A、集体宿舍 B、单身宿舍 C、厨房 D、俱乐部

12、消防法规定，严禁携带进入生产、储备易燃易爆危险物品的场所。(C)

A、灭火器 B、危险物品 C、火种 D、香烟

13、消防法规定，公安消防机构进行消防审核、验收等监督检查收取费用。（A）

A、不得 B、可以 C、应当 D、必须

14、公安消防队除保证完成火灾扑救工作外，还应当参加其他灾害或者事故的工作。（A）

A、抢险救援 B、防治 C、火灾救助 D、调查

15、公共场所发生火灾时，该公共场所的人员有组织、引导在场群众疏散的义务。（B）

A、工作 B、现场工作 C、安全保卫 D、消防安全负责人

16、公共娱乐场所内严禁带入和存放物品。

A、生活物品 B、化学物品 C、易燃易爆物品 D、易燃物品

### 消防安全考核试题及答案 篇 3

一、单项选择题：（每题 1.5 分，共 75 分）

1、高层建筑、公共娱乐场所、百货商场等在进行室内装修时应采用的装修材料是：（B）

A、可燃材料 B、难燃材料和不燃材料 C、易燃材料 D、钢筋混凝土

2、下列（A）物质是点火源？

A、电火花 B、纸 C、空气

3、大型油罐应设置（A）自动灭火系统。

A、泡沫灭火系统 B、二氧化碳灭火系统 C、卤代烷灭火系统 D、喷淋灭火系统

4、以下对报警电话描述不正确的是（C）。

A、119 报警电话是免费的 B、发生火灾时任何人都可以无偿拨打 119

C、为了演练，平时可以拨打 119

5、下列（A）灭火剂是扑救精密仪器火灾的最佳选择。

A、二氧化碳灭火剂 B、干粉灭火剂 C、泡沫灭火剂

6、公安消防队扑救火灾，（A）向发生火灾的单位、个人收取费

用。

A、不得 B、可以 C、按照一定标准

7、使用燃气灶具时，（ B ）。

A、应先开气阀后点火，即"气等火" B、应先点火后再开气，即"火等气"

C 先点火还是先开气阀都无所谓，二者都是正确的

8、在公共娱乐场所，手提式灭火器的最大保护距离是（ A ）。

A、20 米 B、25 米 C、30 米 D、35 米

9、用灭火器灭火时，灭火器的喷射口应该对准火焰的（ C ）。

A、上部 B、中部 C、根部

10、解决火险隐患要坚持"三定"，请问"三定"是指（ A ）。

A、定专人、定时间、定整改措施 B、定时间、定地点、定专人

C、定人、定岗、定编制

11、依据公安部第 61 号令，企业应当至少（ A ）进行一次防火检查。

A、每月 B、每星期 C、每季度

12、发生火灾时，不得组织（ B ）扑救火灾。

A、女青年 B、未成年人 C、军人

13、下面（ A ）火灾用水扑救会使火势扩大。

A、油类 B、森林 C、家具；

14、身上着火后，下列哪种灭火方法是错误的（ C ）。

A、就地打滚 B、用厚重衣物覆盖压灭火苗 C、迎风快跑

15、发现燃气泄漏，要速关阀门，打开门窗，不能（ C ）。

A、触动电器开关或拨打电话 B、使用明火 C、A 和 B 都正确

16、液体表面的蒸汽与空气形成可燃气体，遇到点火源时，发生一闪即灭的现象称为（ C ）。

A、爆炸 B、蒸发 C、闪燃

17、依据《高层居民住宅楼防火管理规则》，下列（ A ）单位负责高层居民住宅楼的日常防火工作。

A、居民委员会 B、派出所、 C、街道办事处

18、室内不得存放超过（ C ）公斤的汽油。

A、 1、 5 B、 1 C、 0、 5

19、液化石油气的残液应该由（ A ）负责倾倒。

A、 燃气供应企业 B、 使用者个人 C、 燃气供应企业或个人

20、单位在营业期间，下列（ A ）做法是错误的。

A、 遮挡消防安全疏散指示标志 B、 在安全出口处设置疏散标志

C、 当营业场所人数过多时，限制进入人数

21、《消防法》规定，举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位应当制定（ C ），落实消防安全措施，并向公安消防机构申报，经公安消防机构对活动现场进行消防安全检查合格后，方可举办。

A 应急疏散计划 B、 安全保卫计划 C、 灭火和应急疏散预案

22、发现液化石油气灶上的导气管有裂纹，应（ C ）。

A、 用燃着的打火机查找漏气地方 B、 用着的火柴查找漏气地方

C、 把肥皂水涂在裂纹处，起泡处就是漏气的

23、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少多长时间一次：

（ C ）

A、 每 4 小时 B、 每 5 小时 C、 每 2 小时 D、 每 3 小时

24、下列（ B ）火灾不能用水扑灭？

A、 棉布、家具 B、 金属钾、钠 C、 木材、纸张

25、依据《消防法》，公安消防机构的火场总指挥员有权根据扑救火灾的需要，决定（ C ）。

A、 使用各种水源 B、 划定警戒区，实行局部交通管制 C、 A 和 B 都对

26、依据《城市燃气安全管理规定》，不能在（ C ）安装和使用燃气。

A、 厨房 B、 客厅 C、 卧室

27、电脑着火了，应（ B ）。

A、 迅速往电脑上泼水灭火 B、 拔掉电源后用湿棉被盖住电脑

C、 马上拨打火警电话，请消防队来灭火



28、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的职责，造成人身伤亡，尚不构成犯罪的，（B）。

A、处 500 元罚款 B、处 15 日以下拘留 C、不对其做任何处理地方

29、燃烧是一种放热发光的（B）反应。

A、物理 B、化学 C、生物

30、火灾初起阶段是扑救火灾（B）的阶段。

A、最不利 B、最有利 C、较不利

31、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或隔绝氧气而熄灭，这种方法称作（A）。

A、窒息灭火法 B、隔离灭火法 C、冷却灭火法

32、凡是在特级动火区域内的动火必须办理（C）。

A、相关手续 B、许可证 C、特级动火证 D、动火证

33、由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（B）。

A、纵火罪 B、失火罪 C、玩忽职守罪 D、重大责任事故罪

34、单位的消防档案，一般由（B）部门管理。

A、行政 B、保卫 C、工会 D、办公室

35、烟头中心温度可达（C），它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。

A . 100 ~ 200℃ B . 200 ~ 300℃ C . 700 ~ 800℃

36、消防安全重点单位的消防工作，实行（A）监督管理。

A、分级 B、分类 C、统一

37、公安消防人员在灭火过程中，应当（A）。

A、优先救人 B、优先抢救财物 C、优先灭火

38、新闻媒体应当（B）宣传消防法律、法规和消防知识，定期发布消防公益广告。

A、有偿 B、免费 C、有条件

39、单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意（C）。

A、湿度 B、温度 C、通风

40、公共娱乐场所安全出口的疏散门应（B）。

A、自由开启 B、向外开启 C、向内开启

41、燃放烟花时以下（B）行为是正确的。

A、捂耳靠近点火 B、在空旷处支撑牢固再点燃 C、点着后注意观察

42、据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于（B）

A、被火直接烧死 B、烟气窒息致死 C、跳楼或惊吓致死

43、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（C）。

A、迅速撤离 B、抢救贵重物品 C、组织引导在场群众疏散

44、干粉灭火器多长时间检查一次（A）。

A、半年 B、一年 C、三个月 D、两年

45、《建筑设计防火规范》规定消防车道的宽度不应小于（B）米。

A、3 B、4 C、5

46、公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，（A）事先通知当地公安消防机构。

A、必须 B、可以 C、不必

47、当打开房门闻到燃气气味时，要迅速（B），以防止引起火灾。

A、打开燃气灶具查找漏气部位 B、打开门窗通风

48、建筑工程施工现场的消防安全由（B）负责。

A、建设单位 B、施工单位 C、设计单位

49、当液化气罐内的气量不足时，应（B）。

A、放在热水中加热 B、换气 C、把气罐横放

50、家庭装修未经（C）的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。

A、消防部门 B、物业部门 C、燃气部门

## 二. 问答题 (每题 5 分, 共 25 分)

1、拨打“119”报火警时, 应讲清哪些事项?

答:

- (1) 要讲清楚起火单位、村镇名称和所处区县、街巷、门牌号码;
- (2) 要讲清什么物品着火、火势大小如何、有无爆炸物品、危险化学品、是否有人员被围困;
- (3) 要讲清报警人的姓名、单位及使用的电话号码;
- (4) 清楚、简洁地回答消防队的询问。

2、就寝前和外出前、下班前应做那些检查?

答: 检查电气、煤气是否关闭、烟火是否熄灭。

3、干粉灭火器的使用方法?

答: 将干粉灭火器提到可燃物前, 站在上风向或侧风面, 上下颠倒摇晃几次, 拔掉保险销或铅封, 一手握住喷嘴, 对准火焰根部, 一手按下压把, 干粉即可喷出。灭火时, 要迅速摇摆喷嘴, 使粉雾横扫整个火区, 由近及远, 向前推进, 将火扑灭掉。同时注意, 不能留有遗火, 油品着火, 不能直接喷射, 以防液体飞溅, 造成扑救困难。

4、当衣物着火时如何处置? 火灾发生后如何防止烟流从门缝进来?

答: 最好脱下或就地卧倒, 用手覆盖住脸部并翻滚压熄火焰, 或跳入就近的水池, 将火熄灭。

利用胶布或沾湿毛巾、床单、衣服等塞住门缝。

5、火灾时如果你被困在室内如何待救?

答:

(1) 至易获救处待救 (如靠近大马路之窗口附近, 或与入口较近之房间等)。

(2) 设法告知外面的人 (用电话、手机通知 119 你受困的位置, 或直接以衣物、灯光于窗口呼叫)。

(3) 防阻烟流串进来。

## 消防安全考核试题及答案 篇 4

一、选择题 (共 20 道题, 每题 2 分)

1、我国的“119”消防宣传活动日是 (A)

- A、11月9日 B、1月19日 C、9月11日
- 2、灭火器应放置在 ( B )
- A、隐蔽的地方 B、易于取用的地方 C、远离生产车间的地方
- 3、火灾初期阶段是扑救火灾 ( B ) 的阶段。
- A、最不利 B、最有利 C、较不利 D、有利
- 4、单位违反《消防法》规定，擅自降低消防技术标准施工、使用防火性能不符合国家标准的建筑构件和建筑材料或者不合格的装修、装饰材料施工，经公安消防机构责令限期改正逾期不改正的，责令停止施工，可并处罚款，并对单位处警告或者罚款。 ( C )
- A、分管人员和责任人员
- B、负领导责任的人员和直接责任人员
- C、直接负责的主管人员和其他直接责任人员
- D、负主要责任的管理人员和其他责任人员
- 5、下列哪种灭火器不适用扑灭电器火灾 ( C )
- A、二氧化碳灭火器 B、干粉剂灭火器 C、泡沫灭火器
- 6、当身上衣服着火时，可立即 ( C )
- A、奔跑离开火场，灭掉身上火苗 B、用手或物品扑打身上火苗
- C、就地打滚，压灭身上火苗
- 7、火警电话、交通事故报警台、急救电话各是 ( A )
- A、119122120 B、119120122 C、119110122
- 8、电源开关应安装在什么材料的基座上？ ( A )
- A、不燃材料 B、可燃材料 C、易燃材料
- 9、以下防止烟气中毒的不正确的方法是 ( C )
- A、用湿毛巾捂住口鼻 B、匍匐前进逃离火场 C、直起身子往外跑
- 10、举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位必须向 ( C ) 申报。
- A、当地政府 B、公安治安机构 C、公安消防机构
- 11、消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人。 ( C )
- A、81 B、122 C、242

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/218037122076006036>