

# 2023 年消防设施操作员之消防设备初级技能通关提分题库及完整答案

## 单选题（共 40 题）

1、下列关于 MJ/4 灭火器的含义表述正确的是（ ）。

- A. 4kg 二氧化碳灭火器
- B. 4L 二氧化碳灭火器
- C. 4kg 手提式洁净气体灭火器
- D. 4L 手提式洁净气体灭火器

**【答案】 C**

2、下列对火灾自动报警控制器故障报警信号描述错误的是（ ）。

- A. 故障声信号应能手动消除
- B. 火灾自动报警系统处于手动状态，故障信号不能输入
- C. 故障信号再次输入时，故障声信号将再次启动
- D. 故障光信号应保持至故障排除

**【答案】 B**

3、下列信息特征中，（ ）不能判断火灾报警控制器进入火灾报警状态。

- A. 专用火警总指示灯点亮
- B. 专用监管报警状态总指示灯点亮
- C. 音响器件发出消防车警报声
- D. 显示器显示火灾报警时间、部位及注释信息

**【答案】 B**

4、下列属于火灾报警系统中“感觉器官”的是（ ）。

- A. 火灾报警控制器
- B. 火灾探测器
- C. 声光警报器
- D. 火灾显示盘

【答案】 B

5、（ ）应手动启动柴油机消防水泵运行一次。

- A. 每日
- B. 每月
- C. 每季
- D. 每年

【答案】 B

6、（ ）是指在楼梯间入口处设有防烟前室，或设有专供排烟用的阳台、凹廊等，且通向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。

- A. 敞开楼梯间
- B. 封闭楼梯间
- C. 防烟楼梯间
- D. 室外辅助疏散楼梯

【答案】 C

7、下列不属于按接合器公称压力分类的是（ ）。

- A. 1.0MPa

B. 1.6MPa

C. 2.5MPa

D. 4.0MPa

【答案】 A

8、手提式机械泡沫灭火器在扑救流淌液体火灾时应将泡沫（ ）喷射，使泡沫完全覆盖在燃烧液面上。

A. 由远而近

B. 由近而远

C. 对准燃烧最猛烈处

D. 先扑救小火，再扑救大火

【答案】 B

9、为了防止发生火灾时人员被困，防火卷帘控制器应具有逃生功能，对其逃生功能的描述正确的是（ ）。

A. 卷帘降落至地面，手动操作控制器上任意一个按钮，防火卷帘应能自动开启至中位

B. 拉动手动拉链，防火卷帘应能开启

C. 自动开启后，延时 60~120s 后继续关至全闭

D. 自动开启后，延时 5~60s 后继续关至全闭

【答案】 D

10、常见的火源有七种类型，焊割作业的金属熔渣属于（ ）。

A. 明火焰

B. 高温物体

- C. 化学反应放热
- D. 电火花

【答案】 B

11、下列对防火门日常巡查内容不正确的是（ ）。

- A. 门扇、门框及五金配件是否完好
- B. 通过监控器关闭常开防火门
- C. 双扇防火门是否按顺序关闭
- D. 闭门器是否灵活

【答案】 B

12、在火灾报警控制器的复位操作中，可以自动复位的有（ ）。

- A. 特定探测器首个火灾报警信号
- B. 故障报警状态及相关信息
- C. 监管报警状态及相关信息
- D. 火灾报警状态及相关信息

【答案】 A

13、不属于室内外的竖向安全疏散通道的是（ ）。

- A. 敞开楼梯间
- B. 封闭楼梯间
- C. 防烟楼梯间
- D. 普通电梯

【答案】 D

14、手提式水基型灭火器的规格不包括（ ）。

- A. 2L
- B. 3L
- C. 6L
- D. 12L

【答案】 D

15、对于手动火灾报警按钮误报处理方法正确的是（ ）。

- A. 厂家或维保人员协助解决
- B. 重新设置报警灵敏度等级
- C. 使用专用工具复位
- D. 对相关人员进行培训，以杜绝人为因素

【答案】 C

16、ABC 类干粉灭火器又称为（ ）干粉灭火器。

- A. 碳酸氢钠
- B. 磷酸铵盐
- C. 钾盐
- D. 氨基

【答案】 B

17、简易式灭火器是可任意移动的、灭火剂充装量小于（ ）mL（或 g），由一只手指开启的，不可重复充装使用的一次性储压式灭火器。

- A. 500
- B. 800
- C. 1000
- D. 1200

【答案】 C

18、下列不属于按防火门材质分类的是（ ）。

- A. 木质防火门
- B. 钢质防火门
- C. 钢木质防火门
- D. 门扇上带防火玻璃的防火门

【答案】 D

19、消防控制室值班人员做交接班工作时，要认真填写（ ）及系统运行登记表和控制器日检登记表。

- A. 值班记录
- B. 检查记录
- C. 故障记录
- D. 人员登记表

【答案】 A

20、推车式水基型灭火器的规格为 20L、45L、60L、（ ）。

- A. 80L
- B. 90L

C. 100L

D. 125L

【答案】 D

21、区域型火灾报警控制器与火灾探测器之间的连线断路，区域型火灾报警控制器在（ ）内发出故障信号。

A. 100s

B. 160s

C. 120s

D. 110s

【答案】 A

22、关于交接班注意事项叙述不正确的是（ ）。

A. 交接记录有无遗漏

B. 仔细核查各系统的工作状态是否正常，有无不正常发生

C. 仔细核查各系统的关键部位有无故障和失效情况

D. 若存在不确定的情况，不可交接

【答案】 D

23、防火门是建筑中可活动的防火分隔设施之一，下列对防火门描述不正确的是（ ）。

A. 阻止火势蔓延

B. 阻止烟气扩散

C. 丙级防火门耐火极限不低于 1.0h

D. 甲级防火门耐火极限不低于 1.5h

【答案】 C

24、水泵接合器按安装形式分类的是（ ）。

- A. 地上式
- B. 法兰式
- C. 螺纹式
- D. 卡箍式

【答案】 A

25、当火灾报警控制器需要接收来自不同部位两只火灾探测器的火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时，如果在接收到第一只火灾探测器的火灾报警信号后，在规定的時間间隔不少于（ ）内未接收到要求的后续火灾报警信号，应对第一个火灾报警信号自动复位。

- A. 1.0min
- B. 5.0min
- C. 10min
- D. 30min

【答案】 B

26、手提式清水灭火器主要用于扑救（ ）初期火灾。

- A. 气体
- B. 固体
- C. 液体
- D. 金属

【答案】 B

27、在火灾报警控制器的工作原理中，通过（ ）输入信息接收和控制输出驱动。驱动打印机，火警继电器输出、声光警铃输出等。

- A. 总线驱动单元
- B. 显示键盘操作单元
- C. 通信接口单元
- D. 输入输出接口单元

【答案】 D

28、灭火剂代号为 T 的灭火器，表示（ ）。

- A. 水基型灭火器
- B. 干粉灭火器
- C. 二氧化碳灭火器
- D. 洁净气体灭火器

【答案】 C

29、现场设备故障应及时维修，若因特殊原因不能及时排除的故障，也可先将其（ ），待故障排除后再将其恢复。

- A. 复位
- B. 消音
- C. 摘除
- D. 屏蔽

【答案】 D

30、（ ）应手动启动消防水泵运转一次，并应检查供电电源的情况。

- A. 每日
- B. 每周
- C. 每季
- D. 每月

【答案】 D

31、火灾报警控制器运行数据存储单元能记录消防设备运行状态信息，下列关于其记录信息说法错误的是（ ）。

- A. 与火灾报警控制器连接的全部火灾报警触发器件的火灾报警信息、屏蔽状态信息、故障报警信息、监管报警信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息
- B. 联动控制启动按钮（键）的动作信息
- C. 与火灾报警控制器连接的全部火灾报警触发器件的启动信息、反馈信息、屏蔽状态信息、报警故障信息、手动/自动状态信息等消防设备运行状态信息
- D. 火灾报警控制器的开机、关机和复位、检查、时钟调整等操作信息

【答案】 C

32、高度超过 100m 的高层建筑中，应急照明和疏散指示标志，可采用蓄电池做备用电源，且它的连续供电时间不应少于（ ）min。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/227061014165006036>