

2022 年汽车加气站操作工模拟考试

1、(判断题)汽车槽车紧急切断装置包括紧急切断阀、远控系统以及易熔塞自动切断装置。

参考答案：正确

2、(判断题)在城镇供气管道上可以安装加压设备。

参考答案：错误

3、(判断题)燃气热值是指单位数量燃气完全燃烧时所放出的全部热量。

参考答案：正确

4、(判断题)压缩天然气加气机爆炸危险区域划分规定：加气机壳体内部空间划为 0 区。

参考答案：错误

5、(判断题)冷干机干燥过滤器的作用是过滤制冷系统中的杂质及水分。

参考答案：正确

6、(判断题)国家行业技术标准中，SY 表示测绘行业技术标准。

参考答案：错误

7、(判断题)《城镇燃气管理条例》规定：地方人民政府应当建立健全燃气应急储备制度。采取综合措施提高燃气应急保障能力。

参考答案：错误

8、(判断题)工程监理人员分为三个层次,即监理工程师、工程师代表及助理。

参考答案:正确

9、(判断题)当用管道输送燃气时,必须保持其温度在燃气的露点以上。

参考答案:正确

10、(判断题)天然气的组成是固定不变的,产地不同,其组成也相同。

参考答案:错误

11、(判断题)压力开关压力范围最大值和最小值的差值称为死区。

参考答案:错误

12、(判断题)标准的分类法包括:层级分类法、对象分类法、性质分类法和联合分类法。

参考答案:错误

13、(判断题)依照《安全生产法》的规定,安全生产监督检查人员对检查发现的问题应做出书面记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字,这样有利于安全检查不走过场。

参考答案:正确

14、(判断题)并非任何比例的燃气——空气混合气体遇火都会发生燃烧爆炸。

参考答案:正确

15、(判断题)可燃气体报警控制器应紧挨着可燃气体检测报警器安装,以便于操作。

参考答案：错误

16、(判断题)建设项目是按照一个总体设计或初步设计建设的，可以形成生产能力或使用价值的建设工程总体。

参考答案：正确

17、(判断题)对软管吹扫时，要密切留意管线结霜情况，避免液相过多进入排空管道。

参考答案：正确

18、(判断题)汽车槽车上的安全阀的开启压力应为槽体设计压力的1~1.5倍。

参考答案：错误

19、(判断题)工作压力是指压力容器在正常工作情况下，其底部可能达到的最高压力。

参考答案：错误

20、(判断题)数字万用表可以测量发光二极管，用红表笔接二极管的正极，黑表笔接负极，这时会显示二极管的反向压降。

参考答案：错误

21、(判断题)我国立法机构是全国人民代表大会及其常务委员会。

参考答案：正确

22、(判断题)埋地管道的主要腐蚀是化学腐蚀。

参考答案：错误

23、(判断题)城市燃气有的有臭味，有的无臭味，无臭味的更好，因为毒性也小。

参考答案：错误

24、(判断题)禁止在燃气设施保护范围内从事任何施工作业。

参考答案：错误

25、(判断题)在我国，对工艺、操作、安装等具体技术要求和实施程序所作的统一规定称规程。如：家用燃气燃烧器具安装及验收规程（CJJ12—2013）。

参考答案：正确

26、(判断题)天然气发生泄漏时，往低洼处聚集。

参考答案：错误

27、(判断题)在我国，对设计、施工、制造、检验等技术事项所作的统一规定称为规范，如：工业金属管道工程施工规范（GB50235—2010）。

参考答案：正确

28、(判断题)掺入洗洁精和肥皂的水溶液适用于检测天然气管道的泄漏。

参考答案：错误

29、(判断题)燃气流量计是不允许有误差的。

参考答案：错误

30、(判断题)单位或个人可自行安装、拆卸、更换和维修车用气瓶。

参考答案：错误

31、(判断题)劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

参考答案：正确

32、(判断题)燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的，或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的，或者未采取措施及时消除燃气安全事故隐患的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款。

参考答案：正确

33、(判断题)生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

参考答案：正确

34、(判断题)燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，必要时应采取补偿措施。

参考答案：正确

35、(判断题)燃气水路输送具有运量大，运输距离长，运输费用低等优点。

参考答案：正确

36、(判断题)停电时，UPS 电池放电到终止电压点时，UPS 可以进行电池保护。

参考答案：正确

37、(判断题)《城镇燃气管理条例》规定：燃气经营者应当建立健全燃气质量检测制度，确保所供应的燃气质量符合国家标准。

参考答案：正确

38、(判断题)压力表要定期进行清洗。

参考答案：正确

39、(判断题)汽车槽车上的安全阀的额定排放压力不得高于槽体设计压力的 1.5 倍。

参考答案：错误

40、(判断题)车用气瓶的工作压力为 25Mpa。

参考答案：错误

41、(单选题)当燃气与空气混合时，碰到点火源，下列哪种情况会发生燃烧爆炸()。

A 混合气体中燃气浓度高出爆炸上限以外

B 混合气体中燃气浓度低于爆炸下限以外

C 空气与可燃气体刚一接触

D 混合气体中燃气浓度高于爆炸下限、低于爆炸上限

参考答案：D

42、(单选题)生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理（）的事项。

A 工伤保险

B 社会保险

C 工伤社会保险

D 失业保险

参考答案：A

43、(单选题)一般 LNG 加气枪的公称压力是（）。

A1. 2Mpa

B1. 8Mpa

C3. 25Mpa

D5Mpa

参考答案： C

44、(单选题)阻火器主要由壳体和(?)两部分组成。

A 滤芯

B 阀门

C 法兰

D 阀盖

参考答案： A

45、(单选题)25℃换算成绝对温度时应为()。

A300K

B273K

C273.15K

D298K

参考答案： D

46、(单选题)电动机运行时，不作为主要监控项目的是
()。

A 电流

B 电压

C 温度和振动

D 电源频率

参考答案： D

47、(单选题)《四川省燃气管理条例》第三十条规定：燃气经营企业对燃气用户的（）进行安全检查、抄表等业务活动时，燃气用户应当予以配合。

A 燃气设施

B 燃气灶具

C 燃气计量装置

D 燃气管道

参考答案：A

48、(单选题)根据《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》：企业主要负责人、安全生产管理人員和运行、维护和抢修人員在专业培训考核合格证书复检日期前，应参加不少于（）学时的继续教育。

A20

B30

C45

D60

参考答案：B

49、(单选题)防火制度的四会是：会逃生自救、会扑救初起火灾、会报警和（）。

A 会撤离现场

B 会关闭有关阀门

C 会使用消防器材

D 会现场急救伤之人員

参考答案：C

50、(单选题)不属于灭火器正确使用的四个步骤之一的是
()。

APull—拉开

BAim—瞄准

CSqueeze—下压

DSway—摆动

参考答案：D

51、(单选题)弹簧式压力表测量的压力是()。

A 绝对压力

B 真空度

C 相对压力

D 标准大气压

参考答案：C

52、(单选题)CNG汽车加气时，压力不能超过()Mpa。

A25

B30

C15

D20

参考答案：D

53、(单选题)《四川省燃气管理条例》第二十八条规定：燃气经营企业应当依照()提供服务，并按照燃气计量装置实际计量收取燃气费。

A 供气条件

B 服务协议

C 供用气合同

D 服务承诺

参考答案：C

54、(单选题)下列几项中不属于消防工作“四会”要求的内容是()。

A 会报警

B 会使用消防器材

C 会扑救初起火灾

D 会组织人员疏散

参考答案：D

55、(单选题)违反《四川省燃气管理条例》规定的行为，法律、行政法规已有（）、处罚规定的，从其规定。

A 处分

B 罚款

C 处理

D 惩戒

参考答案：A

56、(单选题)按照《安全生产法》的规定，国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施（）。

A 综合管理

B 综合监督管理

C 监督管理

D 规划管理

参考答案：B

57、(单选题)CNG 加气枪中两位三通阀的特点是 ()。

A 密封性能稳定、可靠

B 体积较大

C 易磨损

D 易腐蚀

参考答案：A

58、(单选题)我国规定，在特别潮湿地点或金属容器内的安全电压不超过 () V。

A36

B24

C12

D6

参考答案：C

59、(单选题)按照《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》：燃气 () 由所从业的燃气经营企业组织参加燃气知识的专业培训，并经专业考核合格；在从业期间，应参加相应岗位的燃气知识继续教育，以提高从业能力和水平。

A 企业人员

B 管理人员

C 从业人员

D 工人

参考答案：C

60、(单选题)《四川省燃气管理条例》第十五条规定，工程项目施工可能影响燃气设施安全的， () 在开工前，应当查

明建设工程施工范围内地下燃气管线的相关情况；燃气管理部门以及其他有关部门和单位应当于两个工作日内提供相关资料。

A 建设单位

B 燃气经营企业

C 施工单位

D 用气单位

参考答案：A

61、(单选题)低热值是指燃气完全燃烧后，烟气被冷却至原始温度，而其中的水蒸气以（）状态排出时所放出的全部热量。

A 凝结水

B 蒸汽

C 冰

D 其他

参考答案：B

62、(单选题)天然气置换后应定期检测（）浓度。

A 乙烷

B 甲烷

C 丙烷

D 丁烷

参考答案：B

63、(单选题)以下对钢制气瓶附件描述错误的一项是（）。

A 瓶帽是保护瓶阀用的帽罩式安全附件的统称

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/266100121241010043>