

2023 年版建筑电工（建筑特殊工种）考试〔内部通关〕培训模拟题库附答案必考点

1 【单选题】《安全生产法》立法的目的是为了加强安全生产工作，防止和减少（ ），保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

(A)

A、生产安全事故

B、火灾、交通事故

U 重大、特大事故

D、人员伤亡事故

2、【单选题】一般情况下 220V 工频电压作用下人体的电阻为（ ）

Ω 。(C)

A、500-1000

B、800-1600

C、1000-2000

D、2000-2500

3、【单选题】万用表实质是是一个带有整流器的（ ）仪表。(B)

A、电磁式

B、磁电式

C、电动式

D、感应式

4、【单选题】万能转换开关的基本结构内有（ ）。(B)

A、反力系统

B、触点系统

U 线圈部分

D、保护系统

5、【单选题】三相异步电动机虽然种类繁多，但基本结构均由（ ）和转子两大部分组成。（B）

A、外壳

B、定子

C、罩壳及机座

D、机座

6、【单选题】下列属于物的不安全因素的是（ ）。（1）室内地面不平、较滑（2）室内作业场所狭窄、杂乱（3）室内梯架缺陷（4）设备、设施缺陷（5）明火（A）

A、（1）（2）（3）

B、（2）（3）（4）

C、（3）（4）（5）

D、全都是

7、【单选题】下列（ ）不属于特种作业人员。（C）

A、锅炉司炉工

B、厂内机车驾驶人员

U 钳工

D、起重司素作业人员

8、【单选题】下面（ ）属于顺磁性材料。（C）

A、水

B、铜

C、空气

D、铁

9、【单选题】事故照明一般采用（ ）。(B)

A 日光灯

B、白炽灯

C、高压汞灯

D、紫光灯

10、【单选题】低压带电作业时，（ ）。(A)

A、既要戴绝缘手套，又要有人监护

B、戴绝缘手套，不要有人监护

C、有人监护不必戴绝缘手套

D、可以不用戴绝缘手套

11、【单选题】低压断路器也称为（ ）。(C)

A、闸刀

B、总开关

C、自动空气开关

D、分开关

12、【单选题】使用电缆的门式起重机，应设有电缆卷筒，配电箱应设置在轨道（ ）。(A)

A、中部

B、端部

C、前方

D、后方

13、【单选题】保险绳的使用应（ ）。(A)

A、高挂低用

B、低挂调用

C、保证安全

D、保证质量

14、【单选题】出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当持建筑起重机械特种设备

()、产品合格证和制造监督检验证明到本单位工商注册所在地县级以上人民政府住房城乡建设行政主管部门办理备案。(D)

A、生产许可证

B、安全生产许可证

C、安全使用许可证

D、制造许可证

15、【单选题】在室外遇到雷雨时，下面哪种做法不容易出现危险？()

(C)

A、躲到广告牌下

B、躲到大树下

C、无处可躲时，双腿并拢、蹲下身子

D、躲在建筑物旁边

16、【单选题】在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处()有期徒刑或者拘役。(A)

A、3 年以下

B、5 年以下

C、3 年以上 7 年以下

D、5 年以上

17、【单选题】在电路中, 开关应控制()。(B)

A、零线

B、相线

C、地线

D、火线

18、【单选题】在采用多级熔断器保护中, 后级的熔体额定电流比前级大, 目的是防止熔断器越级熔断而()。(C)

A、减小停电范围

B、查障困难

U 扩大停电范围

D、烧毁

19、【单选题】坠落范围半径 R 随高度 h 不同而不同，当高度 h 为 20 米时，半径 R 为（ ）米。（C）

B、3

C、4

D、5

20、【单选题】如果从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告后仍得不到解决或响应的，从业人员可以（ ）。（C）

A、逐级人报

B、跨级上报

U 越级上报

D、跳级上报

21、【单选题】安全帽的佩戴方法应是这样的：首先应讲内衬圆周大小调节到对头部稍有约束感，但不难受的程度，以不系下额带低头时安全帽不会（ ）为宜；其次佩戴安全帽必须系好下额带，下额带应紧贴下额，松紧以下额有约束感，但不难受为宜。（C）

A、摇晃

B、松动

C、脱落

D、都不对

22、【单选题】对于易燃易爆物品防火安全要求，下列做法不必要的是

() . (B)

A、照明电器设备必须使用防爆灯头

B、必须穿钉子鞋上场

C、严禁吸烟

D、严禁动用明火

23、【单选题】并联电力电容器的作用是 () 。 (B)

A、降低功率因数

B、提高功率因数

C、维持电流

D、提高电流

24、【单选题】建筑施工工地的用电机械设备 () 安装漏电保护装置。

(A)

A、应

B、不应

C、没规定

D、随意

25、【单选题】建筑施工特种作业人员操作资格证书在有效期内，复核结果不合格的情况不包括（ ）_β (C)

A、超过相关工种规定年龄要求。

B、身体健康状况不再适应相应特种作业岗位。

C、2年内违章操作记录达2次及以上。

D、对生产安全事故负有责任。

26、【单选题】建设项目安全设施的（ ）应当对安全设施设计负责。
(C)

A、设计人

B、设计单位

C、设计人、设计单位

D、建设单位

27、【单选题】据一些资料表明，心跳呼吸停止，在（ ）min内进行抢救，约80%可以救活。(A)

B、2

C、3

D、4

28、【单选题】摇表的两个主要组成部分是手摇()和磁电式流比计。(A)

A、直流发电机

B、电流互感器

C、交流发电机

D、电压互感器

29、【单选题】SAJ20-12 型防坠安全器在额定载荷情况下制动距离为()m。(D)

A、0.2~0.5

B、0.2-1

C、0.25-1

D、0.25~1.2

30、【单选题】操作电动葫芦时，不要一口气起吊，应吊至离地面（）
Cm时停顿一下，以确定吊绳有无异常。（C）

A、5

B、10

C、15

D、20

31、【单选题】施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理（）
（C）

A、人身财产保险

B、养老保险

C、意外伤害保险

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/266141142013010105>