

2023 年重庆版 A 特种设备相关管理（锅炉压力容器压力管道）考试内部培训题库含答案

- 1、【多选题】《条例》中定义的气瓶范围是（ ）。（ ACD ）
 - A、盛装公称工作压力大于或者等于 0.2MPa
 - B、盛装公称工作压力大于或者等于 1.0MPa
 - C、且压力与容积的乘积大于或者等于 1.0MPaL 气体
 - D、液化气体和标准沸点等于或者低于 60°C 液体;

- 2、【多选题】以下（ ）不是压力容器管理员的主要职责。（ AB ）
 - A、保障压力容器安全必要投入
 - B、定期召开压力容器安全会议，督促、检查压力容器安全工作
 - C、组织压力容器验收、办理压力容器使用登记和变更手续
 - D、组织制定压力容器安全操作规程

- 3、【多选题】压力容器年度检查至少包括（ ）。（ ABCD ）
 - A、安全管理情况检查

B、容器本体

C、运行状况检查

D、安全附件检查

4、【多选题】压力管道技术档案应当包括()。(ABC)

A、使用登记证

B、管道的日常使用状况记录

C、管道运行故障和事故记录

D、操作规程

5、【多选题】压力表遇有下列情况之一时,应停止使用:()。(ABCD)

A、选型错误;

B、表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清;

C、封印损坏;

D、外壳腐蚀

6、【多选题】固定式压力容器下列部件属于主要受压元件()。(ABD)

A、筒体;

B、封头；

C、支座；

D、换热器管板和换热管

7、【多选题】对于放热反应的容器，应严控制（ ），防止物料温度急剧升高，引起物料分解，突沸而发生事故。（ AB ）

A、投料量；

B、投料速度；

C、加料中的杂质

8、【多选题】属于易燃介质的是（ ）。（ AD ）

A、氢气；

B、氧气；

C、二氧化碳；

D、甲烷

9、【多选题】按制造材料不同，压力容器可分为（ ）。（ ABCD ）

A、钢制容器；

B、铸铁容器；

C、有色容器；

D、非金属容器

10、【多选题】根据《工业金属管道工程施工规范》，当规定射线检测但受条件限制需改用超声检测时，应征得（ ）同意。（ AD ）

A、设计

B、安装

C、检测

D、建设

11、【多选题】特种设备事故包括以下哪几类（ ）。（ ABDE ）

A、一般事故

B、较大事故

C、严重事故

D、重大事故

E、特别重大事故

12、【多选题】电站锅炉运行中遇到下列（ ）情况，应当立即停止向炉膛送入燃料。（ ABCD ）

A、锅炉严重缺水

B、锅炉严重满水

C、直流锅炉断水

D、锅水循环泵发生故障，不能保证锅炉安全运行

13、【多选题】紧急切断装置包括（ ）。（ ABD ）

A、紧急切断阀

B、远程控制系统

C、截止阀

D、易熔塞自动切断装置

14、【单选题】《特种设备安全法》中规定，特种设备生产、使用单位应建立、健全特种设备（ ）制度。（ B ）

A、交接班责任

B、安全和节能责任

C、维护保养责任

15、【单选题】生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的()、防范措施以及事故应急措施。(A)

A、危险因素

B、人员状况

C、设备状况

D、环境状况

16、【单选题】《特种设备安全法》第七条规定，特种设备生产、经营、使用单位应当遵守本法和其他有关法律、法规，建立、健全特种设备安全和()责任制度。(B)

A、交接班

B、节能

C、维护保养

17、【单选题】《特种设备安全法》规定，任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的()，接到举报的部门应当及时处理。(A)

A、违法行为

B、错误行为

C、不当行为

18、【单选题】《特种设备安全法》规定，在检验合格有效期满前（ ）个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。（ B ）

A、6

B、1

C、3

19、【单选题】《特种设备安全法》规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者（ ），并办理使用登记证书变更，方可继续使用。（ A ）

A、安全评估

B、安全评价

C、安全评判

20、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前（ ）向特种设备检验机构提出定期检验要求。（ A ）

A、一个月

B、二个月

C、三个月

21、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（ ）承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。（ B ）

A、使用单位

B、出租单位

C、物业公司

22、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告，并对检验、检测结果和（ ）负责。（ C ）

A、评定结果

B、检查结论

C、鉴定结论

23、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备的使用应当具有规定的安全距离、（ ）。（ B ）

A、技术要求

B、安全防护措施

C、附属设施

24、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备（ ）由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定。（ C ）

A、管理制度

B、行业标准

C、安全技术规范

25、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定，较大事故由（ ）组织事故调查。（ A ）

A、省级特种设备安全监督管理部门

B、国务院特种设备安全监督管理部门会同有关部门

C、国务院或其授权有关部门

26、【单选题】以下（ ）不是按工艺作用分类的。（ D ）

A、反应容器

B、换热容器

C、存储容器

D、移动式容器

27、【单选题】关于压力容器检验选项，（ ）是正确的。（ C ）

A、经过检验，安全附件不合格的压力容器也可以投入使用

B、对无法进行定期检验或者不能按期进行定期检验的压力容器，使用单位无需制定安全保障措施

C、安全状况等级为 4 级的，应当监控使用

D、压力容器的定期检验是在压力容器运行时进行的

28、【单选题】关于型式试验说法，选项（ ）是正确的。（ C ）

A、改变原设计需要重新进行型式试验

B、改变焊接工艺后需要重新进行型式试验

C、其他选项都对

29、【单选题】压力容器安全技术监察规程中所指的容积，应为（ ）。
（ A ）

A、应当扣除永久连接在压力容器内部的内件体积；

B、不需要扣除内件体积

30、【单选题】压力管道的全面检验是按一定的检验周期在管道（ ）进行的较为全面的检验。（ A ）

A、 停车期间

B、 维修改造期间

C、 运行期间

31、【单选题】同一部位的焊接返修次数不宜超过（ ）次。（ B ）

A、 1

B、 2

C、 3

32、【单选题】在选用压力管道材料时，一般优先选用（ ）。（ A ）

A、 金属材料

B、 非金属材料

C、 无机材料

D、 复合材料

33、【单选题】安全阀与压力容器之间一般（ ）装设截止阀门。（ B ）

A、 应该

B、 不宜

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/316210132125010040>