

2023 年版宁夏压力管道巡检维护考试 [内部] 培训模拟题库含答案必考点

1、【多选题】《特种设备安全法》规定，特种设备（）、检测人员和（）应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。（AB）

A、作业人员

B、安全管理人员

C、维修人员

2、【多选题】《压力管道安全技术监察规程—工业管道》规定：属于下列哪些情况的管道应适当缩短检验周期？（ABCD）

A、新投用的 GCLGC2 级的（首次检验周期一般不超过 3 年）

B、发现应力腐蚀或者严重局部腐蚀的

U 承受交变载荷，可能导致疲劳失效的

D、材料产生劣化的，在线检验中发现存在严重问题的

3、【多选题】一般产生爆炸必须具备三个条件：（）。（ABC）

A、存在可燃气体、易燃液体、薄雾

B、上述物质与空气混合，其浓度达到爆炸极限

C、存在足以点燃爆炸性混合物的火花或高温

D、存在空气

4、【多选题】以下属于管道元件的是()。(ABCD)

A、三通

B、四通

C、异径管

5、【多选题】压力管道安全保护装置是指压力表、测温仪表、安全阀、

U 放空 (AB)

A、爆破片装置

B、爆破片装置和安全阀组合使用装置

U 放空

D、以上都是

6、【多选题】压力管道按敷设位置分为()。(ACD)

A、架空管道

B、穿越管道

U 地沟敷设管道，

D、埋地管道

7、【多选题】工业管道识别由()等组成。(AB)

A、物质名称、流向

B、主要工艺参数

C、温度

D、以上都是

8、【多选题】弹簧式安全阀根据阀瓣开启高度不同，分为()。(AC)

A、全启式

B、半启式

U 微启式

D、其他选项全对

9、【多选题】管道按输送介质的腐蚀性分为()。(AB)

A、腐蚀性介质管道

B、非腐蚀性介质管道

C、剧毒管道

D、其他选项全对

10、【多选题】输送（）压力管道的使用单位应具备：事故预防方案（包括应急措施和救援方案）、巡线检查制度、根据需要建立抢险队伍，并且定期演练。（ABC）

A、可燃

B、易爆

C、有毒介质

11、【单选题】（）适用于不需要经常拆卸，不需要经常清洗的管道。（C）

A、热水拌热

B、蒸汽拌热

C、电拌热

D、余热拌热。

12、【单选题】《安全生产法》规定：（）或者个人对事故隐患或者安全生

产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。(D)

A、生产单位

B、使用单位

U 检验单位

D、任何单位

13、【单选题】《特种设备安全法》是全国人大颁布的（）。(A)

A、法律

B、行政法规

U 安全技术规范

D、标准。

14、【单选题】《特种设备安全法》规定,国家建立缺陷特种设备召回制度。

因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的,特种设备生产单位

立即（），主动召回。(C)

A、分析原因

B、找出问题

U 停止生产

15、【单选题】《特种设备安全法》规定，报废条件以外的特种设备，达到设计使用年限可以继续使用的，应当按照安全技术规范的要求通过检验或者（），并办理使用登记证书变更，方可继续使用。（A）

A、安全评估

B、安全评价

C、安全评判

16、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后（）内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（A）

A、三十日

B、五十日

C、十日

17、【单选题】《特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上（）负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。

（C）

A、安全生产监督管理部门

B、质量技术监督部门

C、地方各级人民政府

D、劳动部门

18、【单选题】《特种设备安全法》规定：特种设备使用单位在检验合格有效期届满前()向特种设备检验机构提出定期检验的要求。(B)

A、15 天

B、1 个月

C、一个星期

D、三个月

19、【单选题】《特种设备安全法》规定：特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的，责令使用单位停止使用有关特种设备，处()罚款。(D)

A、一万元以上五万元以下

B、二万元以上十万元以下

C、五万元以上十万元以下

D、三万元以上三十万元以下

20、【单选题】《压力管道使用登记管理规则》规定：压力管道停用或者报废时，在停用或者报废后的（）日内，办理停用或者注销使用登记手续。（D）

A 7_s

B、10

C、15

D、30

21、【单选题】《压力管道安全技术监察规程—工业管道》规定：在用管道发生故障、异常情况，使用单位应当查明原因。对故障、异常情况以及检查，定期检验中发现的事故或者缺陷，应当及时采取措施，消除后方可重新投入使用。（B）

A、问题

B、隐患

22、【单选题】《特种设备事故报告和调查处理规定》规定：当事人故意破坏、伪造事故现场、毁灭证据、未及时报告事故等致使事故责任无法认定的，当事人应当承担（）。（A）

A、全部责任

B、主要责任

U 次要责任

23、【单选题】《特种设备作业人员监督管理办法》规定特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即（）。

(C)

A、停止设备运行

B、离开现场

C、向现场安全管理人员和单位有关负责人报告

D、启动应急预案

24、【单选题】《特种设备作业人员监督管理办法》规定跨地区从业的特种设备作业人员，（）向从业所在地的发证部门申请复审。（A）

A、可以

B、不能

C、必须

25、【单选题】《特种设备安全监察条例》要求使用单位对特种设备每（）自查一次。（A）

A、1 个月

B、1 年

C、2 年

26、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定,特种设备的维修单位应当具有()。(A)

A、许可证

B、安全注册

C、上岗证

27、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定,压力管道的安装必须经过()才能投入运行。(B)

A、验收

B、监督检验

C、安全检查

28、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定,发生 10 人死亡的事故属于()。(C)

A、一般事故

B、较大事故

C、重大事故

29、【单选题】事故当事人故意破坏、伪造现场、毁灭证据等致使事故无法认定的，当事人应承担()。(D)

A、次要责任

B、同等责任

C、主要责任

D、全部责任

30、【单选题】介质的毒性危害程度按照 GB5044 《职业性接触毒物危害程度分级》分级，可以分为()。(C)

A、A、B、C、D

B、剧毒、高毒、中毒、低毒

C、极度危害、高度危害、中度危害、轻度危害

31、【单选题】决定天然气火灾危险性的因素有：爆炸极限、自燃点、扩散系数、()、爆炸威力指数。(A)

A、对速度

B、对密度

C、相对温度

32、【单选题】压力管道介质的毒性程度分级遵循的规范是（）。(B)

A、HG20660《压力容器化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》

B、GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》

C、TJ36《工业企业设计卫生标准》

33、【单选题】压力管道发生故障，在查明泄漏部位时，检查人员应根据

() 与泄漏点保持足够的距离。(C)

A、感觉

B、压力大小

C、声音大小和温度高低。

34、【单选题】压力管道操作人员必须严格控制（），按照操作规程进行操

作。(A)

A、工艺指标

B、介质

C、结构

35、【单选题】压力管道的基本识别色标识方法有多种，但不包括()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/318016001054006033>