

# 2023 年消防设施操作员之消防设备基础知识自测提 分题库加精品答案

单选题（共 40 题）

1、下列关于防火间距测量方法不正确是（ ）。

- A. 储罐之间防火间距为相邻两个储罐外壁最近水平距离
- B. 堆场之间防火间距为两个堆场中相邻堆垛外缘最近水平距离
- C. 变压器之间防火间距为相邻变压器外壁最近水平距离
- D. 相邻建筑外墙有部分凸出时，测量建筑外墙最近水平距离

**【答案】 D**

2、（ ）是履行岗位职责的最高表现形式，也是消防行业从业人员遵守职业纪律的基本要求。

- A. 遵纪守法
- B. 忠于职守
- C. 爱岗敬业
- D. 英勇顽强

**【答案】 B**

3、本题中（ ）项属于控制可燃物的防火措施。

- A. 密闭有可燃介质的容器、设备
- B. 限制可燃物质储运量
- C. 消除和控制明火源
- D. 防止和控制高温物

**【答案】 B**

4、应将喷淋消防泵控制柜的启动、停止按钮专用线路直接连接至设置在消防控制室内消防联动控制器的（ ）。

- A. 总线控制盘
- B. 总线回路
- C. 手动控制盘
- D. 警报输出端口

【答案】 C

5、蜡烛的燃点是（ ）℃。

- A. 70
- B. 53
- C. 165
- D. 190

【答案】 D

6、防护区应设置泄压口,二氧化碳灭火系统的泄压口应位于防护区净高的（ ）以上

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 2/3
- D. 1/4

【答案】 C

7、火灾现场保护方法不包括（ ）。

- A. 灭火中现场保护
- B. 勘查现场保护
- C. 灭火方式保护
- D. 痕迹与物证现场保护

【答案】 C

8、不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设计一台具有集中控制功能火灾报警控制器和消防联动控制器保护对象，应采用（ ），并应设置一个消防控制室。

- A. 区域报警系统
- B. 集中报警系统
- C. 控制中心报警系统
- D. 独立报警系统

【答案】 B

9、煤层堆积过厚积热不散，易发生（ ）。

- A. 物理爆炸
- B. 自燃
- C. 化学爆炸
- D. 闪燃

【答案】 B

10、两座一级耐火等级厂房，当相邻较低一面外墙为防火墙且较低一座厂房屋顶耐火极限不低于 1.00h，甲、乙类厂房之间防火间距不应小于（ ）m；丙、丁、戊类厂房之间防火间距不应小于（ ）m。

A. 4; 6

B. 6; 4

C. 3; 2

D. 4; 3

**【答案】 B**

11、消防控制室值班人员应及时将系统误报原因及处理情况向（ ）汇报。

A. 消防部门

B. 上级领导

C. 维修部门

D. 技术人员

**【答案】 B**

12、可燃气体或蒸气预先同空气（或氧气）混合，遇引火源产生带有冲击力燃烧现象，称为（ ）。

A. 异相燃烧

B. 物质燃烧

C. 预混燃烧

D. 表面燃烧

**【答案】 C**

13、《消防法》规定：任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位（ ）。

A. 可以给予支援

B. 应当给予支援

- C. 必须给予支援
- D. 不必给予支援

【答案】 B

14、控制阀是具有明显启闭标志的阀门或消防专用的信号阀，安装在报警阀的（ ）处，用于系统检修时关闭系统。

- A. 进口
- B. 出口
- C. 进、出口
- D. 中间

【答案】 C

15、民用建筑内，长度大于（ ）m 疏散走道应设置排烟设施。

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

【答案】 A

16、以下属于三级耐火等级建筑的是（ ）。

- A. 70m 的住宅
- B. 38m 的住宅
- C. 医疗建筑
- D. 木结构屋顶的砖木结构建筑

【答案】 D

17、更换湿式报警阀组压力开关后, 应进行 ( ) 功能测试, 功能正常后将系统恢复正常运行状态。

- A. 系统连锁控制
- B. 系统联动
- C. 系统连锁控制和联动
- D. 以上均可

【答案】 C

18、以下属于自动喷水灭火系统设置场所中危险Ⅱ级的是 ( )

- A. 汽车停车场
- B. 摄影棚
- C. 高层办公楼
- D. 火车站

【答案】 A

19、一种具有隔爆外壳电气设备, 其外壳能承受内部爆炸性气体混合物爆炸压力并阻止内部爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播, 适用于爆炸危险场所任何地点; 是指 ( ) 。

- A. 隔爆型
- B. 增安型
- C. 特殊型
- D. 充砂型

【答案】 A

20、下列液体燃烧会发生“沸溢”是（ ）。

- A. 汽油
- B. 煤油
- C. 柴油
- D. 原油

**【答案】 D**

21、（ ）是火灾中致死主要燃烧产物之一，其毒性在于对血液中血红蛋白高亲和力和力。

- A. 二氧化碳
- B. 一氧化碳
- C. 水蒸气
- D. 二氧化硫

**【答案】 B**

22、水汽化后在燃烧区产生大量水蒸气占据燃烧区，降低燃烧区氧的浓度，使可燃物得不到氧的补充，导致燃烧强度减弱直至中止，而具有的灭火原理是（ ）。

- A. 冷却
- B. 窒息
- C. 稀释
- D. 乳化

**【答案】 B**

23、下列属于火灾自动报警系统中“发音器官”是（ ）。

- A. 火灾报警控制器
- B. 火灾探测器
- C. 声光警报器
- D. 手动报警按钮

【答案】 C

24、下列属于建筑物安全疏散设施的是（ ）。

- A. 机械排烟系统
- B. 火灾自动报警系统
- C. 避难层
- D. 自动喷水灭火系统

【答案】 C

25、在电气工程中能作为绝缘材料的，其电阻率  $\rho$  不得低于（ ）

- A.  $1 \times 10^5 \Omega \cdot m$
- B.  $1 \times 10^6 \Omega \cdot m$
- C.  $1 \times 10^7 \Omega \cdot m$
- D.  $1 \times 10^8 \Omega \cdot m$

【答案】 C

26、下列各项中，不属于民用建筑是（ ）。

- A. 居民住宅
- B. 办公楼



- C. 教学楼
- D. 化工仓库

【答案】 D

27、（ ）按性能分为以下非抗醇性和抗醇性两类。

- A. 水系灭火剂
- B. 泡沫灭火剂
- C. 气体灭火剂
- D. 干粉灭火剂

【答案】 A

28、为防止灭火剂流失，防护区的围护构件上不宜设置敞开孔洞；当必须设置敞开孔洞时，应设置能（ ）关闭装置。

- A. 手动
- B. 自动
- C. 手动或自动
- D. 手动和自动

【答案】 D

29、（ ）是指发光气相燃烧区域，是可燃物在气相状态下发生燃烧外部表现。

- A. 火焰
- B. 外焰
- C. 内焰
- D. 焰心

【答案】 A

30、下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中，允许采用 B1 级燃烧性能的是（ ）。

- A. 地面装修材料
- B. 装饰织物
- C. 售货柜台、固定货架
- D. 墙面装修材料

【答案】 B

31、下列建筑或场所，应设置火灾自动报警系统的是（ ）。

- A. 座位数 2000 的电影院
- B. 座位数 2000 的会堂
- C. 座位数 2000 的礼堂
- D. 座位数 2000 的体育馆

【答案】 A

32、依照《中华人民共和国消防法》规定，（ ）对本行政区域内消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。

- A. 省级以上人民政府消防救援部门
- B. 县级以上地方人民政府消防救援机构
- C. 市级以上地方人民政府应急管理部门
- D. 县级以上地方人民政府应急管理部门

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/398033131046006052>