

## CNG 加气站操作工《CNG 加气站中级操作工在线测试》模拟卷

姓名：\_\_\_\_\_ 年级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

|     C. 3

D. 1

- 5、多项选择题：CNG 加气站储气设施储气的作用是（ ）。A. 设计需要  
B. 调峰  
C. 减少压缩机开机次数  
D. 减少设备磨损
- 6、判断题：在空气不流通的场所使用二氧化碳灭火器后，必须及时通风。
- 7、多项选择题：地上燃气管道及设备常用的检漏方法有（ ）A. 泡沫检漏  
B. 检漏仪检漏  
C. 嗅觉检漏  
D. 明火检漏
- 8、单项选择题：下列哪种行为符合加气车辆进出站规定（ ）。A. 快进快出  
B. 快进慢出  
C. 慢进慢出  
D. 慢进快出
- 9、单项选择题：气体泄漏着火后，不可轻易关闭阀门，以防止（ ）引起爆炸。A. 误操作  
B. 回火  
C. 阀门失灵  
D. 静电摩擦
- 10、判断题：车载气瓶背带断裂，可以给加气，同时提醒司机去维修。
- 11、单项选择题：加气过程中，汽车着火后处理不对的是（ ）。A. 立即停止加气  
B. 关闭钢瓶瓶阀  
C. 立即灭火  
D. 立即启动汽车开出站外
- 12、判断题：从业人员发现安全隐患可以不上报。
- 13、判断题：压力容器的安全附件有压力表、安全阀、液位计等
- 14、判断题：燃气车辆进站后需要司机下车协助加气，乘客可留在车上。
- 15、多项选择题：导致压缩机报警并自动停车的情况有（ ）。A. 各级吸、排压力不符合规定值  
B. 冷却水压和温度不符合规定值  
C. 润滑油压力温度不符合规定值

D. 压缩机电机过载

- 16、单项选择题：储气井储存 CNG 前，必须吹扫，试压和置换系统中的（ ）。A. 天然气  
B. 空气  
C. 二氧化碳  
D. 氦气
- 17、判断题：加气机加气不走字损失的气量不能被计量和察觉。
- 18、判断题：加气站生产岗位工人必须经过专业技术培训考核合格后并持有上岗证书才能上岗。
- 19、单项选择题：加气机应设防撞护栏，防撞护栏高度不应小于（ ）。A. 0.5m  
B. 0.8m  
C. 1.0m  
D. 1.1m
- 20、单项选择题：按照国际《车用加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012 和地标《液化天然气（LNG）汽车加气站设计与施工规范》（DBJ17—2011）的规定，以下关于柱塞泵的设置说法错误的是（ ）。A. 柱塞泵的设置应满足泵吸入压头要求。  
B. 泵的进出口管道都应设置防震装置。  
C. 在泵出口管道上只应设置全启封闭式安全阀。  
D. 在泵出口管道上应设置温度和压力检测仪表。
- 21、单项选择题：甲烷在天然气混合物中，其体积分数往往超过（ ）A. 90%  
B. 20%  
C. 30%  
D. 50%
- 22、判断题：通俗的说，天然气的临界温度就是其能保持液态的最高温度。
- 23、判断题：从业人员无灭火义务，只能打 119 报警。
- 24、判断题：职业病的健康检查费用由单位和个人共同承担。
- 25、判断题：从业人员无灭火义务，只能打 119 报警。
- 26、单项选择题：干粉灭火器一经打开，不论是否用完，都必须再进行充装，充装时不得（ ）。A. 倒置  
B. 清洗  
C. 变换品种  
D. 充气
- 27、单项选择题：卸气前操作人员将高压卸气软管与槽车主控阀进行连接，加戴软管（ ），防止软管甩动发生意外。A. 保护钢绳  
B. 接地线  
B. 保护器  
D. 保护管
- 28、判断题：《中华人民共和国消防法》规定：任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施，预防火灾、报告火警的义务。
- 29、单项选择题：以下关于天然气的防护措施，正确的是（ ）。A. 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护；特殊情况下，佩戴过滤式防毒面具  
B. 眼睑防护：一般不需要特殊防护；高浓度接触时可戴安全防护眼镜  
C. 防护服：因天然气无毒、无腐蚀作用，所以不用穿任何防护服  
D. 其 132、单项选择题：干粉灭火器一经打开，不论是否用完，都必须再进行充装，充装时不得（ ）。A. 倒置

B. 清洗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/415322233224011200>