

UDC 614.843
C 80



中华人民共和国国家标准

GB 14561—93

消 火 栓 箱

Fire hydrant box

1993-08-19发布

1994-03-01实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

GB 14561—93

消 火 栓 箱

Fire hydrant box

1 主题内容与适用范围

本标准规定了消火栓箱(以下简称栓箱)的分类、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于消火栓箱。

本标准不适用于室外消防水带箱。

2 引用标准

- GB 998 低压电器 基本试验方法
- GB 1173 铸造铝合金技术文件
- GB 1176 铸造铜合金技术条件
- GB 1187 输水胶管
- GB 1497 低压电器基本标准
- GB 3265 内扣式消防接口 型式和基本参数
- GB 3266 内扣式消防接口 通用技术条件
- GB 3445 室内消火栓
- GB 4580 无衬里消防水带
- GB 6246 有衬里消防水带性能要求和试验方法
- GB 8181 消防水枪性能要求和试验方法
- JB 4013.1 控制电路电器和开关元件的一般要求

3 术语

消火栓箱:指安装在建筑物内的消防给水管路,由箱体、室内消火栓、水带、水枪及电器设备等消防器材组成的具有给水、灭火、控制、报警等功能的箱状固定式消防装置。

4 分类

4.1 型式

4.1.1 栓箱按安装方式可分为:

- a. 明装式;
- b. 暗装式;
- c. 半明装式。

4.1.2 栓箱按箱门型式可分为:

- a. 单开门式;
- b. 双开门式;

国家技术监督局 1993-08-19 批准

1994-03-01 实施