

江苏省安全生产考核试题

一、选择题

1、全国消防安全宣传教育日是（ ）。

A . 1月19日

B. 11月9日

C. 10月9号

答案：B。

2、（ ）应履行下列消防安全职责：贯彻执行消防法律、法规，保障单位消防安全符合规定，掌握单位的消防安全情况；将消防工作与单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，组织制定并批准实施单位年度消防工作计划；为单位消防安全管理提供必要的经费和组织保障等。

A . 消防安全责任人

B . 消防安全管理人

C . 部门消防安全责任人

答案：A。

3、（ ）应履行下列消防安全职责：按照本单位的管理规定进行防火巡查，并做好记录，发现问题及时整改、报告；发现火灾及时报火警并报告消防安全管理人，扑救初起火灾，组织人员疏散，协助开展灭火救援；劝阻和制止违反消防法律法规和消防安全制度的行为；接到消防控制室指令后，对有关报警信息及时确认。

A.防火巡查人员

B . 消防设施操作员

C . 部门消防安全责任人

答案：A。

4、疏散通道、安全出口、疏散门应保持畅通，()。平时需要控制人员出入的安全出口、疏散门和设置门禁系统的疏散门，应保证火灾时不需使用钥匙等工具即能从内部易于打开，并在显著位置设置醒目的提示和使用标识。

A.床位不够时可以适当占用

B.不应占用、堵塞、封闭

C.可以适当堆放杂物

D.不常用的门可以适当封闭

答案：B。

5、安全出口的门应向()开启。

A . 疏散的方向

B . 北侧

C . 内侧

答案：A。

6、涉及外来施工单位()作业的，由本单位相关部门和人员申请，消防安全归口管理部门对动火作业人员资格、人数及防火措施等情况进行检查确认，并明确作业现场负责人和动火作业监督人。

A . 高空

B . 电气

C . 动火

D . 用油

答案：C。

7、动火点周围或其下方如有（ ）以及电缆桥架、孔洞、窰井、地沟、水封设施、污水井等，提前采取清除、封盖措施。

- A . 不易燃物品
- B . 有可燃、易燃物品
- C . 不可燃物品

答案：B。

8、动火作业前，配置（ ），落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后开展动火作业，动火作业人员遵守消防安全规定并落实相应的措施。

- A . 灭火器材
- B . 消防应急箱
- C . 气瓶

答案：A。

9、单位应根据实际需要在（ ）配备相应的灭火器材、装备和个人防护器材，制定和完善事故应急处置操作程序，作为防火巡查、检查的重点。容易发生火灾或发生火灾时危害较大的部位宜设置视频监控设施。

- A . 疏散楼梯
- B . 安全出口
- C . 消防安全重点部位

答案：C。

10、消防控制室应实行每日 24 小时专人值班制度，每班不应少于（ ）。

- A.1 人
- B.2 人

C.3 人

答案：B。

11、电动自行车集中存放和充电场所（ ），并与建筑保持安全距离。确需设置在建筑内的，应与其他部分进行防火分隔。

A.应独立设置在室外

B.应独立设置在室内

C.应独立设置在地下

答案：A。

12、医院夜间应每（ ）组织一次防火巡查。

A.4h

B.2h

C.3h

答案：B。

13、单位应通过多种形式开展经常性的消防安全教育培训，至少（ ）开展一次全员消防安全培训。

A.每月

B.每季度

C.每年

答案：C。

14、消防控制室值班人员、消防设施操作员、重点岗位工种人员和劳务派遣、外包单位、协作单位、临时务工以及新入职员工和转岗员工应进行岗前消防安全培训。未经消防安全培训合格的人员（ ）

A.不应上岗作业

B.可以上岗作业

答案：A。

15、消防安全重点单位应至少（ ）组织一次消防演练，火灾高危单位应至少每季度组织一次消防演练，其他单位应至少每年组织一次消防演练。

- A.每月
- B.每季度
- C.每年
- D.每半年

答案：D。

16、生产经营单位的（ ）是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

- A.单位管理人
- B.主要负责人
- C.安全部门管理人

答案：B。

17、国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任单位和责任人员的法律责任（ ）。

- A.正确
- B.错误

答案：A。

18、机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队或者（ ）等多种形式的消防组织，加强培训演练，开展群众性自防自救工作。

- A. 专职消防队(站)

B. 微型消防站

C. 消防救援队

答案：B。

19、机关、团体、企业、事业等单位应当定期组织对消防设施、器材进行维护保养和检测，对建筑消防设施每年至少进行（ ）次全面检测，确保消防设施、器材完好有效。

A . 3

B . 1

C . 2

答案：B。

20、单位自身不具备维护保养检测能力的，应当委托符合从业条件的消防技术服务机构或者具有相应资质的消防设施施工单位对消防设施进行维护保养和检测（ ）。

A.正确

B.错误

答案：A。

21、设置消防控制室的单位应当落实消防控制室管理制度，确保及时发现和（ ）火灾报警，将消防设施运行状态信息接入消防设施联网监测系统并实时传输。

A . 正确处置

B . 及时处置

C . 快速处置

答案：A。

22、设置消防(员)电梯的单位应当组织对消防(员)电梯进行（ ）检查维护和年度全面测试，保证消防(员)电梯安全可靠运行。

A . 月度

B . 季度

C . 年度

答案：A。

23、禁止在楼梯间、楼道等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域堆放物品、停放车辆。

A.正确

B.错误

答案：A。

24、人员密集场所、高层和地下公共建筑的排油烟管道等排油烟设施，应当按照国家和省有关规定设置，并在与竖向排风管连接处、穿越防火分区处设置防火阀；与可燃物之间应当采取隔热或者散热等防火措施；每季度至少进行（ ）次检查、清洗和保养，并做好记录。

A . 一

B . 二

C . 三

答案：A。

25、人员密集场所的疏散通道、楼梯间及前室的门，属常闭式防火门的应当保持（ ）；设置保持开启状态的防火门的，应当保证火灾时能（ ）。

A.常闭手动关闭

B.常开手动关闭

C.常闭自动关闭

D.常开自动关闭

答案：C。

26、消防救援机构应当会同卫生健康等相关部门建立消防救援和院前医疗急救联动机制，实行 119 消防报警和 120 急救中心应急合作（ ）。

A.正确

B.错误

答案：A。

27、任何单位和个人发现火灾，应当迅速报警；起火单位应当（ ）。

A．组织扑救初起火灾

B．检查消除火灾隐患

C．组织人员疏散逃生

答案：A。

28、人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员应当立即（ ）。

A．自行疏散

B.逃离现场

C．组织、引导在场人员疏散

D.进入火场灭火

答案：C。

29、未经安全生产教育和培训合格的从业人员，（ ）。

A.不得上岗作业

B.可以上岗作业

答案：A。

30、关于生产经营场所出租情况下安全生产责任，下列叙述不正确的是（ ）。

- A.生产经营单位不得将生产经营场所出租给不具备安全生产条件的单位或者个人
- B.生产经营场所出租给其他单位的，应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议
- C.生产经营单位与承租单位在租赁合同中可以约定各自的安全生产管理职责
- D.承租单位对生产经营场所的安全生产工作统一协调、管理

答案：D。

31、安全生产法由国务院规定划分哪几种标准（ ）。

- A.一般事故、较大事故、重大事故
- B.一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故
- C.较大事故、重大事故、特别重大事故
- D.一般事故、较大事故、特别重大事故

答案：B。

32、生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和（ ）。

- A.技术守则
- B.相关条款
- C.安全操作规程

答案：C。

33、生产经营单位对负有安全生产监督管理职责的部门的监督检查人员(以下统称安全生产监督检查人员)依法履行（ ）职责,应当予以配合,不得拒绝、阻挠。

- A.检查
- B.监督
- C.协查
- D.监督检查

答案：D。

34、任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为, () 向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

- A.无权
- B.均有权
- C.应逐级
- D.应越级

答案：B。

35、生产经营单位发生生产安全事故后, 事故现场有关人员应当立即报告 ()。

- A.本单位负责人
- B.本岗位负责人
- C.上级有关部门负责人

答案：A。

36、生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证 ()。

- A.档案齐全
- B.正常运转
- C.专人管理

答案：B。

37、生产经营单位应当根据有关规定配备必要的 (), 并进行经常性维护、保养, 保证正常使用。

- A.应急救援器材、设备和物资
- B.办公用品和设备
- C.生产设备和原材料

D.装饰和摆设品

答案：A。

38、各级各类医疗机构要严格遵守（ ）等法律法规。

A.《消防法》

B.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》

C.《安全生产法》

D.以上都选

答案：D。

39、医疗机构住院区及门诊区白天至少进行几次防火巡查（ ）。

A.1次

B.2次

C.3次

D.4次

答案：B。

40、机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每年至少进行（ ）次全面检测，确保完好有效。

A.一

B.二

C.三

D.四

答案：A。

41、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和（ ），必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程。

- A.消防安全责任人
- B.消防安全管理人
- C.消防控制室值班人员
- D.防火巡查人员

答案：C。

42、医院的疏散通道、安全出口必须按规定配置（ ）。

- A.防火门和闭门器
- B.应急照明和疏散指示标志
- C.阻燃地毯和防滑地砖
- D.报警按钮和消防广播

答案：B。

43、医院等消防安全重点单位应当对（ ）进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

- A.消防安全重点部位的职工
- B.专职消防队员
- C.安全员
- D.职工

答案：D。

44、对于现场液体泄漏应及时进行（ ） 稀释、收容、处理。

- A.覆盖
- B.填埋
- C.烧毁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/47810200200006035>