

消防员中级四级证考试题库

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、下列不属于国家颁布的淘汰目录的灭火器的是（ ）。

- A. 酸碱型灭火器
- B. 化学泡沫型灭火器
- C. 倒置使用型灭火器
- D. 卤代烷灭火器

【标准答案】

D

【正确解析】

灭火器报废处理的原因有：①灭火剂具有强腐蚀性、毒性；②操作需要倒置，使用时对操作人员具有一定的危险性，已列入国家颁布的淘汰目录。需要报废处理的灭火器包括：①酸碱型灭火器；②化学泡沫型灭火器；③倒置使用型灭火器；④氯溴甲烷、四氯化碳灭火器；⑤1211灭火器、1301灭火器；⑥国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

2、电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小于（ ），并保持干燥清洁。

- A. 0.5m
- B. 1.0m
- C. 1.5m
- D. 2.0m

【标准答案】

B

【正确解析】

电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其他低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1.0m，并保持干燥清洁。电动机外壳接地应牢固可靠、完好无损。电动机应装设短路保护和接地故障保护，并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护和低电压保护。

3、《中华人民共和国消防法》明确了消防产品的监督管理主体，其中不包括（ ）。

- A. 产品质量监督部门
- B. 工商行政管理部门
- C. 最高人民检察院
- D. 公安机关消防机构

【标准答案】

C

【正确解析】

《消防法》进一步明确了消防产品监督管理制度。明确了消防产品的监督管理主体，规定产品质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构应当按照各自职责加强对消防产品质量的监督检查，并依法进行处罚。

4、报警阀组按照要求进行安装，并通过技术检测控制其安装质量，其中雨淋报警阀组的（ ）应安装在雨淋阀的水源一侧。

- A. 压力表
- B. 水传动管
- C. 观测仪
- D. 操作阀门

【标准答案】

A

【正确解析】

雨淋报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外，还需满足下列条件：①雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或手动开启等控制方式；②需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组，按照干式报警阀组有关要求安装；③按照消防设计文件要求，在便于观测和操作的位置，设置雨淋阀组的观测仪表和操作阀门；④按照消防设计文件要求，确定雨淋报警阀组手动开启装置的安装位置；⑤压力表安装在雨淋阀的水源一侧。

5、下列关于火灾自动报警系统设备检测数量要求的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置，应进行2次转换试验，每次试验均应正常
- B. 电动防火门、防火卷帘，5樘以下的应全部检验，超过5樘的应按实际安装数量30%的比例抽验
- C. 防排烟风机应全部检验，通风空调和防排烟设备的闸门，应按实际安装数量10%~20%的比例抽验
- D. 电梯应进行3次联动返回首层功能检验，其控制功能、信号均应正常

【标准答案】

C

【正确解析】

系统设备检测数量要求包括：①各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置，应进行3次转换试验，每次试验均应正常；②电动防火门、防火卷帘，5樘以下的应全部检验，超过5樘的应按实际安装数量20%的比例抽验，但抽验总数不应小于5樘，并抽验联动控制功能；③防排烟风机应全部检验，通风空调和防排烟设备的阀门，应按实际安装数量10%~20%的比例抽验，并抽验联动功能；④电梯应进行1~2次联动返回首层功能检验，其控制功能、信号均应正常。

6、为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠性，消防用电设备的供配电系统应作为（ ）系统进行设置。

- A. 独立
- B. 半独立
- C. 联合
- D. 半联合

【标准答案】

A

【正确解析】

为确保消防作业人员和其他人员的人身安全以及消防用电设备运行的可靠性，消防用电设备的供配电系统应作为独立系统进行设置。当建筑物内设有变电所时，要在变电所处开始自成系统；当建筑物为低压进线时，要在进线处开始自成系统。

7、热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象，称为（ ）。

- A. 热传导
- B. 热对流
- C. 热辐射
- D. 热传播

【标准答案】

A

【正确解析】

热传导又称导热，属于接触传热，是连续介质就地传递热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热方式。从微观角度讲，之所以发生导热现象，是由于微观粒子(分子、原子或它们的组成部分)的碰撞、转动和振动等热运动而引起能量从高温部分传向低温部分。

8、下列不符合泡沫消火栓安装要求的是（ ）。

- A. 一般情况室外管道选用地上式消火栓或地下式消火栓
- B. 地上式泡沫消火栓要垂直安装
- C. 地下式消火栓顶部与井盖底面的距离不大于0.4m，且不小于井盖半径
- D. 栓口离地面或操作基面的高度一般为1.0m

【标准答案】

D

【正确解析】

泡沫消火栓的安装要求中，室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成90°，栓口离地面或操作基面的高度一般为1.1m，允许偏差为±20mm，坐标的允许偏差为20mm。

9、两座甲类厂房相邻较高一面外墙为防火墙，其防火间距不应小于（ ）。

- A. 4m
- B. 6m
- C. 9m
- D. 12m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/495044004332011033>