

2022 年消防安全知识学习培训与考核（题库）

一、判断题（ A 正确， B 错误 ）

- 1、消防工作实行防火安全责任制。（ A ）
- 2、建筑工程可以边施工边办理消防审核手续。（ B ）
- 3、热传播的方式有热传导、热对流、热辐射。（ A ）
- 4、消防工作的基本原则是：有法必依、违法必究、执法必严。（ A ）
- 5、一般导线的最高允许工作温度为 50℃。（ B ）
- 6、实行承包、租赁的企业，应当将消防安全工作责任列入承包或者租赁合同，由承包人或者承租人负责。（ A ）
- 7、居民住宅楼内可以改建公共场所。（ B ）
- 8、距安全出口 1.4 米处不得设置门槛、台阶。（ A ）
- 9、公共场所内严禁带入和存放易燃易爆物品。（ A ）
- 10、有重大火灾隐患，经消防救援机构通知逾期不改正的，处警告或者罚款。（ A ）
- 11、室内的各类配电箱不应直接安装在可燃或易燃墙面装修材料上，其箱体必须采用不燃材料制成。（ A ）
- 12、电器设备和灯具如高温部位靠近装饰材料(不燃材料除外)，应采取隔热、散热等防火保护措施。（ A ）
- 13、发生火灾时要报警，因此报警的对象仅仅是消防队。（ B ）
- 14、阻拦报火警或者谎报火警的，处警告、罚款或者十五日以下拘留。（ B ）
- 15、任何单位和个人不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。（ A ）
- 16、机关、团体、企业、事业单位应当按照国家有关规定配置消防设施和器材、设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。（ A ）
- 17、火灾发展通常分为三个阶段：初起、猛烈、熄灭阶段。（ B ）
- 18、单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。（ A ）
- 19、要做到及时控制和消灭初起火灾，主要是依靠消防队。（ B ）
- 20、消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。（ A ）
- 21、单位发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。（ A ）

22、单位应当将容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位确定为消防安全重点部位，设置明显的防火标志，实行严格管理。（ A ）

23、消防安全重点部位是指在一个单位中火灾危险性大、发生火灾后损失大、伤亡大、影响大的部位。（ A ）

24、按照有关规定，重点工种人员上岗前，要进行专业培训，使其全面地熟悉岗位操作规程，系统地掌握消防安全知识，通晓岗位消防安全的“四知四会”。（ A ）

25、岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指：会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾，会逃生自救。（ A ）

26、焊接管道和设备时，必须采取防火安全措施。（ A ）

27、在固定动火区域内的动火作业，虽然可不办理动火许可证，但必须满足一定条件。（ B ）

28、火灾隐患的整改方法可以分为当场整改和限期整改两种方法。（ A ）

29、电加热设备必须有专人负责使用和监督，离开时要切断电源。（ A ）

30、“ABC 干粉灭火器”的意思是能灭 A 类、B 类和 C 类火灾。（ A ）

二、单项选择题

1、消防工作贯彻(B)的方针。

- A、预防为主，以消防为辅。 B、预防为主，防消结合。
C、谁主管，谁负责。 D、安全第一，预防为主，综合治理。

2、发生燃烧的必要条件是(C)。

- A 可燃物，助燃物 B、可燃物，着火源 C、可燃物，助燃物，着火源

3、灭火的基本方法是(D)。

- A、冷却、窒息、抑制 B、冷却、隔离、抑制
C、冷却、窒息、隔离 D、冷却、窒息、隔离、抑制

4、一个灭火器设置点的灭火器配置数量不宜多于(D)具。

- A、 2 B、 3 C、 4 D、 5

5、手提式灭火器设置在挂钩、托架上，其顶部离地面高度应小于(C)米。

- A、 2 B、 1 C、 1.5 D、 0.5

6、设置的灭火器铭牌必须朝(A)。

A、外 B、内 C、左 D、右

7、营业性场所在消防安全责任人确定或变更时，应当向当地(D)机构备案。

A、上级主管 B、工商行政管理 C、文化部门 D、消防

8、设在走道上的灯光疏散指示标志的间距不得大于(B)。

A、10米 B、20米 C、30米 D、40米

9、在二氧化碳灭火系统的防护区中，对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾，在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口，其面积不应大于防护区总内表面积的(B)，且开口不应设置在底面。

A、2% B、3% C、8% D、10%

10、室外消火栓间距不应超过(C) m。

A、60 B、100 C、120 D、150

11、自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度 68°C时，工作液色标为 (B) 色。

A、橙 B、红 C、黄 D、绿

12、安全出口处的疏散门应向(A)开启。

A、外 B、内

13、消防工作坚持(B)的原则。

A、预防为主，防消结合 B、专门机关与群众相结合

14、液化石油气火灾属于(B)。

A、A类火灾 B、B类火灾 C、C类火灾 D、D类火灾

15、《中华人民共和国消防法》自(B)起施行。

A、1998年4月29日 B、2009年5月1日 C、2010年10月14日 D、2012年1月9日

16、任何人发现火灾时，都应报警。任何单位、个人应当(A)为报警提供便利，不得阻拦报警。

A、无偿 B、有偿 C、自愿 D、自觉

17、机关、团体、事业单位应当至少(C)进行一次防火检查。

A、每日 B、每月 C、每季度 D、每年

18、扑灭 ABC 类火灾应选择(B)灭火器。

- A、泡沫灭火器 B、磷酸铵盐干粉灭火器
C、二氧化碳灭火器 D、水型灭火器

19、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少(D)进行一次演练,并结合实际,不断完善预案。

- A、每日 B、每月 C、每季度 D、每半年

20、火灾报警电话是(A):

- A、 119 B、 110 C、 114 D、 120

21、扑灭固体物质火灾需用(B)灭火器。

- A、 BC 型干粉 B、 ABC 型干粉 C、泡沫 D、二氧化碳

22、燃烧是一种放热发光的 (B)反应。

- A、物理 B、化学

23、火灾初起阶段是扑救火灾 (B)的阶段。

- A、最不利 B、最有利 C、较不利

24、采取适当的措施,使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭,这种方法称作 (A)。

- A、窒息灭火法 B、隔离灭火法 C、冷却灭火法

25、凡是在作业区域的动火必须办理 (D)。

- A、相关手续 B、许可证 C、特级动火证 D、动火许可证

26、由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果的行为,构成 (B)。

- A、纵火罪 B、失火罪 C、玩忽职守罪 D、重大责任事故罪

- A、 10 B、 15 C、 20 D、 25

27、灭火器 A 类火灾配置场所的危险等级为中危险级时,推车式灭火器的最大保护距离为 (B) m。

- A、 30 B、 40 C、 50 D、 60

28、阻拦报火警或者谎报火警的,依照《消防法》可处警告或者 (D)元罚款。

- A、 100-1000 B、 200-2000 C、 500-2000 D、 500-5000

29、消防安全重点单位的消防工作,实行 (A)监督管理。

- A、分级 B、分类 C、统一

30、消防救援人员在灭火过程中,应当 (A)。

A、 优先救人 B、 优先抢救财物 C、 优先灭火

31、 违反《消防法》，构成犯罪的，应（ B ）。

A、 依法给予行政处罚 B、 依法追究刑事责任

32、 储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关（ A ）的规定。

A、 消防安全 B、 物资安全 C、 劳动安全

33、 消防救援机构扑救火灾（ C ）。

A、 只收灭火器材药剂耗损费用

B、 收取所有费用 C、 不收取任何费用

34、 使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（ C ）喷射。

A、 上部 B、 中部 C、 根部

35、 我国的“119”消防宣传活动日是（ A ）。

A、 11月9日 B、 1月19日 C、 9月11日

36、 目前我国通用的火警电话号码是__B__。

A : 110 B : 119 C : 120 D : 122

37、 家庭用液化罐与炉灶的距离保持不小于__A__米。

A : 1米 B : 0、8米

38、 扑救带电体火灾不能选用__A__。

A : 泡沫灭火器 B : 二氧化碳灭火器

39、 企事业单位__A__是消防安全工作第一责任人。

A : 法定代表人 B : 安全负责人

40、 灭火器 A 类火灾配置场所的危险等级为轻危险级时，手提式灭火器的最大保护距离为（ D ） m。

41、 任何单位和(C)都有参加有组织的灭火工作的义务。

A、 义务消防队员 B、 个人 C、 成年公民

42、 据统计，火灾中死亡的人有 80%以上属于（ B ）

A、 被火直接烧死 B、 烟气窒息致死 C、 跳楼或惊吓致死

43、 检查燃气用具是否漏气时，通常采用（ B ）来寻找漏气点。

A、 划火柴 B、 肥皂水 C、 闻气味

- 44、公共性建筑和通廊式居住点建筑安全出口的数目不应少于 (B)。
- A、 一个 B、 两个 C、 三个
- 45、阻拦报火警或者谎报火警的，给予(C)处罚。
- A、 劳动教养 B、 撤掉其电话 C、 警告、罚款或者十日以下拘留
- 46、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应(C)。
- A、 迅速撤离 B、 抢救贵重物品 C、 组织引导在场群众疏散
- 47、公共娱乐场所不允许设置在建筑内(C)。
- A、 一层 B、 地下一层 C、 地下二层
- 48、举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位必须向 (C) 申报。
- A、 当地政府 B、 公安治安机构 C、 消防机构
- 49、使用液化气或煤气，一定要养成 (A) 的习惯。
- A、 先点火、后开气 B、 先开气、后点火 C、 开气点火同时
- 50、《建筑设计防火规范》规定消防车道的净高和净宽度不应小于(B)米。
- A、 3 B、 4 C、 5 D、 3.5
- 51、公用和城建等单位在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的， (A) 事先通知当地消防机构。
- A、 必须 B、 可以 C、 不必
- 52、当打开房门闻到燃气气味时，要迅速 (B)，以防止引起火灾。
- A、 打开燃气灶具查找漏气部位 B、 打开门窗通风
- 54、建筑工程施工和维修现场的消防安全由(B)负责。
- A、 建筑单位 B、 施工单位 C、 设计单位
- 56、烟头中心温度可达 (C)，它超过了棉、麻、毛织物、纸张、家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触到这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。
- A、 100~200℃ B、 200~300℃ C、 700~800℃
- 57、《中华人民共和国消防法》自 (B) 起施行。
- A、 2008 年 B、 2009 年 C、 2010 年
- 59、油锅起火应该使用 (B) 的方法扑灭。

A、水 B、盖锅盖 C、扔出去

60、单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意（C）。

A、湿度 B、温度 C、通风

61、发现消防通道被堵塞或封闭时，个人采取以下哪种行动最正确（B）？

A、自己想法打通 B、向防火监督机构举报

62、燃放礼花时以下哪种行为是正确的（B）？

A、捂耳靠近点火 B、在空旷处支撑牢固再点燃

C、点着后注意观察

63、电器设备在发生火灾时不应该用（B）灭火。

A、卤代烷 B、水 C、干粉

64、当乙方租赁甲方的房屋用于商业经营后，消防安全应由（C）负责。

A、甲方 B、物业部门 C、乙方

65、火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送__C__签字确认后存档备查。

A：消防安全归口管理职能部门 B：部门负责人

C：消防安全责任人或者消防安全管理人

66、消防安全重点单位对每名员工应当至少__A__进行一次消防安全培训。

A：每年 B：每季度 C：每半年

67、公众聚集场所员工的消防安全培训应当至少__B__进行一次，培训的内容还应当包括组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

A：每年 B：每半年 C：每季度

68、机关、团体、事业单位应当至少__A__进行一次防火检查。

A：每季度 B：每半年 C：每月

69、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少__C__进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。

A：每季度 B：每年 C：每半年

70、实行承包、租赁或者委托经营、管理时，消防车通道，涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由__C__统一管理。

全

A : 承包单位 B : 租赁单位

C : 产权单位或者委托管理的单位

71、归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在__B__的领导下开展消防安全管理工作。

A : 归口管理职能部门 B : 消防安全责任人或者消防安全管理人

C : 安全保卫部门

72、在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全；不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将危险部位__B__。

A : 请消防救援机构现场监督 B : 停产停业整改

C : 派专人死看死守

73、单位应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，宣传和培训内容应当包括__C__。

A : 消防车通道、消防水源情况

B : 重点工种人员应掌握的消防知识

C : 报火警、扑救初起火灾和自救逃生的知识

74、机关、团体、企业、事业单位应当按国家有关规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并__A__组织检验、维修，确保消防设施和器材完好有效。

A : 定期 B : 不定期

75、消火栓周围 (A)米内严禁堆物和设置栅栏。

A、 2 B、 10 C、 5 D、 20

76、消火栓周围 (A)米内严禁停车、影响其正常使用。

A、 5 B、 15 C、 25 D、 35

78、《消防法》明确规定，大型活动的消防安全由 (D)负责。

A、 地方各级人民政府 B、 公安机关 C、 消防机构 D、 主办单位

79、(B)等行政主管部门应当将消防知识纳入教学、培训内容。

A、 新闻 B、 教育 C、 出版 D、 广播

80、除灭火救灾外、公共消火栓只能由消防救援机构和 (D)使用。

A、 公安部门 B、 城管部门 C、 自来水公司 D、 城建部门

81、《江苏省消防条例》自 (B)起施行。

A、 2009年 10月 1日 B、 2011年 5月 1日 C、 1997年 1月 1日

82、公共消防设施分别由城建、 邮电等主管部门按城市规划要求负责建设、 维修和日常管理， 由 (C)负责检查。

A、 当地人民政府 B、 省级消防救援机构 C、 当地消防救援机构 D、 省级公安消防机构

83、在厂房或者仓库的建筑物内， (A)设置员工集体宿舍。

A、 严禁 B、 不宜 C、 可以

84、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少 B 进行一次。

A：每三小时 B：每二小时 C：每一小时

85、消防控制室一般应设在建筑物的 (B)。

A、 地下室 B、 首层 C、 第二层

86、疏散指示标志灯一般设置在距地面不超过 (B)米的墙上。

A、 0、 8 B、 1 C、 1、 2

87、防火检查应当填写检查记录，检查人员和 A 应当在检查记录上签名。

A：被检查部门负责人 B：消防安全责任人 C：消防安全管理人

88、举办集会、焰火晚会、灯会等具有火灾危险的大型活动 C，应当在订立的合同中明确各方的消防安全责任。

A：主办单位和提供场地的单位。 B：承办单位和提供场地的单位。

C：主办单位、承办单位和提供场地的单位。

89、公共场所发生火灾时，该工作场所的现场工作人员不履行组织、引导在场群众疏散的义务，造成人员伤亡，虽不构成犯罪的，处 B。

A：三万元以下罚款 B：十五日以下拘留 C：三千元以下罚款

90、公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少 B 进行一次。

A：每三小时 B：每二小时 C：每一小时

91、防火检查应当填写检查记录，检查人员和 A 应当在检查记录上签名。

A：被检查部门负责人 B：消防安全责任人 C：消防安全管理人

92、市政消火栓属灭火救援专用设施，未经当地 (C)批准，任何单位和个人不准擅自。

A、 政府 B、 公安部门 C、 消防救援机构 D、 自来水公司

93、高层民用建筑安全出口应分散布置，两个安全出口之间的距离不应小于 (C)米。

A、 2 B、 4 C、 5 D、 10

- 94、过失引起火灾，尚未造成严重损失的，依照《消防法》可处警告或者（D）元罚款。
A、100-1000 B、200-2000 C、500-2000 D、500-5000
- 95、有重大火灾隐患，经消防救援机构通知逾期不改正的，依照《消防法》可处警告或者（D）元罚款。
A、1000-10000 B、2000-20000 C、5000-20000 D、5000-50000
- 96、营业性场所对火灾隐患不及时消除的，依照《消防法》可处警告或者（C）元罚款。
A、100-1000 B、200-2000 C、500-2000 D、500-5000
- 97、气体灭火系统机械应急操作装置应设在（C）。
A、防护区内
B、无管网灭火系统中
C、贮瓶间内或防护区外便于操作的地方
- 98、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过（D）m。
A、10 B、15 C、20 D、25
- 99、湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为（A）度。
A、4-70 B、0-68 C、大于70 D、小于4
- 100、自动喷水灭火系统中报警阀旁的放水试验阀应（B）进行一次供水试验。
A、每年 B、每季度 C、每月 D、每周
- 101、单位和个体工商户自行组织的防火安全检查是（C）行为。
A、消防监督检查 B、行政执法
C、自身管理 D、监督执法
- 102、未确定消防安全管理人的单位，消防安全工作由单位（D）负责实施。
A、工人 B、义务消防队员
C、专职消防队员 D、消防安全责任人
- 103、消防安全重点单位发生火灾时，应当立即（D），务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。
A、报告单位消防安全责任人 B、报告单位消防安全管理人
C、报告消防归口管理部门 D、实施灭火和应急疏散预案

104、火灾扑灭后，（ C ）应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助消防部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。

- A、报警单位 B、灭火单位
- C、起火单位 D、因火灾受损失单位

105、医院、养老院、寄宿制学校、托儿所、幼儿园等应当加强（ A ）防火巡查。

- A、夜间 B、白天
- C、节日 D、公休日

106、防火巡查人员发现初起火灾应当（ C ）并及时扑救。

- A、报告单位消防安全责任人 B、报告消防安全管理人
- C、立即报警 D、报告消防归口管理职能部门

107、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少（ B ）进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。

- A、每年 B、每半年
- C、每隔一年 D、每隔二年

108、对不能当场改正的火灾隐患，在火灾隐患未消除之前，单位应当（ C ），保障消防安全。

- A、设置警示标志 B、落实报警措施
- C、落实防范措施 D、控制用火、用电

109、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火，因特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当按照单位的用火管理制度办理审批手续，落实（ D ），在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工。

- A、警示标志 B、灭火器材
- C、报警措施 D、现场监护人

110、设置消防控制中心的单位，应当安排经过消防安全专门培训的人员持证在控制中心（ B ）小时值班。

- A、12 B、24
- C、8 D、4

111、消防安全重点单位应该建立健全（ A ）。

- A、消防档案 B、火灾档案
- C、生产设备安全档案 D、产品质量监督档案

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/496210022005010051>