

燃气燃烧器具安装、维修员技能理论考试题库大全-下 (判断题 汇总)

判断题

1. 劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。()

A、正确

B、错误

答案：A

2. 低发热量是指单位燃料完全燃烧后,将燃烧产物中的水蒸汽冷却到零度的水所放出的热量也计算在内的发热量。()

A、正确

B、错误

答案：B

3. 高压线断落地面时,人在附近走动有触电危险。()

A、正确

B、错误

答案：A

4. 一般检漏方法可用肥皂液,涂在管线外壁和接头处来检查发现有吹泡现象,即为泄漏位置。()

A、正确

B、错误

答案：A

5. 给排气风帽的给排气口可不伸出墙外。()

A、正确

B、错误

答案：B

6. 燃气燃烧产生的烟气组分为 CO、SO₂、N₂、H₂O。()

A、正确

B、错误

答案：B

7. 职业道德对个人幸福也有着重要的作用。()

A、正确

B、错误

答案：A

8. 在运行的煤气设备上动火，必须保持正压。()

A、正确

B、错误

答案：A

9. 同一水平面各点的流体静压力相等。()

A、正确

B、错误

答案：A

10. 两点间的电位差就叫电压。()

A、正确

B、错误

答案：A

11. 带气操作, 可以使用铜质等不会碰撞出火花的工具, 也可以使用铁质工具。()

A、正确

B、错误

答案：B

12. 可燃气体的爆炸极限越宽, 它的爆炸危险性越大。()

A、正确

B、错误

答案：A

13. 从气井开采出来的气田气称为纯天然气。()

A、正确

B、错误

答案：A

14. 直排式热水器是国家公布禁止生产、销售的产品。()

A、正确

B、错误

答案：A

15. 纯 NG 组分以 CH₄ 为主, 其含量在 90% 以上。()

A、正确

B、错误

答案：A

16. 燃气的爆炸与燃烧是有本质区别的。()

A、正确

B、错误

答案：B

17. 风机在启动前应先开启进口阀板。()

A、正确

B、错误

答案：B

18. 铸铁管与钢管相比，铸铁管有极好的抗腐蚀性能，易焊接，能承受较大的应力。()

A、正确

B、错误

答案：B

19. 任何单位和个人都有权向有关部门对工程事故缺陷进行检举、控告、投诉。()

A、正确

B、错误

答案：A

20. 层流时，流体摩擦系数与管壁粗糙度有关。()

A、正确

B、错误

答案：B

21. PE100 的环向应力为 10.0MPa。()

A、正确

B、错误

答案：A

22. 燃烧器燃烧状况的好坏，可以通过调风板调节风门来改变。（）

A、正确

B、错误

答案：A

23. 热水器有放电火花，但仍然点不着火，可能是水没进入。（）

A、正确

B、错误

答案：B

24. 当生产与安全发生矛盾时，应首先服从安全。（）

A、正确

B、错误

答案：A

25. 传动轴主要用以传递扭矩。（）

A、正确

B、错误

答案：A

26. 燃气记号中的符号表示燃气的种类（）。

A、正确

B、错误

答案：A

27. 雷诺数中，是指的动力黏度。（）

A、正确

B、错误

答案：B

28. 燃气调压站仅是一种气体降压设施。（）

A、正确

B、错误

答案：B

29. $1 \times 10^4 \text{kg/m}^2$ 压力相当于 1 个标准大气压力。（）

A、正确

B、错误

答案：B

30. 增大人与地面的接触电阻，如戴绝缘手套，穿绝缘靴等可以防止单线触电。（）

A、正确

B、错误

答案：A

31. 接地是绝缘体防静电的重要措施之一。（）

A、正确

B、错误

答案：B

32. 如果发现钢瓶阀门损坏，自己有一定的维修经验，就可以自行拆修钢瓶。（）

A、正确

B、错误

答案：B

33. 家用燃气灶按用气种类，可分为人工燃气灶、天然气灶、液化石油气灶。（）

A、正确

B、错误

答案：A

34. 设备操作人员的四懂是：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途。（）

A、正确

B、错误

答案：A

35. 给气口和换气口均应在直通大气的地点。（）

A、正确

B、错误

答案：A

36. 在高压范围内，气体应遵循的方程式为 $PV=nRT$ 。（）

A、正确

B、错误

答案：B

37. 炉灶火焰发黄有黑烟时，可采取调风板减少一次空气的方法来调节炉火。（）

A、正确

B、错误

答案：B

38. 随着惰性气体含量的增加，混合气体的爆炸极限范围将缩小。（）

A、正确

B、错误

答案：A

39. 发现有人触电时，为使触电者脱离电源，可用铁棍木棒等。（）

A、正确

B、错误

答案：B

40. 液化石油气瓶灌装后，对灌装重量和气密性应进行抽检。（）

A、正确

B、错误

答案：A

41. NG 管道调压器的被调参数是进口压力。（）

A、正确

B、错误

答案：B

42. 安装燃具的部位应是由不可燃材料建造而成。（）

A、正确

B、错误

答案：A

43. 两物体所带电荷性质相反时，两物体相互排斥。（）

A、正确

B、错误

答案：B

44. 真空度是绝对压力高于大气压的数值。()

A、正确

B、错误

答案：B

45. 旁通阀仅在因检修等原因时使用。()

A、正确

B、错误

答案：B

46. 强制排气式燃具排气管风帽可安装在风压带内。()

A、正确

B、错误

答案：A

47. 设备操作人员的三会是：会使用、会维护保养、会排除故障。()

A、正确

B、错误

答案：A

48. 服务态度对从业人员与顾客之间的心理和感情距离有直接影响。()

A、正确

B、错误

答案：A

49. 燃气喷出速度大于燃烧速度时，容易导致离焰。（）

A、正确

B、错误

答案：A

50. 热效率是有效利用的热量占燃烧器放出热量的百分数。（）

A、正确

B、错误

答案：A

51. 地下燃气管道输送湿燃气时，应埋设在土壤冰冻线以下。（）

A、正确

B、错误

答案：A

52. 燃气燃烧速度变小，灶具容易产生离焰。（）

A、正确

B、错误

答案：A

53. 用空气吹扫置换合格后，就可以在管道设备上气割和焊接。（）

A、正确

B、错误

答案：B

54. 混合气体的压力等于所含的各种气体的分压之和。（）

A、正确

B、错误

答案：A

55. 液化石油气报警器的周围应不能有其他刺激性气体。()

A、正确

B、错误

答案：A

56. 只要热值相同的燃气就可以相互适应各类燃器具。()

A、正确

B、错误

答案：B

57. 燃气胶管与燃气旋塞阀、燃气具连接处应用抱箍卡紧。()

A、正确

B、错误

答案：A

58. 钢瓶可以随意倒置，关键是不能摔、砸钢瓶。()

A、正确

B、错误

答案：B

59. 热电式燃气熄火保护装置是燃气热水器的基本保护装置。()

A、正确

B、错误

答案：A

60. 升降式止回阀只能安装在垂直管道上。()

A、正确

B、错误

答案：B

61. 热水器着火后水不热应该是由于气量太小。()

A、正确

B、错误

答案：B

62. 燃烧和爆炸就其化学反应机理是没有区别的，只是反应条件有所不同。()

A、正确

B、错误

答案：A

63. 干式煤气柜的活塞升降速度不得大于 2m/min。()

A、正确

B、错误

答案：B

64. 单线触电对人体的危害程度与中性点是否接地也有直接关系。()

A、正确

B、错误

答案：A

65. 放散阀是一种燃气输配中的超压保护安全装置。()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/518140031072006041>