

当用水量均匀时，按（ ）来确定水表的口径

收藏

A.

设计流量不超过水表的最大流量

B.

最大流量

C.

额定流量

D.

设计流量不超过水表的额定流量

回答错误!正确答案: **D**

水泵接合器的数量，应按室内消防用水量计算确定，每个接合器的流量按（ ）L/s 计算。

收藏

A.

10-20

B.

20-30

C.

5-10

D.

10-15

回答错误!正确答案: **D**

下列哪种说法是正确的（ ）

收藏

A.

水流报警装置主要有水力警铃、报警阀和压力开关

B.

水流指示器动作说明发生火灾

C.

压力开关应垂直安装于延迟器和水力警铃之间的管道上

D.

报警阀的作用是开启和关闭管网的水流，并且起报警作用

回答错误!正确答案: **A**

在设计自动喷水灭火系统时，配水管道的工作压力不应大于_____；湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由_____直接连锁自动启动供水泵。

收藏

A.

0.4 MPa 火灾报警信号

B.

1.2 MPa 火灾报警信号

C.

0.4 MPa 压力开关

D.

1.2 MPa 压力开关

回答错误!正确答案: **D**

3 层建筑所需的供水水压 () 米

收藏

A.

16

B.

24

C.

10

D.

12

回答错误!正确答案: **A**

已知供水系统最大时用水量为 $20\text{m}^3/\text{h}$ ，系统安全系数为 1.3，水泵在 1h 内的启动次数为 8 次，试问气压水罐的调节容积为_____ m^3 。

收藏

A.

0.975

B.

0.813

C.

0.825

D.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/54804710510006030>