

# 2025年消防救援队伍防火监督岗位练兵 考试题库(通用版)

## 一、单选题

1. 某单位设置了预制干粉灭火装置，下列关于该装置设置要求中，正确的是()。

- A、一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套，并应同时启动，其动作响应时间相差不得大于4秒。
- B、一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置，最多不得超过8套，并应同时启动，其动作响应时间相差不得大于两秒。
- C、一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套，并应同时启动，其动作响应时间相差不得大于4秒
- D、一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置，最多不得超过4套，并应同时启动，其动作响应时间差不得大于两秒

正确答案：D

2. 某乙类可燃液体储罐设置固定液上喷射低倍数泡沫灭火系统，当采用环泵式泡沫比例混合器时，泡沫液的投加点应在()。

- A、消防水泵的出水管上
- B、消防给水管道临近储罐处
- C、消防水泵的吸水管上
- D、在消防水泵房外的给水管道上

正确答案：C

3. 公安派出所可以负责()、开展消防宣传教育, 具体办法由国务院公安部门规定。

- A、火灾隐患整改
- B、消防演练
- C、安全培训
- D、日常消防监督检查

正确答案: D

解析: 消防法第53条

4. 通过烟的()等特征, 消防人员可以大致判断燃烧物质的种类、火灾阶段、火势蔓延方向等。

- A、气味、颜色、浓度
- B、气味、颜色、流动方向
- C、颜色、浓度、流动方向
- D、气味、颜色、浓度、流动方向

正确答案: D

5. 行政机关在其法定职权范围内, 依照法律、法规、规章的规定, 可以委托()实施行政许可。

- A、其他行政机关
- B、其他国家机关
- C、有关企业、事业组织
- D、具有管理公共事务职能的社会团体

正确答案: A

6. 记录员应当将举行听证的情况记入听证笔录。听证笔录不应当载明下列内容：()

- A、参加人的年龄
- B、听证的时间、地点和方式
- C、听证人员和听证参加人的身份情况
- D、承办人员陈述的事实、证据和法律依据以及行政处罚意见

正确答案：A

7. 下列选项不属于消防安全常识的是()。

- A、电器防火知识
- B、消防器材的使用知识
- C、初期火灾扑救知识
- D、汽车行驶知识

正确答案：D

8. 推行公众聚集场所投入使用、营业消防(), 是贯彻党中央、国务院“放管服”改革和深化消防执法改革的重要举措, 对方便群众和企业办事、优化营商环境、转变政府职能具有重要意义。

- A、安全告知
- B、安全检查
- C、安全承诺管理
- D、安全告知承诺管理

正确答案：D

9. 爆炸品是()、炸药和爆炸性药品及其制品的总称。

- A、农药
- B、药渣
- C、火药
- D、硫磺

正确答案: C

10. 典型感烟火灾探测器应根据产品说明说的要求定期清洗、标定;产品说明书没有明确要求的,应每()清洗、标定一次。

- A、半年
- B、一年
- C、两年
- D、三年

正确答案: C

11. 根据《气体灭火系统施工及验收规范》,IG541混合气体灭火系统管道水压强度试验压力应取()。

- A、4、0MPa
- B、13、0MPa
- C、14、0MPa
- D、15、0MPa

正确答案: B

12. 消防救援机构接到对擅自停用消防设施违法行为的举报、投诉,应当在()内进行核查。

- A、12 小时

- B、24 小时
- C、3 个工作日
- D、4 个工作日

正确答案：B

13. 依照《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 规定，室内消防竖管管径应根据最低流量径计算确定，但不应小于()。

- A、DN50
- B、DN65
- C、DN100
- D、DN150

正确答案：C

14. 医疗建筑、老年人照料设施，消防应急照明和疏散指示系统应急启动后，在蓄电池电源供电时的持续工作时间应不小于()小时。

- A、0、5
- B、1
- C、1、5

正确答案：A

15. 排烟防火阀安装在排烟系统的管道上，动作温度为()

- A、72
- B、70
- C、280
- D、220

正确答案: C

16. 行政许可法规定可以设定行政许可的事项, 尚未制定法律、行政法规的, ()可以设定行政许可。

A、地方性法规

B、地方政府规章

C、部门规章

D、国务院文件

正确答案: A

17. 下列属酸性腐蚀品的是()。

A、五氯化磷

B、环己胺

C、木馏油

D、烷基醇钠

正确答案: A

18. 封闭楼梯间应采用自然通风系统, 不能满足自然通风条件的封闭楼梯间, 应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间

A、1个工作日内

B、2个工作日内

C、3个工作日内

D、4个工作日内

正确答案: C

19. 生产和储存火灾危险性为甲类的液体，其闪点()。

- A、 $>28^{\circ}\text{C}$
- B、 $<28^{\circ}\text{C}$
- C、 $\geq 28^{\circ}\text{C}$
- D、 $\leq 28^{\circ}\text{C}$

正确答案: B

20. 干粉灭火器报废年限为()

- A、3年
- B、6年
- C、8年
- D、10年

正确答案: D

21. 新修订的《江西省消防条例》于()施行。

- A、2009年1月19日
- B、2010年1月19日
- C、2009年11月9日
- D、2010年11月9日

正确答案: D

22. 根据《消防产品现场判定规则》(GA588-2012)规定，消防软管卷盘转动的启动力矩应不大于()N·m。

- A、10
- B、20

C、30

D、40

正确答案：B

23. 任一层建筑面积大于()的商店建筑、展览建筑及类似功能的公共建筑，当设置机械排烟系统时，尚应在外墙或屋顶设置固定窗。

A、2000m<sup>2</sup>

B、3000m<sup>2</sup>

C、4000m<sup>2</sup>

D、5000m<sup>2</sup>

正确答案：B

24. 根据消防产品身份信息管理(GA846——2009), 消防产品身份信息标志的类型为I型和II型，其中I型规格为()。

A、18mm×33mm

B、35mm×45mm

C、18mm×45mm

D、33mm×35mm

正确答案：A

25. 雨淋系统的水流报警装置应采用()

A、水流指示器

B、压力开关

C、信号阀

D、流量开关



正确答案： B

26. 根据《气体灭火系统设计规范》，能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小溶度叫做（）。

- A、有毒性反应溶度
- B、有毒性溶度
- C、有毒性极限溶度
- D、无毒性反应溶度

正确答案： A

27. 建筑防火21, 公共娱乐场所宜设置在耐火等级不低于（）级的建筑物内。

- A、一
- B、二
- C、三
- D、四

正确答案： B

28. 公安机关应将消防业务培训纳入民警各种轮训、晋级、晋职培训中，每（）至少对从事消防监督检查的公安派出所民警进行一次消防监督检查业务培训。《江西省公安派出所消防监督管理规定》

- A、年
- B、半年
- C、季度
- D、月

正确答案: A

29. 公安消防执法档案管理规定适用于消防机构在()中形成的, 具有保存价值的文字、图表、声像、实物等各种载体历史记录的管理。

- A、消防监督检查
- B、消防执法活动
- C、消防日常工作
- D、消防日常工作

正确答案: B

30. 与建筑贴邻建设的电动自行车停放充电场所, 应采用不开设门、窗、洞口的防火墙隔开。确需开设时, 应设置不可开启或火灾时能自行关闭的()防火门、窗。

- A、一级
- B、甲级
- C、乙级
- D、二级

正确答案: B

31. 信用主体的失信行为按程度不同分为()、(C)和(D)三类。

- A、特别严重失信行为
- B、严重失信行为
- C、较重失信行为
- D、一般失信行为

正确答案: B

32. 根据易燃液体储运特点和火灾危险性大小的分类，我国《建筑设计防火规范》

将易燃液体分为甲、乙、丙三类。丙类是()。

- A、闪点 $<28^{\circ}\text{C}$ 的液体
- B、 $28^{\circ}\text{C}\leq\text{闪点}<60^{\circ}\text{C}$ 的液体
- C、闪点 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 的液体
- D、闪点 $\geq 40^{\circ}\text{C}$ 的液体

正确答案：C

33. 疏散走道在防火分区处应设置()。

- A、特级防火卷帘
- B、常闭甲级防火门
- C、常开甲级防火门
- D、甲级防火卷帘

正确答案：C

34. 行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利，当事人要求听证的，应当在行政机关告知后()内提出。

- A、三日
- B、五日
- C、七日
- D、三十日

正确答案：A

35. 建筑高度不大于50米的一类高层公共建筑室内消火栓设计流量为()L/S。

A、 20

B、 25

C、 30

D、 40

正确答案: C

36. 人员密集场所选配灭火器时, 如选择干粉灭火器, 应选用()灭火器。

A、 碳酸氢钾

B、 碳酸氢钠

C、 磷酸铵盐

D、 碳酸氢铵

正确答案: C

37. 公共娱乐场所内应当设置火灾事故应急照明灯, 照明供电时间不得少于()。

A、 十分钟

B、 二十分钟

C、 三十分钟

D、 四十分钟

正确答案: B

38. 高层宾馆二楼一350平方米多功能厅墙面装修材料的燃烧性能等级不应低于()

- A、A
- B、B1
- C、B2
- D、B3

正确答案：B

39. 独立式感烟火灾探测报警器，应急广播扬声器或火灾警报装置的播放声压级应高于背景噪声的()dB,且应确保住宿部分的人员能收听到火灾警报音响信号。

- A、10
- B、15
- C、20
- D、25

正确答案：B

40. 公文拟制包括公文的起草，(),签发等程序。

- A、呈签
- B、会签
- C、审核
- D、流转

正确答案：C

41. 火灾发生、发展的整个过程始终伴随着()过程。

- A、热辐射
- B、热对流

C、热传导

D、热传播

正确答案：D

42. 通过一边改变镜头焦距一边进行拍摄的方式获得的镜头是指()。

A、摇镜头

B、移动镜头

C、变焦距运动镜头

D、推拉镜头

正确答案：D

43. 不属于腐蚀品特点的伤害性的是()。

A、对人体组织

B、对有机物质的破坏

C、对金属物品造成损坏

D、对有机物的毒害

正确答案：D

44. 劳动密集型生产、加工企业中，下列()应确定为消防安全重点单位。

A、生产车间员工为50人的皮鞋加工厂

B、生产车间员工为70人玩具厂

C、生产车间员工为90人服装厂

D、生产车间员工为110人的服装厂

正确答案：D

45. 在微博中以文字、图片、视频等形式发布有关消防信息、消防公

告、办事流程等，方便社会群众了解消防业务，提高办事效率。属于()

- A、业务窗口
- B、展示成就
- C、传播知识
- D、舆情引导

正确答案：A

46. 某白酒灌装车间设置推车式灭火器，应优先选用的是()。

- A、抗溶性泡沫灭火器
- B、清水灭火器
- C、水雾灭火器
- D、碳酸氢钠干粉灭火器

正确答案：A

## 二. 多项选择题

47. 消火栓箱外观检查包括()。

- A、消火栓箱应有明显的标志
- B、箱门开关应灵活，开度符合要求
- C、消火栓箱组件齐全完好
- D、箱门不应被装饰物遮掩
- E、启泵按钮应牢固，有透明罩保护

正确答案：ABCDE

48. 关于行政处罚的执行，说法错误的是()。

- A、行政处罚决定依法作出后，当事人应当在行政处罚决定的期限内，

予以履行。

B、当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚一律不停止执行。

C、执法人员一律不得自行收缴罚款

D、当事人应当自收到行政处罚决定书之日起七日内，到指定的银行缴纳罚款。

**正确答案：BCD**

49. 歌舞娱乐场所消防安全技术标准适用于江西省行政区域内公众开放的建筑面积50m<sup>2</sup>及50m<sup>2</sup>以上的下列室内场所()

A、歌舞厅、夜总会、卡拉OK厅等歌舞娱乐类场所

B、具有娱乐功能的餐馆、酒吧、茶馆、咖啡厅等场所

C、网吧、游艺厅等游艺游乐场所

D、桑拿浴室、汗蒸馆等场所(不包括洗浴部分)

**正确答案：ABCD**

50. 消防宣传车具有特点()

A、机动灵活

B、载重量大

C、用途多样

D、辐射面广

**正确答案：ACD**

51. 下列哪几种燃烧类型属于固体燃烧类型。

A、蒸发燃烧



- B、表面燃烧
- C、分解燃烧
- D、阴燃

正确答案：ABCD

52. 居民楼院(小区)村组要建立由()牵头的群众性消防安全志愿组织

- A、楼院长
- B、业主委员会
- C、村组负责人
- D、村组长

正确答案：AC

解析：《关于街道乡镇推行消防安全网格化管理的指导意见》

53. 托儿所幼儿园的儿童用房宜设置在独立的建筑内，且不应设置在()。

- A、地下
- B、半地下
- C、地上三层
- D、地上四层及以上

正确答案：ABD

54. 防火门中关于密封条的检查应注意哪些问题()。

- A、检查所用防火密封条的检验报告是否是法定检验机构出具的合格检验报告
- B、检查防火密封条是否平直、无拱起

C、检查防火门所采用防火密封条的耐火性能指标是否大于等于该防火门耐火性能的要求

D、检查防火密封条的型号规格，是否与型式检验报告中受检防火门样品所配套使用的相一致

**正确答案：** ABCD

55. 化学爆炸按其爆炸变化传播速度分为()。

A、爆轰

B、爆燃

C、爆炸

D、爆震

E、爆裂

**正确答案：** BCD

56. 医院消防安全基本情况应至少包括下列内容 ()

A、单位基本概况和消防安全重点部位情况；

B、消防审核验收备案等法律文书；

C、消防安全管理机构和各级消防安全责任人；

D、消防安全制度和消防安全操作规程；

**正确答案：** ABCD

57. 消防控制室值班人员接到报警信号后，应按下列程序进行处理： ()

A、接到火灾报警信息后，应以最快方式确认。

B、确认属于误报时，查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》。

C、火灾确认后，立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外)，同时拨打“119”火警电话报警。

D、立即启动单位内部灭火和应急疏散预案，同时报告单位消防安全责任人。单位消防安全责任人接到报告后就立即赶赴现场。

正确答案：ABCD

58. 钢质防火卷帘是指用钢质材料做()等，并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

A、帘板

B、导轨

C、座板

D、门楣

E、箱体

正确答案：ABCDE

59. 消防软管卷盘现场检查项目有()

A、外表面防腐处理

B、软管外表无破损

C、软管长度

D、转动角度

正确答案：ABCD

60. 根据《消防产品现场检查判定规则》，检测水带需要使用的器具是()。

A、钢卷尺

- B、游标卡尺
- C、电子秤
- D、秒表

正确答案: AC

61. 对执法全过程记录中, 对涉及()的记录资料的管理, 应当严格执行国家有关规定

- A、国家秘密
- B、商业秘密
- C、个人隐私
- D、个人信用

正确答案: ABC

62. 下列组件上应有永久性的水流方向标志的组件是()。

- A、止回阀
- B、蝶阀
- E、闭式喷头

正确答案: ABCD

63. 下列()建筑应设消防卷盘。

- A、重要的办公楼
- B、人员密集的公共建筑
- C、建筑面积大于200m<sup>2</sup>的商业服务网点
- D、综合楼
- E、建筑高度大于100m的建筑

正确答案: BCE

64. 如何使消防文化深入人心, 念念不忘? ()

- A、采取寓教于乐、直观生动的方法, 制作消防文化产品
- B、强化火灾案例警示宣传, 使群众吸取火灾教训
- C、利用名人效应提高宣传教育效果
- D、利用微信、微博、抖音等App 平台, 开展渗透式宣传

正确答案: ABCD

65. 根据《消防产品现场判定规则》(GA588-2012)规定, 防火卷帘的导轨和门楣应设置防烟装置, 贴合面长度应为导轨和门楣长度的()%。

- A、75
- B、85
- C、90
- D、95

正确答案: BCD

66. 对于单层、多层建筑中满足下列条件的房间, 其装修材料的燃烧性能等级可在原规定的基础上降低一级: ()。

- A、建筑面积小于100m<sup>2</sup>的房间
- B、采用防火墙与其它部位隔开时
- C、采用甲级防火门窗与其它部位分隔时
- D、采用乙级防火门窗与其它部位分隔时
- E、当采用耐火极限不低于2、0小时的隔墙与其它部位隔开时

正确答案: ABC

67. 防火玻璃按产品分类可分为()。

- A、A类防火玻璃
- B、B类防火玻璃
- C、C类防火玻璃
- D、D类防火玻璃

正确答案: ABC

68. 以下哪些情形灭火器应当报废()

- A、筒体锈蚀面积大于等于筒体总面积的1/5
- B、器头存在裂纹
- C、筒体机械损伤严重
- D、铭牌脱落, 或虽有铭牌, 但已看不清生产厂名称

正确答案: BCD

69. 常见的4K 数字摄像机的分辨率是()

- A、4096×2160
- B、FullAperture4K 的4096×3112
- C、1920×1080
- D、Academy4K的3656×2664

正确答案: ABD

70. 设有室内消火栓给水泵系统的建筑物屋顶设置试验和检查用的消火栓, 其作用为()。

- A、保护本建筑物免遭邻近建筑火灾的威胁
- B、增加管网的供水能力

C、试验检查消火栓给水系统的供水能力

D、试验检查管网运行情况

E、为定期启动消防泵

**正确答案：**ACD

71. “一警六员”消防基本技能实操实训中，“四会”是指()。

A、会报警

B、会疏散

C、小火会用灭火器

D、大火会用消火栓

E、会启动自动消防设施

**正确答案：**ABCD

72. 召开会议一般程序是()

A、准备会议资料

B、准备会议文件

C、准备会议预案

D、准备会议场地

**正确答案：**ABCD

73. 下列行为属于较重失信行为的有()。

A、单位发生较大以上火灾责任事故，或发生造成人员死亡的一般火灾责任事故

B、公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求，擅自投入使用、营业，受到消防行政处罚

- C、存在重大火灾隐患逾期不改且无正当理由
- D、消防技术服务机构出具虚假文件，注册消防工程师在聘用单位出具的虚假文件上签名或者加盖执业印章，受到消防行政处罚

正确答案：ABD

74. 下列属于“一警六员”做好宣传引导内容的是()。

- A、督促社会单位履行消防宣传教育主体责任
- B、定期对员工开展消防安全教育，组织疏散逃生演练
- C、引导“一警六员”利用所学知识和技能排查家庭火灾隐患
- D、组织家庭成员模拟疏散逃生

正确答案：ABCD

75. 根据《消防产品现场判定规则》(GA588-2012)规定，防火卷帘温控释放装置，感温元件应到()℃，释放装置动作。

- A、70
- B、75
- C、80
- D、85

正确答案：BCD

76. 拍摄采访对象时，要注意以下哪些方面()

- A、选择恰当的角度
- B、选择典型的背景
- C、受采访对象回答不是你想要的内容时打断并更正
- D、光线变化要重新调整白平衡



正确答案: ABD

77. 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定, 自动喷水灭火系统()与配水干管的连接, 应使水流方向一致。

- A、水力警铃
- B、报警阀
- C、水源控制阀
- D、压力开关

正确答案: BC

78. 通过()等电子方式送达的, 应当由受送达人在送达地址确认书中予以确认。

- A、电话
- B、电子邮件
- C、微信
- D、短信

正确答案: ABCD

79. 消防产品质量认证消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的, 应()

- A、责令改正, 处五万元以上十万元以下罚款
- B、并对直接负责的主管人员和其他责任人员处一万元以上五万元以下罚款
- C、有违法所得的, 并处没收违法所得
- D、给他人造成损失的, 依法承担赔偿责任

正确答案：ABCD

80. 行政许可的实施和结果应当公开，涉及()的除外

- A、商业秘密
- B、国家秘密
- C、机关工作秘密
- D、个人隐私

正确答案：ABD

81. 消防宣传工作需要跟上时代的变迁和人们()的变化，才能使宣传收到良好的社会效果、将宣传工作不断推向前进。

- A、会议数量
- B、参会人员数
- C、召开理由
- D、主要内容
- E、时间地点
- F、工作人员数

正确答案：ABCDEF

82. 下列哪些属于防火门上的耐火五金附件。

- A、防火锁
- B、防火合页
- C、防火顺序器
- D、防火闭门器

正确答案：ABC

83. 根据《消防监督检查规定》，公安派出所对单位进行检查的内容主要有()

A、建筑物或者场所是否依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案，公众聚集场所是否依法通过投入使用、营业前的消防安全检查

B、是否制定消防安全制度

C、是否组织防火检查，消防安全宣传教育培训，灭火和应急疏散演练

D、消防车通道、疏散通道、安全出口是否畅通，室内消火栓、疏散指示标志、应急照明、灭火器是否完好有效

E、生产、储存、经营易燃易爆物品的场所是否与居住场所是在同一建筑内

**正确答案：ABCD**

84. 县级以上人民政府应当将综合性应急救援队伍建设和工作所需经费纳入本级财政预算。()由各级综合性应急救援队伍合理编制需求计划和经费预算，本级财政专项安排。

A、应急救援车辆

B、消防救援机构人员工资

C、消防救援机构福利待遇

D、装备和物资购置

**正确答案：AD**

85. 下列属于行政许可证件的有()。

A、许可证

B、执照

C、行政机关的批准文件

D、资格证资质证

正确答案：ABCD

86. 高层公共建筑的消防安全管理人应当履行下列消防安全管理职责  
( )

A、拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

B、组织开展防火检查、巡查和火灾隐患整改工作；

C、组织实施对建筑共用消防设施设备的维护保养；

D、管理专职消防队、志愿消防队(微型消防站)等消防组织；

E、组织开展消防安全的宣传教育和培训；

F、组织编制灭火和应急疏散综合预案并开展演练。

正确答案：ABCDEF

87. 推进“智赣119”消防物联网建设，应当坚持( )的原则。

A、政府主导推动

B、激活市场活力

C、健全法治保障

D、鼓励安全消费

正确答案：ABCD

88. 室外电动自行车停放充电场所不应占用( )不应妨碍消防车操作和影响室外消防设施的正常使用。

A、防火间距

B、消防车道

C、消防车登高操作场地

D、建筑首层

正确答案：ABC

89. 下列()场所为派出所消防监督检查范围。

A、900平方的商场

B、100平方网吧

C、60间房的宾馆

D、200平方的非娱乐性餐饮场所

正确答案：BD

90. 社会单位消防安全“四个能力”有：()

A、社会单位检查消除火灾隐患能力

B、组织扑救初起火灾能力

C、组织人员疏散逃生能力

D、消防宣传教育能力

正确答案：ABCD

91. 消防救援机构依法作出()决定后，当事人在消防救援机构决定的期限内不履行义务的，可根据有关规定予以强制执行。

A、责令改正消防安全违法行为

B、责令停产停业

C、责令停止使用

D、责令停止施工

E、责令临时查封(解析：执法手册)

正确答案：ABCD

92. 乡镇政府专职队应该承担的职能有：（）。

- A、扑救火灾
- B、消防宣传
- C、防火巡查
- D、隐患整改
- E、综合救援

正确答案：ABCDE

93. 宾馆饭店应根据实际情况，确定防火巡查内容并在宾馆饭店的相关制度中予以明确，一般应包括以下内容（）

- A、用火、用电、用气有无违章情况；
- B、安全出口、疏散通道是否畅通、疏散指示标志、应急照明是否在位、完好；
- C、建筑消防设施是否运行正常并处于准工作状态，灭火器的设置是否合理并且有效，消火栓箱内水带、水枪是否在位并且好用；
- D、常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘门下是否堆放物品影响使用；
- E、消防安全重点部位的管理情况；
- F、各岗位值班人员是否在岗在位；

正确答案：ABCDEF

94. 被许可人需要延续依法取得的行政许可的有效期的，行政机关应当)。

- A、根据申请，在该行政许可有效期届满前作出是否准予延续的决定
- B、根据申请，在该行政许可有效期届满三十日前作出是否准予延续的决定
- C、行政机关逾期未作决定的，视为准予延续
- D、行政机关逾期未作决定的，视为不准延续

正确答案：AC

95. 消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括()等内容。

- A、组织机构
- B、报警和接警处置程序
- C、扑救初起火灾及应急疏散的组织程序和措施
- D、通讯联络安全防护救护的程序和措施
- E、实施现场警戒及占领消防水源的程序和措施

正确答案：ABCD

96. 排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定：()

- A、现场手动启动
- B、火灾自动报警系统自动启动
- C、消防控制室手动启动
- D、系统中任一排烟阀或排烟口开启时，排烟风机、补风机自动启动

正确答案：ABCD

97. 地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、()等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施

- A、消防站

- B、消防供水
- C、消防通信
- D、消防车通道
- E、消防装备

正确答案：ABCDE

98. 下列哪些建筑其疏散楼梯应采用防烟楼梯间：（）

- A、一类高层公共建筑
- B、建筑高度大于32m的二类高层公共建筑
- C、建筑高度大于33m的住宅建筑
- D、建筑高度大于32m的住宅建筑

正确答案：ABC

99. 下列宾馆饭店应设置自动喷水灭火系统（）。

- A、任一楼层建筑面积大于1500 m<sup>2</sup>的单层、多层建筑内的宾馆饭店；
- B、总建筑面积大于3000 m<sup>2</sup>的单层、多层建筑内的宾馆饭店
- C、高层民用建筑内的宾馆饭店；
- D、设在建筑面积大于1000 m<sup>2</sup>的人防工程内的宾馆饭店。

正确答案：ABCD

100. 影响液体与气体可燃物自燃点的因素。（）。

- A、压力
- B、浓度
- C、氧含量
- D、催化剂



E、容器的材质和内径

正确答案：ABCDE

101. 低倍数泡沫灭火系统一般分为()。

- A、固定式泡沫灭火系统
- B、半固定式泡沫灭火系统
- C、移动式泡沫灭火系统
- D、全淹没灭火系统
- E、局部应用灭火系统

正确答案：ABC

102. 灭火对建筑结构稳定性的影响有()

- A、灭火用水冷却作用的影响
- B、灭火用水化学作用的影响
- C、灭火射水冲击力的影响
- D、水渍的影响

正确答案：ABCD

103. 下列属于三级响应应急事件的有()

- A、5至6级地震
- B、强热带风暴6至8级
- C、死亡10人以上的泥石流、山体滑坡灾害
- D、1个省(区、市)、3个以上市级行政区域同时遭受洪涝灾害

正确答案：ABD

104. ()可能吸附放热发生自燃。

- A、木材
- B、活性炭
- C、稻草
- D、硝化棉
- E、纸张

正确答案：BCE

105. 防火门现场检查项目有()

- A、外观平整度
- B、规格尺寸
- C、门扇结构
- D、耐火五金配件
- E、防火密封条

正确答案：ABCDE

106. 防烟排烟系统观感质量的综合验收方法及要求应符合下列规定：

- A、风管表面应平整无损坏；接管合理，风管的连接以及风管与风机的连接应无明显缺陷。
- B、风口表面应平整，颜色一致，安装位置正确，风口可调节部件应能正常动作。
- C、各类调节装置安装应正确牢固调节灵活，操作方便。
- D、风机的安装应正确牢固。
- E、检查数量：各系统全数检查。

正确答案：ABCDE

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/568042036065007004>