

# 2023 年-2024 年消防设施操作员之消防设备初级技能通关题库(有答案)

单选题（共 40 题）

1、下列属于微型消防站类别的是（ ）。

- A. 社区微型消防站
- B. 普通单位微型消防站
- C. 消防支队
- D. 消防检测机构

**【答案】 A**

2、在故障状态下，使任一非故障部位的火灾探测器发出火灾报警信号，检查区域型火灾报警控制器是否在（ ）内发出火灾报警信号。

- A. 3s
- B. 10s
- C. 20s
- D. 30s

**【答案】 B**

3、消防控制室内，控制盘前操作距离单列布置时不应小于（ ）m。

- A. 0.5
- B. 1.5
- C. 2
- D. 3

**【答案】 B**

4、下列对于金属密封结构，允许渗漏量不大于最大流量的（ ）。

- A. 0.5%
- B. 1.0%
- C. 5.0%
- D. 10.0%

**【答案】 A**

5、丙级防火门的耐火极限为不低于（ ）。

- A. 1.5h
- B. 1.2h
- C. 0.9h
- D. 0.5h

**【答案】 D**

6、灭火后的防护区应通风换气，地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区，应设机械排风装置，排风口宜设在防护区的（ ）并应直通室外。

- A. 上部
- B. 中上部
- C. 中部
- D. 下部

**【答案】 D**

7、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地高度宜为（ ），且应有明显的标志。

- A. 1.0~1.2m
- B. 1.2~1.6m
- C. 1.3~1.5m
- D. 1.5~1.8m

【答案】 C

8、对于（ ）和防火分隔水幕，宜采用压力开关作水流报警装置。

- A. 湿式自动喷水灭火系统
- B. 干式自动喷水灭火系统
- C. 雨淋自动喷水灭火系统
- D. 预作用自动喷水灭火系统

【答案】 C

9、低压水枪压力是（ ）。

- A. 0.2~1.6MP
- B. 1.7~2.5MPA
- C. 2.6~4.0MPA
- D. 4.0MPa

【答案】 A

10、清水灭火器通过冷却作用灭火，主要用于扑救（ ）。

- A. A类火灾
- B. B类火灾
- C. C类火灾

D. D 类火灾

【答案】 A

11、水流指示器不采用（ ）。

A. 卡箍连接

B. 法兰连接

C. 螺纹连接

D. 焊接连接

【答案】 D

12、消防控制室值班人员做交接班工作时，要认真填写（ ）及系统运行登记表和控制器日检登记表。

A. 值班记录

B. 检查记录

C. 故障记录

D. 人员登记表

【答案】 A

13、水泵接合器按安装形式分类的是（ ）。

A. 地上式

B. 法兰式

C. 螺纹式

D. 卡箍式

【答案】 A

14、下列关于灭火器外部可视零部件的功能说法错误的是（ ）。

- A. 压力指示器是显示灭火器筒体内压力的元件
- B. 保险装置是防止误操作的部件
- C. 封记是用于识别灭火器是否被启用过的部件
- D. 喷嘴（或喇叭筒）是用于为灭火剂喷射流导向和改变射流状态的部件

【答案】 D

15、下列关于化学氧消防自救呼吸器描述错误的是（ ）。

- A. 采用活性炭过滤呼吸系统
- B. 使用时呼吸系统与外界空气隔绝
- C. 佩戴者呼出的气体进入生氧药罐，药罐产生氧气
- D. 佩戴者吸气时可以直接吸入气囊中的氧气

【答案】 A

16、监控人员应采取以防火卷帘控制器巡查为主，配合防火卷帘所在部位巡查的方法，判断防火卷帘是否处于正常工作状态，下列关于巡查和监控要求说法错误的是（ ）。

- A. 火灾报警控制器应能显示防火卷帘的工作状态和故障状态等动态信息
- B. 应能通过防火卷帘控制器关闭防火卷帘，并显示其动作反馈信号
- C. 关闭的防火卷帘现场手动提升复位后，防火卷帘控制器的相应反馈信号自动清除或手动复位清除
- D. 通过防火卷帘所在部位的巡查，确认防火卷帘下是否堆放物品，防火卷帘控制器、手动控制按钮、手动拉链等配件是否完好，通过自动操作防火卷帘等方法确认防火卷帘是否处于正常工作状态

【答案】 D

17、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宜为（ ）m。

A. 1.1~1.3

B. 1.2~1.4

C. 1.3~1.5

D. 1.4~1.6

【答案】 C

18、复位操作后的火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息，但火灾报警控制器的（ ）、自检状态不受复位操作的影响。

A. 屏蔽

B. 火警

C. 故障

D. 监管

【答案】 A

19、下列关于区域火灾报警控制器的特征说法错误的是（ ）。

A. 在区域报警系统中，区域型火灾报警控制器一般设置在平时有专人值班的房间或场所

B. 在集中报警系统中，消防控制室设置一台起集中控制功能的火灾报警控制器，并且可设置若干台区域型火灾报警控制器，区域型火灾报警控制器直接手动控制消防设备

C. 区域型火灾报警控制器只能将信息传送给集中型火灾报警控制器及接收、处理集中型火灾报警控制器的相关指令，不能向集中型火灾报警控制器发出控制指令

D. 当集中型火灾报警控制器与其相连接的区域型火灾报警控制器间连接线路发生断路、短路和影响功能的接地时，应进入故障状态并显示区域型火灾报警控制器的部位

【答案】 B

20、减压阀在消防给水系统中主要用于消防给水系统分区供水减压。下列条件下需要采用分区供水的是（ ）。

A. 系统工作压力为 2.4MPa

B. 消火栓栓口处静压为 1.2MPa

C. 自动水灭火系统报警阀处的工作压力为 1.60MPa

D. 喷头处的工作压力为 1.00MPa

【答案】 B

21、采用不以背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时，其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护，系统喷水延续时间不应小于（ ）。

A. 1h

B. 1.5h

C. 2h

D. 3h

【答案】 D

22、常用的简易灭火工具不包含（ ）。

A. 消火栓

B. 湿棉被

C. 水盆

D. 扫帚

【答案】 A

23、消防电话总机是消防电话系统的组成部分，能够与消防电话分机进行（ ）语音通讯，具有综合控制功能、状态显示和故障监视功能。

A. 单工

B. 双工

C. 单频

D. 双频

【答案】 B

24、（ ）是用于控制灭火剂间歇喷射和为灭火剂喷射流导向的部件。

A. 喷射控制枪

B. 喷嘴

C. 喷射软管组件

D. 喷射管组件

【答案】 A

25、下列关于化学氧消防自救呼吸器的脖套和固定带描述不正确的是（ ）。

A. 防护头罩底部配有脖套，顶部配有扣带

B. 设置与过滤式消防自救呼吸器一样

C. 扣带松紧度可调节

D. 有效保证头罩的气密性

【答案】 A



26、下列信息特征中，（ ）不能判断火灾报警控制器进入火灾报警状态。

- A. 专用火警总指示灯点亮
- B. 专用监管报警状态总指示灯点亮
- C. 音响器件发出消防车警报声
- D. 显示器显示火灾报警时间、部位及注释信息

**【答案】 B**

27、气体灭火系统防护区的门应向（ ）开启，并能自行关闭，且保证在任何情况下均能从防护区打开。

- A. 朝里
- B. 朝外
- C. 朝里朝外都可以
- D. 疏散方向

**【答案】 D**

28、下列不属于消防给水设施的是（ ）。

- A. 消防水泵
- B. 消火栓
- C. 稳压设备
- D. 水泵接合器

**【答案】 B**

29、下列不属于按防火门结构形式分类的是（ ）。

- A. 隔热防火门
- B. 门扇上带防火玻璃的防火门
- C. 带玻璃带亮窗的防火门
- D. 带亮窗的防火门

【答案】 A

30、防火巡查的部位一般是单位依据有关消防法规确定的重点部位，下列哪一项不是防火巡查的部位（ ）。

- A. 配电室
- B. 厨房
- C. 消防控制室
- D. 操场

【答案】 D

31、某建筑高度为 100m 的住宅建筑，设置的高位消防水箱的有效容积不应小于（ ）。

- A. 36m<sup>3</sup>
- B. 18m<sup>3</sup>
- C. 50m<sup>3</sup>
- D. 12m<sup>3</sup>

【答案】 B

32、下列关于区域火灾报警控制器的特征说法错误的是（ ）。

- A. 在区域报警系统中，区域型火灾报警控制器一般设置在平时有专人值班的房间或场所

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/656055213041010111>