

2022年-2023年消防设施操作员之消防设备初级技能通关考试题库带答案解析

单选题（共45题）

1、下列组件属于阀门启闭件是（ ）。

- A. 阀杆
- B. 垫片
- C. 闸板
- D. 驱动装置

【答案】 C

2、下面哪种颜色不符合标志灯标志的颜色（ ）。

- A. 绿色
- B. 红色
- C. 白色与绿色相结合
- D. 白色

【答案】 D

3、下列灭火器箱，属于按放置形式分类的是（ ）。

- A. 组合类
- B. 嵌墙型
- C. 翻盖式
- D. 不透明型

【答案】 B

4、常见的火源有七种类型，电器开关开启或关闭时发出的火花属于（ ）。

- A. 明火焰
- B. 高温物体
- C. 撞击与摩擦
- D. 电火花

【答案】 D

5、火灾报警控制器对来自火灾探测器的火灾报警信号可设置报警延时，其最大延时不超过（ ），延时期内有延时光指示信号。

- A. 3s
- B. 10s
- C. 30s
- D. 60s

【答案】 D

6、高层民用建筑中垃圾道前室的门应当为（ ）。

- A. 甲级防火门
- B. 乙级防火闸
- C. 丙级防火门
- D. 普通门

【答案】 C

7、信息显示与查询功能当控制器处于某一高等级状态显示时，能通过（ ）操作查询其他低等级状态信息，各状态信息不交替显示。

- A. 手动

- B. 自动
- C. 窗口
- D. 翻页

【答案】 A

8、某工业建筑建筑体积为 20000m³，高位消防水箱的设置位置高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于（ ）。

- A. 0.05MPa
- B. 0.07MPa
- C. 0.10MPa
- D. 0.15MPa

【答案】 C

9、下列关于火灾报警控制器开机时的操作说法错误的是（ ）。

- A. 首先开启备电开关，然后开启主电开关
- B. 如有联动电源和火灾显示盘，再开启联动电源和火灾显示盘的主电开关、备电开关
- C. 开机后火灾报警控制器显示器可显示系统初始化提示、声光检查、外接设备注册、注册结果显示等开机运行信息
- D. 开机界面因设备的生产厂商不同会存在差异，完成后如无报警和屏蔽信息即进入正常监视状态

【答案】 A

10、（ ）适用于严禁管道漏水、严禁系统误喷的场所。也可以用来替代干式系统。目前多用于保护档案室、计算机、贵重纸张和票证等场所。

- A. 湿式自动喷水灭火系统
- B. 干式自动喷水灭火系统
- C. 雨淋自动喷水灭火系统
- D. 预作用自动喷水灭火系统

【答案】 D

11、当火灾报警控制器备电报故障时，备电故障的原因下列说法不正确的是（ ）。

- A. 蓄电池亏电
- B. 蓄电池损坏
- C. 备电断电
- D. 停电

【答案】 D

12、轻便消防水龙卡式专用接口与水龙头的操作力应在（ ）范围内。

- A. 30~90N
- B. 50~90N
- C. 30~80N
- D. 50~80N

【答案】 A

13、关于楼梯间的设置要求表述错误的是（ ）。

- A. 楼梯间不能靠外墙设置
- B. 公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道

- C. 居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表
- D. 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶

【答案】 A

14、将轻便消防水龙灌满水排净空气后关闭喷枪，缓慢升至设计工作压力，保压（ ），检查水龙各密封部位，应无渗漏、变形和脱落现象。

- A. 1min
- B. 2min
- C. 3min
- D. 5min

【答案】 B

15、下列不属于区域报警系统组成的是（ ）。

- A. 火灾探测器
- B. 消防应急广播
- C. 手动火灾报警按钮
- D. 火灾声光警报器

【答案】 B

16、火灾报警控制器接通电源后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警、自检等发生时所处的状态是（ ）。

- A. 正常监视状态
- B. 自检状态
- C. 屏蔽状态
- D. 故障报警状态

【答案】 A

17、系统设备发生异常的声音、光指示、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时，下列不正确做法的是（ ）。

- A. 控制器继续工作
- B. 向单位消防安全管理人报告
- C. 采取相应消防措施
- D. 记录详细关机情况及采取措施

【答案】 A

18、消防车通道距高层民用建筑外墙宜大于（ ）。

- A. 4m
- B. 6m
- C. 5m
- D. 10m

【答案】 C

19、灭火剂代号为T的灭火器，表示（ ）。

- A. 水基型灭火器
- B. 干粉灭火器
- C. 二氧化碳灭火器
- D. 洁净气体灭火器

【答案】 C

20、下列关于室外消火栓的分类属于按照进水口连接方式分类的是（ ）。

- A. 承插式室外消火栓
- B. 湿式室外消火栓
- C. 干式式室外消火栓
- D. 普通型室外消火栓

【答案】 A

21、下列不属于防火分隔物的是（ ）。

- A. 防火墙
- B. 防火门
- C. 防火卷帘
- D. 防烟楼梯间

【答案】 D

22、建筑消防设施发生故障，系统停用时间超过（ ）时，在报单位消防安全责任人批准的同时，应当报当地公安消防机构备案，并采取有效措施确保安全。

- A. 8h
- B. 12h
- C. 24h
- D. 48h

【答案】 C

23、关于防火卷帘的巡查要点，下列说法不正确的是（ ）。

- A. 防火卷帘是否处于正常升起状态

- B. 防火卷帘控制面板、门体是否完好无损
- C. 防火卷帘所对应的烟感、温感探头是否完好无损
- D. 防火卷帘下堆放杂物，只要不是可燃物就可以不管

【答案】 D

24、火灾报警控制器的备用电源在放电至终止电压条件下充电 24h，其容量应可提供火灾报警控制器在监视状态下工作 8h 后，在火灾报警控制器容量不超过 10 个报警部位时，所有报警部位均处于报警状态条件下工作（ ）。

- A. 30min
- B. 60min
- C. 90min
- D. 120min

【答案】 A

25、在室外消火栓操作过程中，下列注意事项不正确的是（ ）。

- A. 用消火栓扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油
- B. 检查栓体外表面有无锈蚀、脱落，如有应及时补漆
- C. 不需要清理消火栓周围、地下消火栓井内障碍物和积存的杂物
- D. 室外消火栓应有明显标志

【答案】 C

26、下面哪种系统中没有用到末端试水装置（ ）。

- A. 湿式自动喷水灭火系统
- B. 干式自动喷水灭火系统
- C. 雨淋自动喷水灭火系统

D. 预作用自动喷水灭火系统

【答案】 C

27、哪种火灾不适用气体灭火系统扑救（ ）。

A. 电气火灾

B. 固体表面火灾

C. 液体火灾

D. 活泼金属火灾

【答案】 D

28、集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时，其底边距地面高度宜为（ ）m。

A. 1.1~1.3

B. 1.2~1.4

C. 1.3~1.5

D. 1.4~1.6

【答案】 C

29、高层民用建筑的消防车道为尽头式消防车道时应设回车道或回车场，一般情况下回车场的面积不应小于（ ）。

A. 12m×12m

B. 15m×15m

C. 18m×18m

D. 21m×21m

【答案】 B

30、消防控制室是设有火灾自动报警设备和消防设施控制设备，用于接收、显示、处理（ ），控制相关消防设施的专门处所。

- A. 安全信息
- B. 设备信息
- C. 通讯信号
- D. 火灾报警信号

【答案】 D

31、火灾警报装置保养内容错误的是（ ）。

- A. 检查设备周围是否有遮挡物等影响设备运行的因素
- B. 检查设备接地线路截面积是否满足要求
- C. 启动火灾警报装置，观察声、光指示正常，并且在其正前方 3m 水平处，使用声级计测量声信号，应满足 75~120dB
- D. 定期检查接线端子与接线。接线端子应无松动、无锈蚀现象；接线应无锈蚀

【答案】 B

32、火灾报警控制器设有手动复位按钮（键）。手动复位后，火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在（ ）内重新建立。

- A. 10s
- B. 20s
- C. 30s
- D. 60s

【答案】 B

33、防火门按其（ ）可分为非隔热防火门、部分隔热防火门及隔热防火门。

- A. 材质
- B. 结构形式
- C. 开启方式
- D. 耐火性能

【答案】 D

34、常闭防火门平常在（ ）的作用下处于关闭的状态，因此火灾时能起到阻止火势及烟气蔓延。

- A. 报警器
- B. 顺序器
- C. 防火门释放器
- D. 闭门器

【答案】 D

35、区域型火灾报警控制器与火灾探测器之间的连线断路，区域型火灾报警控制器在（ ）内发出故障信号。

- A. 100s
- B. 160s
- C. 120s
- D. 110s

【答案】 A

36、甲级防火门的耐火极限为不低于（ ）。

- A. 1.5h

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/678140136007006052>