

押题宝典消防设施操作员之消防设备基础知识通关 提分题库(考点梳理)

单选题（共 40 题）

1、非水溶性可燃液体的初起火灾，在未形成热波之前，以较强的水雾射流或滴状射流灭火，可在液体表面形成“油包水”型乳液，重质油品甚至可以形成含水油泡沫。以上说的是水的（ ）作用。

- A. 冷却
- B. 窒息
- C. 稀释
- D. 乳化

【答案】 D

2、以下防火的措施中，（ ）不属于避免相互作用这一基本方法。

- A. 在能形成爆炸介质的场所，设置泄压门窗、轻质屋盖
- B. 防止和控制高温物体
- C. 在气体管道上安装阻火器、安全液封、水封井
- D. 在建筑之间设置防火间距，建筑物内设置防火分隔设施

【答案】 B

3、一、二级耐火等级的丙类地下或半地下厂房建筑，每个防火分区的最大允许建筑面积为（ ）m²。

- A. 1500
- B. 1200
- C. 1000
- D. 500

【答案】 D

4、显卡又称显示适配器，其主要性能不包括（ ）。

- A. 分辨率
- B. 色深
- C. 显存容量
- D. 屏幕稳定性

【答案】 D

5、建筑高度为 21 米的医疗建筑属于（ ）。

- A. 一类高层住宅建筑
- B. 多层建筑
- C. 一类高层公共建筑
- D. 二类高层公共建筑

【答案】 B

6、下列属于建筑物安全疏散设施是（ ）。

- A. 机械排烟系统
- B. 火灾自动报警系统
- C. 避难层
- D. 自动喷水灭火系统

【答案】 C

7、下列属于不燃性构件是（ ）

- A. 混凝土楼板
- B. 水泥刨花复合板隔墙
- C. 木柱
- D. 木龙骨两面钉石膏板隔墙

【答案】 A

8、公众聚集场所建设单位或者使用者申请消防安全检查，消防救援机构应当自受理日起（ ）内，根据消防安全技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。

- A. 15 个工作日
- B. 10 个工作日
- C. 7 日
- D. 5 日

【答案】 B

9、甲类仓库之间防火间距，当第 1、2、5、6 项物品储量不大于 5t 时，不应小于（ ）m。

- A. 10
- B. 12
- C. 13
- D. 15

【答案】 B

10、根据《建筑设计防火规范》（GB50016）规定下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统描述错误的是（ ）。

- A. 省级以上邮政大楼
- B. 座位数超过 3000 个的体育馆
- C. 大、中型幼儿园
- D. 歌舞娱乐放映游艺场所

【答案】 A

11、（ ）是做人的基本准则，也是社会道德和职业道德的一项基本规范。

- A. 爱岗敬业
- B. 诚实守信
- C. 办事公道
- D. 服务群众

【答案】 B

12、（ ）是指将燃烧物的温度降至物质的燃点或闪点以下，使燃烧停止。

- A. 冷却灭火法
- B. 窒息灭火法
- C. 隔离灭火法
- D. 化学抑制灭火法

【答案】 A

13、稳压泵的设计流量（ ）消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。

- A. 不应小于
- B. 大于

C. 等于

D. 小于

【答案】 A

14、线型光束感烟火灾探测器发射器和接收器是_____。

A. 相对安装

B. 相近安装

C. 并列安装

D. 上下安装

【答案】 A

15、播音区域应正确、音质清。环境噪音大于 60dB 场所，火灾应急广播应高于背景噪声（ ）。

A. 5d

B. 10dB

C. 15dB

【答案】 C

16、对消防水泵的维护保养，每周消防水泵运行强，检查主、备电源切换正常，检查备电电源，看能否保证（ ）s 使水泵投入正常运行。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

【答案】 A

17、下列关于疏散门设置说法不符合规范要求是（ ）。

- A. 公共建筑内各房间疏散门数量应计算确定且不少于 2 个
- B. 公共建筑内疏散门净宽度不应小于 0.9m
- C. 公共建筑内每个房间相邻 2 个疏散门最近边缘之间水平距离不应小于 5m
- D. 民用建筑及厂房疏散门应采用推拉门或转门

【答案】 D

18、某歌舞厅内部装修，采用了大量木材、墙布等材料，并使用液化石油气瓶供气炉烧开水，装修材料墙布如果发生火灾，应属于（ ）火灾。

- A. A 类
- B. B 类
- C. C 类
- D. D 类

【答案】 A

19、（ ）应及时报火警及为报警提供便利的义务，单位组织扑救火灾的职责、火灾发生后的参与义务。

- A. 任何人
- B. 成年人
- C. 消防员
- D. 公民

【答案】 D

20、高度大于 54m 的住宅的耐火等级不低于（ ）。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】 A

21、电动防火门的自动控制：疏散通道上设置的电动防火门，应由设置在防火门任意一侧的（ ）的报警信号，作为系统的联动触发信号，联动控制防火门关闭。

- A. 火灾探测器
- B. 消火栓按钮
- C. 火灾显示盘
- D. 输入输出模块

【答案】 A

22、二氧化碳灭火系统地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区，应设（ ）。

- A. 机械排风装置
- B. 疏散指示标志
- C. 防烟装置
- D. 水喷雾装置

【答案】 A

23、任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于（ ）只。

- A. 1600

B. 2400

C. 2800

D. 3200

【答案】 D

24、防火门按（ ）可分为隔热防火门、部分隔热防火门、非隔热防火门。

A. 耐火性能

B. 材质

C. 开闭状态

D. 结构形式

【答案】 A

25、火灾报警控制器接通电源后，无火灾报警、故障报警、屏蔽、监管报警等发生时所处的状态是（ ）。

A. 正常监视状态

B. 自检状态

C. 屏蔽状态

D. 监管状态

【答案】 A

26、职业类型划分，下列说法错误的是（ ）。

A. 第一大类，包含党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人

B. 第二大类，包含专业技术人员

C. 第三大类，包含办事人员和有关人员

D. 第四大类，包含农、林、牧、渔业及辅助人员

【答案】 D

27、县级以上地方各级人民政府消防工作职责不包括（ ）。

A. 督促所属部门和下级人民政府落实消防安全责任制

B. 组织制定灭火救援应急预案并组织开展演练

C. 加大消防投入，保障消防事业发展所需经费

D. 建立灭火救援社会联动和应急响应处置机制

【答案】 C

28、当火灾报警控制器中的联动逻辑关系满足时，且控制器处于（ ）的状态下，控制器会发出自动联动启动命令，并接受反馈动作信号。

A. 自动允许

B. 手动

C. 部分自动

D. 不允许

【答案】 A

29、消防泵并联是通过两台或两台以上消防泵同时向消防给水系统供水。消防泵并联目主要在于（ ）。

A. 增加扬程

B. 保持扬程

C. 增加流量

D. 保持流量

【答案】 C

30、照明设备火灾危险性的内容表述错误的是：

- A. 灯具表面高温和高温热辐射，容易烤着邻近可燃物；
- B. 灯泡破碎打火能引燃可燃物；
- C. 灯头接触部分由于接触不良而发热或产生火花，以及灯头与玻璃壳松动时，拧动灯头而引起短路等，也有可能造成火灾事故；
- D. 镇流器过热，能引起可燃物着火。

【答案】 B

31、家用电器、电热设备等电气设备以及电线电缆等带电燃烧火灾属于（）火灾。

- A. A类
- B. B类
- C. C类
- D. E类

【答案】 D

32、建筑高度为 30m 的医疗建筑属于（）

- A. 一类高层住宅建筑
- B. 多层建筑
- C. 一类高层公共建筑
- D. 二类高层公共建筑

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/715034211311011131>