

ICS 91.060.50
分类号 Q 73

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 268—2010

建筑用闭门器

Door closer for building

2010-03-23 发布

2010-07-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和标记	2
5 材料	4
6 要求	4
7 试验方法	5
8 检验规则	9
9 标志、包装、运输、贮存	10
附录 A (规范性附录) 抗附加力试验方法	11

前 言

本标准附录 A 为规范性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：广东坚朗五金制品有限公司。

本标准参加起草单位：广东省建筑科学研究院、深圳市新山幕墙技术咨询公司、中国建筑科学研究院、中国建筑标准设计研究院、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司、深圳市方大安防技术有限公司。

本标准主要起草人：李保军、张绍良、石民祥、杜继予、王洪涛、顾泰昌、王汇川、刘宇。

本标准首次发布。

建筑用闭门器

1 范围

本标准规定了建筑用闭门器的术语和定义、分类和标记、材料、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于一般工业和民用建筑中门用闭门器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 700 碳素结构钢

GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9439 灰铸铁件

GB/T 10125—1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 15115 压铸铝合金

GB/T 11118.1 矿物油型和合成烃型液压油

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

闭门器 door closer

安装在门的上部，用于自动关闭门扇，并可调节关闭速度的装置。

3.2

外露式闭门器 revealed door closer

主机安装在门扇表面或门框表面的闭门器。

3.3

隐藏式闭门器 concealed door closer

主机安装在门扇内或门框内的闭门器。

3.4

开启角度 opening angle

门扇开启至某一位置相对于门扇完全关闭位置的角度。

3.5

关闭力矩 closing moment

闭门器关闭门扇的力矩。