

# 2022-2023 年消防设施操作员之消防设 备基础知识通关考试题库带答案解析

单选题（共 50 题）

1、所更换的消防应急广播模块组件产品在（ ）上可与原设计不同。

- A.外观
- B.规格
- C.型号
- D.功能

**【答案】 A**

2、消防水泵房设置不符合要求的是（ ）。

- A.独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级
- B.附设在建筑物内的消防水泵房，不应设置在地下三层以下，或室内地面与室外出入口地平高差大于 10m 的地下楼层
- C.附设在建筑物内的消防水泵房，应采用耐火极限不低于 1.50h 的隔墙和楼板与其它部位隔开
- D.水泵房疏散门应直通安全出口，且开向疏散走道的门应采用甲级防火门

**【答案】 C**

3、( ) 是火灾中致死的主要燃烧产物之一，其毒性在于对血液中血红蛋白的高亲和力。

- A.二氧化碳
- B.一氧化碳
- C.水蒸气
- D.二氧化硫

**【答案】 B**

4、区分集中火灾报警控制器信号类型时，断开集中火灾报警控制器和火灾探测器之间连接线，使集中火灾报警控制器处于\_\_\_\_\_。

- A.释放状态
- B.停机状态
- C.故障状态
- D.自检状态

**【答案】 C**

5、职业资格评定方法下列不正确的是 ( )

- A.业绩评定
- B.工作分析
- C.专家评审
- D.职业技能鉴定

**【答案】 B**

6、建筑面积大于（ ）m<sup>2</sup>营业厅、餐厅、演播室等人员密集场所应设置疏散照明。

A.100

B.200

C.300

D.400

**【答案】 B**

7、（ ）建筑是指由剪力墙组成的能承受竖向和水平作用的结构建筑。

A.砌体结构建筑

B.框架结构建筑

C.剪力墙结构建筑

D.框架-剪力墙结构建筑

**【答案】 C**

8、（ ）负责社会福利、特困人员供养、救助管理、未成年人保护、婚姻、殡葬、救灾物资储备、烈士纪念、军休军供、优抚医院、光荣院、养老机构等民政服务机构审批或管理中行业消防安全。

A.民政部门

B.消防救援机构

C.人力资源社会保障部门

D.住房城乡建设部门

**【答案】 A**

9、高层建筑是指建筑高度大于 27m住宅建筑和其他建筑高度大于  
( ) m非单层建筑。

A.15

B.18

C.20

D.24

**【答案】 D**

10、闪燃往往是可燃液体发生 ( ) 的先兆。

A.着火

B.喷溅

C.阴燃

D.沸溢

**【答案】 A**

11、湿式报警阀组由湿式报警阀、延时器、水力警铃、控制阀、( )  
等组成。

A.电磁阀

B.压力开关

- C.流量计
- D.过滤器

**【答案】 B**

12、下列不属于地面水平最低照度不应低于 5.0lx 场所 ( )。

- A.病房楼或手术部内楼梯间
- B.消防电梯前室和合用前室
- C.寄宿制幼儿园和小学寝室
- D.医院手术室及重症监护室等病人行动不便病房等需要救援人员协助疏散区域。

**【答案】 A**

13、消防车靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 ( ) m。

- A.2.5
- B.3
- C.3.5
- D.5

**【答案】 D**

14、关于火灾初起阶段描述中, ( ) 是不会出现情况。

- A.最初着火可燃物燃尽而终止
- B.可燃物燃尽后, 具有良好通风条件, 火灾再次发展

- C.通风不足，火灾可能自行熄灭
- D.受通风供氧条件支配，以缓慢燃烧速度继续燃烧

**【答案】 B**

15、应保证其不动作温度符合设置场所的最高环境温度要求的是\_\_\_\_\_。

- A.线型定温火灾探测器
- B.线型光纤感温火灾探测器
- C.线型缆式感温火灾探测器
- D.线型光束感烟火灾探测器

**【答案】 A**

16、( )是消火栓管网内能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量，火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

- A.高压室外消防给水系统
- B.中压室外消防给水系统
- C.低压室外消防给水系统
- D.临时高压室外消防给水系统

**【答案】 A**

17、下列关于逃生避难器材的设置说法不正确的是( )。

- A.逃生滑道配备在建筑高度为60m的楼层内

- B.逃生缓降器配备在建筑高度为 30m的楼层内
- C.悬挂式逃生梯配备在建筑高度为 20m的楼层内
- D.逃生绳应配备在建筑高度为 6m的楼层内

**【答案】 C**

18、消防监督管理不包括（ ）。

- A.建设工程消防设计审查验收制度
- B.建设工程消防管理
- C.消防监督检查
- D.消防产品质量监督管理

**【答案】 B**

19、《消防法》规定，任何单位和（ ）都有参加有组织灭火工作义务。

- A.公民
- B.成年人
- C.单位员工
- D.消防人员

**【答案】 B**

20、打开 AutoCAD文件可以单击快速访问工具栏打开按钮，也可同时按下（ ）键。

A.Ctrl+O

B.Ctrl+S

C.Shift+O

D.Ctrl+P

**【答案】 A**

21、木材燃点是（ ）℃。

A.130~230

B.210~255

C.250~300

D.310~355

**【答案】 C**

22、机械加压送风防烟系统主要由（ ）、送风管道、送风机和风机控制设备等组成。

A.排烟口

B.挡烟垂壁

C.防排烟控制器

D.送风口

**【答案】 D**

23、保护零线（地线）PE和工作零线N在整个系统中是分开。它是



把工作零线 **N** 和保护零线 **PE** 严格分开的供电系统，属于（ ）。

- A. TN-C 系统
- B. TT 系统
- C. TN-C-S 系统
- D. TN-S 系统

**【答案】 D**

24、PL 系列固定式泡沫/水两用消防炮发泡倍数（20℃）是（ ）。

- A.  $\geq 4$
- B.  $\geq 6$
- C.  $\geq 8$
- D.  $\geq 10$

**【答案】 B**

25、水是一种良好的溶剂，可以溶解水溶性甲、乙、丙类液体，当此类物质起火后，可用水稀释，以降低可燃液体的浓度，而具有的灭火原理是（ ）。

- A. 冷却
- B. 窒息
- C. 稀释
- D. 乳化

26、树立（ ）的理念是指把学习作为人生永恒的追求，树立和践行终身学习观，不断拓宽知识面，更新知识结构，用正确、科学的方法将工作做到尽善尽美。

- A.爱岗敬业
- B.终身学习
- C.遵纪守法
- D.严于律己

**【答案】 B**

27、逃生缓降器、逃生梯、应急逃生器、逃生绳供人员逃生的开口下沿距所在楼层地面高度应在（ ）m以上。

- A.0.8
- B.0.9
- C.1
- D.1.2

**【答案】 C**

28、下列有关 Windows 操作系统中对文件及文件夹的操作和管理中，说法错误的是（ ）

- A.单击窗口中的“文件”菜单，选择“新建”子菜单中的“文件夹”选项，输入一个名称，按 Enter 键，即可在窗口中增加一个“新建文件夹”的文件。

文件夹建立完毕

B.重命名文件名可以通过右键单击文件,通过快捷菜单完成重新命名

C.选中连续文件(夹)时,鼠标右键单击第一个文件,按住【Shif】键后用鼠标单击最后一个文件,则选中一组连续文件

D.选中不连续文件(夹)。鼠标左键单击第一个文件,按住【Ctrl】键后用鼠标左键单击另一个文件,依次选中多个不连续文件

【答案】 C

29、在搜索文件是,文件名可以使用通配符,其中\*代表( )。

A.1个字母

B.1个汉字

C.1个数字

D.任意字符

【答案】 D

30、家用电器、电热设备等电气设备以及电线电缆等带电燃烧火灾属于( )火灾。

A.A类

B.B类

C.C类

D.E类

31、下列不属于消防行业职业道德特点是（ ）。

- A.消防安全责任性
- B.职业行为指导性
- C.表现形式多样性
- D.规范从业约束性

**【答案】 C**

32、两座耐火极限等级为一、二级裙房和其他民用建筑之间防火间距不应小于（ ）m

- A.6
- B.7
- C.8
- D.9

**【答案】 A**

33、下列哪项不属于消防水箱组成部分（ ）。

- A.进水闸阀
- B.出水闸阀
- C.水位信号装置
- D.减压孔板

34、( )是指在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊等设施，且通向前室和楼梯间的门均为防火门，以防止火灾的烟气和热气进入的楼梯间。

- A.敞开楼梯间
- B.封闭楼梯间
- C.防烟楼梯间
- D.室外疏散楼梯

**【答案】 C**

35、储罐区低倍泡沫系统按不同的安装方式有：固定式、半固定式和( )三种类型。

- A.卧式
- B.移动式
- C.立式
- D.拖车式

**【答案】 B**

36、( )是利用建筑物本身的采光通风开口基本起到防止烟气进一步进入安全区域的作用。

- A.自然排烟
- B.自然通风

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/796050155054010032>