

## 2024 年中级消防设施操作员试题题库模拟训练卷含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

### 一. 单选题(共 100 题)

1. 超过（）层的公共建筑的消火栓系统应设置水泵接合器。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【正确答案】C

2. 手动火灾报警按钮从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于（）。

A. 30m B. 40m C. 45m D. 35m

【正确答案】A

3. 集中火灾报警系统的组成不包括（）。

A. 火灾探测器 B. 手动报警按钮 C. 水流指示器 D. 消防控制室图形显示装置

【正确答案】C

4. 灭火器内部充装六氟丙烷的灭火器属于（）灭火器。

A. 水基型 B. 干粉型 C. 二氧化碳 D. 洁净气体

【正确答案】D

5. 下列不属于消防设施操作员的主要工作任务的是（）。

A. 值守消防控制室 B. 组织编写消防应急预案及演练工作 C. 检测火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施 D. 操作、维修保养火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施

【正确答案】B

6. 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出，当确认火灾后，应（）向全楼进行广播。

A. 逐一 B. 按逻辑程序 C. 同时 D. 间歇性

【正确答案】C

7. 集中控制型应急照明系统工作时，应急灯具由（）控制器控制。

A. 火灾报警 B. 消防联动 C. 应急照明集中 D. 安防

【正确答案】C

8. 逃生缓降器、逃生梯、应急逃生器、逃生绳供人员逃生的开口下沿距所在楼层地面高度应在（）m 以上。

A. 0.8 B. 0.9 C. 1 D. 1.2

**【正确答案】C**

9. 以下关于使用或产生物质火灾危险性特征的描述中，（）不属于乙类火灾危险性物质。

A. 闪点不小于 28℃，但小于 60℃的液体 B. 闪点不小于 60℃的液体  
C. 爆炸下限不小于 10%的气体 D. 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点不小于 60℃的液体雾滴

**【正确答案】B**

10. 下列哪个仓库，可不设置自动灭火系统（）

A. 单层建筑面积 1500 m<sup>2</sup>的棉花库房 B. 单层建筑面积 1500 m<sup>2</sup>的化纤库房  
C. 难燃物品高层仓库 D. 总建筑面积 5000 m<sup>2</sup>的多层丙类仓库。

**【正确答案】A**

11. 湿式系统和干式系统洒水喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度（）。

A. 15℃ B. 20℃ C. 25℃ D. 30℃

**【正确答案】D**

12. 末端试水装置的组成不包括（）。

A. 试水阀 B. 压力开关 C. 压力表 D. 试水接头

**【正确答案】B**

13. 火灾自动报警系统一般由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统和（）等全部或部分构成。

A. 光电感烟火灾探测器 B. 消防电话总机 C. 电气火灾监控系统 D. 室内消火栓

**【正确答案】C**

14. 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）不适用于下列（）场所设置的火灾自动报警系统的设计。

A. 新建的建（构）筑物中设置的火灾自动报警系统的设计 B. 扩建的建（构）筑物中设置的火灾自动报警系统的设计  
C. 改建的建（构）筑物中设置的火灾自动报警系统的设计 D. 生产炸药、火药等场所设置的火灾自动报警系统的设计

**【正确答案】D**

15. 测试线型感温火灾探测器火灾报警、故障报警功能，应使用温度不低于（）°C 的热水持续对线型缆式感温火灾探测器的感温电缆进行加热。

A. 30 B. 50 C. 54 D. 60

**【正确答案】C**

16. 关于风机电气控制柜的主要功能，说法错误的是（）

A. 当手/自动转换开关处于“手动”位时，风机只能通过控制柜启/停按钮现场控制 B. 当手/自动转换开关处于“自动”位时，能够通过消防控制室远程手动和自动联动控制 C. 双电源转换开关，处于“自动”位时，主电源发生故障，备用电源能自动投入使用，主电源恢复后自动切回主电源供电 D. 双电源转换开关，处于“手动”位时，主电源发生故障，人工切换备用电源投入使用，主电源恢复后自动切回主电源供电

**【正确答案】D**

17. 湿式、干式自动喷水灭火系统中，管道穿过建筑物的变形缝时，应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管，套管长度不得小于墙体厚度，穿过卫生间或厨房楼板的套管，其顶部应高出装饰地面（）mm，且套管底部应与楼板底面相平。

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

**【正确答案】D**

18. 为引导和规范建筑消防设施的维护管理工作，确保建筑消防设施完好有效，特制定《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）。该标准于 2010 年 9 月 26 日颁布，自（）实施。

A. 2011 年 2 月 1 日 B. 2011 年 3 月 1 日 C. 2011 年 4 月 1 日 D. 2011 年 5 月 1 日

**【正确答案】B**

19. 消防应急照明和疏散指示系统主电故障报警是指（）。

A. 主电工作指示灯熄灭，系统故障工作灯点亮，应急照明控制器主机报出主电故障  
B. 备电工作指示灯熄灭，系统故障工作灯点亮，应急照明控制器主机报出备电故障

- C. 备工作指示灯熄灭，系统故障工作灯点亮，应急照明控制器主机报出主电故障  
D. 主电工作指示灯熄灭，系统故障工作灯点亮，应急照明控制器主机报出备电故障

**【正确答案】A**

20. 能够储存磁场能量的电路元件是（）

- A. 电阻 B. 电感 C. 电容 D. 电源

**【正确答案】B**

21. BC 干粉灭火器不可以扑救（）类火灾。

- A. E B. C C. B D. A

**【正确答案】D**

22. 消防应急广播系统的保养操作步骤分别为：①接通电源，使消防应急广播设备系统、火灾自动报警系统设备处于正常工作状态②外观检查保养③接线检查保养④功能检查⑤填写《建筑消防设施维护保养记录表》⑥保养完成后，对消防应急广播系统进行复位和自检操作。正确的操作顺序是（）。

- A. ①②③④⑤⑥ B. ⑥①②③④⑤ C. ①③④⑤②⑥ D. ①②③④⑥⑤

**【正确答案】D**

23. 占地面积大于（） $m^2$ 的丙类仓库应设置排烟设施。

- A. 400 B. 600 C. 800 D. 1000

**【正确答案】D**

24. 泡沫灭火剂的灭火原理不包括（）。

- A. 冷却 B. 窒息 C. 化学抑制 D. 淹没

**【正确答案】C**

25. 公共建筑内建筑面积大于（） $m^2$ 且可燃物较多的地上房间应设置排烟设施。

- A. 100 B. 200 C. 300 D. 400

**【正确答案】C**

26. 关于火灾初起阶段的描述中，（）是不会出现的情况。

- A. 最初着火的可燃物燃尽而终止 B. 可燃物燃尽后，具有良好的通风条件，火灾再次发展 C. 通风不足，火灾可能自行熄灭  
D. 受通风供氧条件的支配，以缓慢的燃烧速度继续燃烧

**【正确答案】B**

27. 消防水鹤在严寒地区城市主要干道上的布置间距宜为（）m。

A. 50 B. 100 C. 120 D. 1000

**【正确答案】D**

28. 民用建筑内，长度大于（）m 的疏散走道应设置排烟设施。

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

**【正确答案】A**

29. （）火灾探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时，应采用接触式布置。

A. 点型感烟 B. 线型感烟 C. 点型感温 D. 线型感温

**【正确答案】D**

30. 政府有关部门在实施（）过程中，对消防安全进行监管，这是消防工作的社会化属性所决定的。

A. 安全管理 B. 社会管理 C. 行政管理 D. 技术管理

**【正确答案】C**

31. 集中报警系统与区域报警系统组成相比，最主要的差别在于（）

A. 火灾探测器 B. 火灾报警控制器 C. 消防联动控制器 D. 声光警报器

**【正确答案】C**

32. 有关 Windows 操作系统中的基本操作，说法错误的是（）。

A. Windows 桌面图标可分为系统图标和应用程序快捷方式图标两类

B. 桌面图标除“回收站”外，都不可以重新命名

C. 单击“任务栏”最右侧的时钟，选择“更改日期和时间设置”，用户可以设置日期和时间

D. 打开程序和文档后，在“任务栏”上会出现一个标有文档名称的按钮，若要切换界面，单击代表该界面的按钮

**【正确答案】B**

33. 测试火灾显示盘功能时，下列操作错误的是（）

A. 利用火灾探测器加烟器向所辖区域内任意一只感烟火灾探测器加烟或直接按下手动火灾报警按钮报警，火灾显示盘应能接收火灾报警信号，指示火灾报警状态的红色指示灯点亮，并发出火灾报警声、光信号，显示火灾发生部位。

B. 测试火灾显示盘消音功能。当模拟所辖区域内火灾报警或故障报警时，火灾显示盘应能接收信号，并发出火灾报警或故障报警声信号。

C. 火灾显示盘发出火灾报警或故障报警声信号后，按下火灾显示盘消音键，可消除当前报警声，消音指示灯应点亮，也可按下火灾报警控制器消音键使火灾显示盘消音。

D. 测试火灾显示盘复位功能。将拆卸的火灾探测器探头重新安装到底座上，消除探测器内及周围烟雾，更换或复位手动火灾报警按钮的启动零件，然后按下火灾显示盘复位键，火灾显示盘复位，恢复正常监视状态。

**【正确答案】D**

34. 更换火灾警报装置时，应做的启动功能测试为（）。

A. 仅采用联动启动的方式，检查火灾警报装置的声光启动功能

B. 采用手动启动和联动启动的方式，检查火灾警报装置的声光启动功能

C. 仅采用手动启动的方式，检查火灾警报装置的声光启动功能

D. 以上均可

**【正确答案】B**

35. 消防联动控制器应能按设定的（）向各相关受控设备发出联动控制信号，并接收相关设备的联动反馈信号。

A. 反馈信息 B. 设备地址注释信息 C. 调试信息 D. 控制逻辑

**【正确答案】D**

36. 消防电话系统保养操作程序的最后一个步骤是（）。

A. 接通消防电话总机电源，使消防电话处于正常监视状态

B. 保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检操作，等待 2min，观察消防电话主机是否处于正常监视状态

C. 填写《建筑消防设施维护保养记录表》 D. 功能检查

**【正确答案】C**

37. 对于丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性，当可燃包装质量大于物品本身质量（），应按丙类确定。

A. 1/2 B. 1/3 C. 1/4 D. 1/5

**【正确答案】C**

38. 可燃气体报警控制器的功能不包括（）。

- A. 监控 B. 报警 C. 故障报警 D. 隔离保护

**【正确答案】D**

39. 应急疏散逃生的基本原则不包括（）

- A. 统一指挥 B. 有序组织 C. 灭火优先 D. 确保安全

**【正确答案】C**

40. 下列火灾预防工作中属于开展全民消防宣传教育的是（）。

- A. 开展日常消防安全检查巡查  
B. 加强社区“微型消防站”建设，提高社区火灾防控能力  
C. 以上课的形式对学生开展疏散逃生技能的消防宣传教育培训  
D. 加强消防设施设备维护保养

**【正确答案】C**

41. 平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量，火灾时通过自动或手动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统是（）

- A. 高压消防给水系统 B. 临时高压消防给水系统  
C. 常压消防给水系统 D. 低压消防给水系统

**【正确答案】B**

42. 更换干式报警阀阀瓣密封圈的注意事项中的“减损失”是指（）。

- A. 防止因消防水泵意外启动而造成不必要的损失  
B. 更换作业应尽量减少管网用水的排放量  
C. 关闭阀门时尽可能选择距离被更换件最近的阀门  
D. 减少人员伤亡

**【正确答案】B**

43. 湿式系统和干式系统应采用（）控制稳压泵，并应能调节启停压力。

- A. 水流指示器 B. 信号阀 C. 压力开关 D. 快速排气阀

**【正确答案】C**

44. 精益求精是指为了（），坚持工匠精神，在工作中不放松对自己的要求。

- A. 人生理想 B. 技术能力 C. 苦练技能 D. 追求完美

**【正确答案】D**

45. 室外消火栓无法打开的原因不包括（）。

- A. 转动部件粘连或锈死      B. 阀杆断裂  
C. 消火栓栓体内存有余水，冬季余水冻结。      D. 控制阀关闭

**【正确答案】D**

46. 没有报脏功能的线型感烟探测器，应按产品说明书的要求进行清洁保养；产品说明书没有明确要求的，应每（）年清洁或标定一次。

- A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

**【正确答案】B**

47. 未集中设置的模块附近应有尺寸不小于（）的标识。

- A. 50mm×50mm      B. 75mm×75mm      C. 80mm×80mm      D. 100mm×100mm

**【正确答案】D**

48. 燃烧过程的发生和发展都必须具备三个必要条件，这三个条件通常被称为“燃烧三要素”，其中不包括（）。

- A. 助燃物    B. 自由基    C. 可燃物    D. 引火源

**【正确答案】B**

49. 防火门监控器应在电动闭门器、电磁释放器或门磁开关动作后（）s 内收到反馈信号

- A. 10    B. 15    C. 20    D. 30

**【正确答案】A**

50. （）是员工在生产经营活动中恪守的行为规范。

- A. 职业守则    B. 职业道德    C. 职业规范    D. 职业秩序

**【正确答案】A**

51. 乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于（）m。

- A. 25    B. 30    C. 40    D. 50

**【正确答案】D**

52. 在环境噪声大于 60dB 的场所，火灾警报器的声压级应高于背景噪声（）。

- A. 5dB    B. 10dB    C. 15dB    D. 12dB

**【正确答案】C**

53. 一级耐火等级建筑是指主要建筑构件全部为不燃烧体且满足相应耐火极限要

求的建筑。以下建筑中（）的耐火等级可以低于一级。

- A. 民用的地下或半地下建筑    B. 建筑高度 54m 的住宅建筑    C. 一类高层建筑  
D. 建筑高度 54m 的医疗建筑

**【正确答案】B**

54. 火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合规定，采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于（）Ω。

- A. 4    B. 1    C. 2    D. 3

**【正确答案】B**

55. 关于消防控制室值班人员接到火灾警报时，其应急程序不符合要求的是（）

- A. 接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认  
B. 火灾确认后，值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态  
C. 值班人员立即报告单位负责人，征得同意后立即拨打火警电话  
D. 值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案

**【正确答案】C**

56. 职业必须具有一定的从业人数，属于职业特征的（）。

- A. 规范性    B. 社会性    C. 稳定性    D. 群体性

**【正确答案】D**

57. 某办公楼，共 15 层，每层划分为一个防火分区，共划分为 5 个报警区域，根据相关规定，该办公楼至少安装（）个火灾显示盘

- A. 5    B. 15    C. 20    D. 30

**【正确答案】B**

58. 树立（）的理念是指把学习作为人生永恒的追求，树立和践行终身学习观，不断拓宽知识面，更新知识结构，用正确、科学的方法将工作做到尽善尽美。

- A. 爱岗敬业    B. 终身学习    C. 遵纪守法    D. 严于律己

**【正确答案】B**

59. 消防设施操作员职业守则的内容不包含（）。

- A. 以人为本，生命至上    B. 忠于职守，严守规程  
C. 钻研业务，精益求精    D. 预防为主，防消结合

**【正确答案】D**

60. ( ) 是指建筑某一楼层内采用具有一定耐火能力的防火分隔物, 按规定的建筑面积标准分隔的防火单元。

- A. 防火分区 B. 防火分隔 C. 水平防火分区 D. 竖向防火分区

**【正确答案】C**

61. 如现场设备启动信息没有反馈回来, “反馈” 指示灯应处于 ( )

- A. 常亮状态 B. 熄灭状态 C. 闪烁状态 D. 昏暗状态

**【正确答案】B**

62. 火灾现场保护的方法不包括 ( )。

- A. 灭火中的现场保护 B. 勘查的现场保护  
C. 灭火方式的保护 D. 痕迹与物证的现场保护

**【正确答案】C**

63. 手动火灾报警按钮当采用壁挂方式安装时, 其底边距地高度宜为 ( ), 且应有明显标识。

- A. 1 至 1.5m B. 1.2 至 1.8m C. 1.3 至 1.5m D. 1.1 至 1.8m

**【正确答案】C**

64. 对湿式自动喷水灭火系统的报警阀组保养时, 保养方法不正确的是 ( )。

- A. 检查阀瓣上的橡胶密封垫, 表面不清洁, 可以不清洗  
B. 检查阀座的环形槽和小孔, 发现积存泥沙和污物时进行清洗  
C. 阀座密封面应平整, 无碰伤和压痕, 否则应修理或更换  
D. 检查阀瓣上的橡胶密封垫, 表面有损伤, 应更换

**【正确答案】A**

65. 人们在生产、生活、工作和学习中都需要用火, 稍有疏漏, 就有可能酿成火灾。由此可证明消防工作的特点具有 ( )。

- A. 社会性 B. 行政性 C. 经常性 D. 技术性

**【正确答案】C**

66. 下列不属于集中火灾报警控制器的主要功能的有 ( )。

- A. 火灾报警功能 B. 火灾报警控制功能 C. 故障报警功能  
D. 联动控制功能

**【正确答案】D**

67. 每一名消防设施操作员都必须把人民群众的（ ）作为一切工作的出发点和落脚点，从人权观、发展观、人本观的高度，认识生命与健康的价值，始终坚守消防安全红线。

A. 消防安全 B. 生命安全 C. 火灾预防 D. 生命财产

**【正确答案】 B**

68. 下列关于防烟排烟系统常用检测工具的使用方法，说法错误的是（ ）。

A. 手持风速仪风扇或将其固定于脚架上，保持风扇外壳标注箭头方向与风口气流方向一致。

B. 风速仪屏幕显示的读数趋于稳定时，按下锁定键锁定读数。

C. 用胶管连接数字微压计正负接嘴，将正压接嘴用胶管置于机械加压送风部位，负压接嘴置于常压部位。

D. 数字微压计不必手按回零开关，可直接使用。

**【正确答案】 D**

69. 物质处于固体状态而没有火焰的燃烧称为（ ）。

A. 有焰燃烧 B. 无焰燃烧 C. 气相燃烧 D. 表面燃烧

**【正确答案】 B**

70. 防护区应设置泄压口，七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的（ ）以上。

A. 43832 B. 43833 C. 43864 D. 43834

**【正确答案】 C**

71. 当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于（ ）。

A. 10s B. 8s C. 6s D. 5s

**【正确答案】 D**

72. 从消防工作来说，坚持（ ）就是要充分尊重和切实保障人民群众的生命权、财产权等法定权利，努力满足人民群众日益增长的消防安全需求。

A. 以人为本 B. 生命至上 C. 忠于职守 D. 严守规程

**【正确答案】 A**

73. 临危不乱是消防设施操作员应该具备的最基本的（ ）。

A. 安全意识 B. 职业素质 C. 心理素质 D. 责任意识

**【正确答案】C**

74. 下列关于高位消防水箱最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力说法错误的是（）。

A. 一类高层公共建筑不应低于 0.10MPa, 但当建筑高度超过 100m 时, 不应低于 0.15MPa。

B. 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑不应低于 0.07MPa, 多层住宅不宜低于 0.07MPa。

C. 工业建筑不应低于 0.10MPa, 当建筑体积小于 20000m<sup>3</sup> 时, 不宜低于 0.07MPa。

D. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定, 但最小不应小于 0.15MPa。

**【正确答案】D**

75. 下列选项中,（）应具有启动消防栓泵的功能。

A. 火灾显示盘 B. 手动火灾报警按钮 C. 火灾报警控制器 D. 消防联动控制器

**【正确答案】D**

76. 更换消火栓按钮第二步是（）。

A. 检查新按钮, 应无损伤、松动, 核对新按钮规格型号与原按钮一致

B. 分别分离新、旧消火栓按钮底座和上盖

C. 对相关连接线路进行标记后, 拆下旧按钮底座

D. 进行火灾自动报警系统设备注册

**【正确答案】B**

77. 对泵组的保养要求, 不正确的是（）。

A. 组件齐全, 泵体和电动机外壳完好, 无破损、锈蚀

B. 设备铭牌标志清晰

C. 叶轮转动灵活, 可以有轻微卡滞

D. 润滑油充足, 泵体、泵轴无渗水、砂眼

**【正确答案】C**

78. 防烟排烟系统的风管的保养要求, 不包含（）。

A. 风管无变形损坏 B. 风管吊架支撑牢固, 在各种工况下均无晃动

C. 排烟口、送风口无变形、损伤 D. 风管穿墙处防火封堵完好

**【正确答案】C**

79. 科学处置是指以减少火灾危害为前提，科学合理地选择有（）的火灾处置措施，妥善处理各种险情。

A. 指导性 B. 针对性 C. 约束性 D. 预防性

**【正确答案】B**

80. 关于消防电话总机的功能，说法错误的是（）

A. 消防电话总机能为消防电话分机和消防电话插孔供电

B. 可呼叫任意一部消防电话分机，并能同时呼叫至少两部消防电话分机

C. 消防电话总机呼叫时能显示出被呼叫消防电话分机的状态和位置

D. 收到消防电话分机呼叫时，声、光呼叫指示信号能手动消除

**【正确答案】D**

81. 湿式系统的适用范围是（）。

A. 环境温度不低于 4℃且不高于 70℃的场所

B. 环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所

C. 严重危险级 II 级的场所

D. 准工作状态下严禁误喷的场所

**【正确答案】A**

82. 消防稳压设施的气压罐止气/充气压力为（）

A. p1 B. p2 C. p3 D. p4

**【正确答案】A**

83. 消防应急广播系统消音指示灯平时熄灭，有故障时按下消音键常亮为（）色。

A. 红色 B. 绿色 C. 黄色 D. 蓝色

**【正确答案】C**

84. 职业作风是从业者在职业活动中表现出来的相对稳定的工作态度和职业风范。下列从业者在职业岗位中的表现不属于职业作风的有（）。

A. 尽职尽责 B. 诚实守信 C. 奋力拼搏 D. 诚实无欺

**【正确答案】D**

85. 应急照明控制器在消防控制室地面上设置时，在值班人员经常工作的一面，设备面板至墙的距离不应小于（）m

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3

**【正确答案】D**

86. （）是指在楼梯间入口处设置门，以防止火灾的烟气和热气进入的楼梯间。

A. 敞开楼梯间 B. 封闭楼梯间 C. 防烟楼梯间 D. 室外疏散楼梯

**【正确答案】B**

87. 在对手动火灾报警按钮功能测试时，按下手动火灾报警按钮的启动零件，（）报警确认灯应点亮，并保持至被复位。

A. 绿色 B. 黄色 C. 白色 D. 红色

**【正确答案】D**

88. （）是评价消防设施操作员职业行为好坏的标准，能够促使本人尽最大的能力把工作做好，树立良好的行业信誉

A. 消防行业职业道德 B. 国家职业技能标准  
C. 职业的社会属性 D. 职业的规范性

**【正确答案】A**

89. 下列哪个仓库，应设置自动灭火系统（）

A. 占地面积 500 m<sup>2</sup>的火柴仓库 B. 占地面积 500 m<sup>2</sup>的毛皮仓库  
C. 难燃物品的高架仓库 D. 500 m<sup>2</sup>的可燃物品地下仓库

**【正确答案】C**

90. 依照《中华人民共和国消防法》的规定，矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作，由其（）监督管理。

A. 消防救援机构 B. 地方人民政府 C. 主管单位 D. 市级以上人民政府

**【正确答案】C**

91. （）可以为城乡建设，各类新建、扩建、改建建设工程，生产、储存、经营场所，住宅区的消防安全建设提供技术标准，为日常消防安全管理提供法律支撑。

A. 制定消防发展规划 B. 制定消防法规和消防技术规范  
C. 编制城乡消防建设规划 D. 全面落实消防安全责任

**【正确答案】B**

92. 职业活动必须符合国家法律和社会道德规范，属于职业特征的（）。

- A. 目的性 B. 社会性 C. 稳定性 D. 规范性

**【正确答案】D**

93. （）是指在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊等设施，且通向前室和楼梯间的门均为防火门，以防止火灾的烟气和热气进入的楼梯间。

- A. 敞开楼梯间 B. 封闭楼梯间 C. 防烟楼梯间 D. 室外疏散楼梯

**【正确答案】C**

94. （）从业者在岗位工作中必须遵守的规章、制度、条例等职业行为规范。

- A. 职业良心 B. 职业义务 C. 职业纪律 D. 职业作风

**【正确答案】C**

95. 稳压泵启动频繁原因不包含（）。

- A. 管网有泄漏，不能正常保压 B. 稳压泵启停压力设定不正确  
C. 电接点压力表（压力开关）损坏 D. 管道内残存空气

**【正确答案】D**

96. 排烟管道隔热材料应为不燃材料，且与可燃物保持不小于（）mm 的距离。

- A. 50 B. 100 C. 150 D. 250

**【正确答案】C**

97. 下列火灾扑救时的注意事项中，不正确的是（）

A. 采用冷却灭火法时，宜用水、二氧化碳等扑救活泼金属火灾和遇水分解物质火灾

B. 采用窒息灭火法时，应预先确定着火物性质

C. 易燃液体储罐火灾扑灭后，要持续冷却和用泡沫覆盖液面，同时还要防止液体蒸气挥发积聚

D. 搬运或疏散小包装易燃液体时，严禁滚动、摩擦、拖拉、碰撞等不安全行为

**【正确答案】A**

98. 在测试火灾自动报警系统联动功能时，应将输入输出模块分别标记为非消防电源、（）、电动栅杆的等设备。

- A. 压力开关 B. 信号蝶阀 C. 水流指示器 D. 消防电梯

**【正确答案】D**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/807031103114006061>