

电缆连接敷设维护检查的基础知识

本课程将深入探讨电缆连接、敷设、维护和检查的基础知识。涵盖电缆的作用、结构、分类、敷设方式、连接工艺、质量检查、维护保养等方面,为电力系统工程师和技术人员提供全面的理解和指导。

魏a

魏 老师




电缆的作用和重要性

电缆是电力系统中不可或缺的重要组成部分。它们负责将电力从发电厂输送到各个用户终端,是安全、可靠供电的基础。电缆能够在高压、大电流的情况下,长距离稳定地传输电能,极大地提高了电力供给的效率和覆盖范围。

电缆的基本结构和组成

电缆由多层材料构成,包括导体、绝缘层、屏蔽层和护套等部分。导体负责传输电流,绝缘层提供绝缘保护,屏蔽层阻隔电磁干扰,护套则可防水防腐蚀。这些不同部件的精确设计和协调配合,是确保电缆安全稳定运行的关键。



电缆的分类和型号

1. 按电压等级分类：低压电缆 ($\leq 1\text{kV}$)、中压电缆 (1-35kV)、高压电缆 (35-110kV)、超高压电缆 ($>110\text{kV}$)
2. 按导体材质分类：铜导体电缆、铝导体电缆
3. 按绝缘材料分类：聚氯乙烯 (PVC) 电缆、交联聚乙烯 (XLPE) 电缆、硅橡胶电缆、矿物质电缆等
4. 按线芯数分类：单芯电缆、双芯电缆、三芯电缆、四芯电缆等
5. 按导体截面积分类：常见有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95等多种规格

电缆的选型和规格

电缆的选型需根据具体应用场景考虑电压等级、导体材质、绝缘材料等因素,以确保电缆能够满足用电负荷和环境条件。同时还需根据敷设场地的空间限制、荷载要求等选择合适的电缆截面积和规格。

| 电压等级 | 常见规格 | 应用场景 |
|--------------------------|-------------------------|--------------|
| 低压 ($\leq 1\text{kV}$) | 1.5-95mm ² | 居民用电、商业照明等 |
| 中压 (1-35kV) | 50-630mm ² | 城市供电网络、工厂生产线 |
| 高压 (35-110kV) | 150-1000mm ² | 跨区域输电、大型工业用电 |
| 超高压 (>110kV) | 400-2000mm ² | 特高压输电、大型电力系统 |

电缆的敷设方式



架空敷设

电缆可以架空敷设在输电线路塔架上,这种方式施工简单,成本较低,但受环境因素影响较大。适用于跨越地形复杂、树木茂密的区域。



地下敷设

电缆也可以埋设在地下管沟中,这种方式更加安全稳定,不受气候影响。但施工难度较大,需要挖掘沟槽并精心回填。多用于城市管网敷设。



桥架敷设

在工厂、发电厂等室内场景,电缆常采用桥架或电缆槽进行敷设。这种方式布线整洁、便于检修维护,适用于大功率、密集敷设场合。



跨越敷设

在一些特殊情况下,电缆需要跨越障碍物进行敷设,例如河流、路口等。这种方式可采用吊挂或跨架的形式,需要特殊的支撑设备。

电缆敷设的注意事项

1 选择合适电缆

根据具体工况和要求选用合适的电缆型号和规格,如电压等级、导体材质、截面积等。确保电缆的机械强度、绝缘性能、耐腐蚀性等指标符合设计标准。

2 检查电缆状态

在敷设前仔细检查电缆的外观、绝缘状态,确保无机械损伤、污渍等问题。发现任何异常立即更换,避免后续故障隐患。

3 合理布线规划

根据现场环境因素,如空间限制、阻挡物、走廊通道等,制定合理的电缆布线方案。充分利用电缆槽、桥架等敷设辅助设备,保证电缆干净整洁。

4 保护电缆安全

在敷设过程中要采取必要的防护措施,如加设护板、警示标志等,防止电缆遭受机械损坏或人为损坏。同时关注电缆与其他管线的交叉重叠问题。

电缆连接的类型和方法

机械连接

采用紧固件如螺栓、卡子等将电缆导体端头牢固地连接在一起。这种连接方式简单快捷，但需要保证接触牢固可靠。通常用于中低压电缆的接续。

焊接连接

利用焊机将电缆导体焊接在一起形成永久性连接。焊接接头可靠性高、导电性好，但操作比较复杂，且难以拆卸。多应用于大功率电缆和铝导体电缆的连接。

压接连接

使用专用工具将电缆导体末端压入连接件中，形成可拆卸的机械压接。这种方法连接牢固、导电性优异，广泛用于低压和控制电缆的连接。

冷缩连接

采用热缩管或冷缩套管将绝缘层、屏蔽层和护套依次连接固定。这种连接简单快捷，能有效防水防尘，适用于中低压电缆的现场连接。

电缆连接的工艺要求

1

连接工艺选择

根据电缆的电压等级、导体材质和截面积等特性,选择合适的连接方式,如机械连接、焊接连接、压接连接或冷缩连接。确保连接牢固可靠、导电性良好。

2

连接工艺规范

严格按照制造商的安装指南和行业标准操作,确保每个步骤都得到规范执行。如缓慢加热热缩管、合理控制压接力度等。

3

连接质量检查

完成连接后仔细检查接头外观、绝缘性、导通性等指标,确保符合要求。发现任何问题立即进行返工。定期进行抽样检测以确保持续质量。

电缆连接的质量检查



外观检查

仔细检查电缆接头的外观, 确保无机械损伤、焊点无溢流、密封材料完整。



绝缘测试

利用兆欧表测量接头的绝缘电阻值, 确保符合要求, 无漏电迹象。



导通测试

使用万用表测量接头的导通性, 确保电阻值低于规定标准, 无接触不良。




文档记录

对检查结果进行详细记录, 包括测试数据、合格标准等, 作为工艺质量档案。

电缆接头的安装和密封

电缆接头的安装关乎整个电缆系统的可靠性和使用寿命。接头安装必须严格遵守操作规程,包括端头处理、零件组装、密封填充等步骤。正确的接头密封设计可有效防止水分、灰尘等进入,保护连接点远离腐蚀和绝缘故障。

接头安装后,需及时进行外观检查、绝缘测试等质量检查,确保接头牢固可靠、绝缘良好、防护到位。定期维护保养也很重要,如检查密封状态、补充填充剂等,确保接头长期安全稳定运行。



电缆接头的维护和保养



电缆接头的长期稳定性和安全性需要通过定期维护保养来确保。这包括定期检查接头外观、补充填充剂、清洁保养、测试绝缘性能, 必要时对接头进行加固防护。只有持续关注接头状态, 才能确保整个电缆系统的可靠运行。

电缆敷设的安全防护

1

警示标识： 在电缆沟、桥架等地点设置醒目的防电警示标识, 提醒作业人员注意安全。

防护设施： 在易触及的电缆敷设点安装防护栏杆、保护罩等, 阻隔人员接触电缆。


绝缘设计： 选用具有高绝缘性的电缆, 并在接头处加强绝缘保护, 降低触电风险。

高压警示： 对于高压电缆, 在醒目位置设置高压警示标志, 禁止非专业人员接近。

防腐蚀： 对电缆及其附件采取防腐蚀措施, 避免因环境因素导致的绝缘损坏。

电缆敷设的隐患排查

电缆敷设过程中存在诸多潜在隐患,需要定期进行全面排查和评估。主要包括电缆损坏、接头故障、接地不良、绝缘老化、遭外力破坏等隐患。及时发现并及时处理这些隐患,对确保电缆系统的长期安全可靠运行至关重要。



上图显示了常见的电缆敷设隐患类型及其相应的安全风险评估得分。可以看出,电缆损坏和外力破坏的风险最高,需要高度重视。定期检查、加强保护、及时维修将有助于最大限度地降低这些隐患给电力系统安全运行带来的威胁。


电缆敷设的定期检查

外观检查

定期检查电缆敷设线路的外观，查看是否有破损、脱落或松动的部件。及时发现并修补隐患。

接地检查

检查电缆接地系统的连接状态，确保接地可靠，避免漏电安全隐患。



绝缘测试

使用兆欧表定期测试电缆绝缘电阻，确保绝缘性能良好，未出现老化或破损。

连接质量

仔细检查各电缆接头的质量，查看接头有无松动、渗漏等问题，确保牢固可靠。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/808050100121006066>