

水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表.

# 水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表

鲁 JJ-158

单位（子单位）工程名称		青岛开发区 110 指挥中心														
分部（子分部）工程名称		底板垫层						验收部位			1-9/A-D 轴					
施工单位		中建土木三分公司						项目经理								
分包单位								分包项目经理								
施工执行标准名称及编号		建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209—2002														
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录										监理（建设）单位验收记录		
主控项目	1	材料质量	第 4.8.8 条	符合要求										符合要求		
	2	混凝土强度等级	设计要求	符合要求												
一般项目	1	允许偏差	表面平整度	10mm	5	3	6	4	7	3	5	5	3	6	符合要求	
	2		标高	±10mm	3	8	5	5	6	5	4					
	3		坡度	2/1000L 且≥30mm												
	4		厚度	<1/10h	<1/10	<1/10	<1/10	<1/10	<1/10	<1/10	<1/10	<1/10	<1/10	<1/10		<1/10
施工单位检查 评定结果		专业工长（施工员）					施工班组长									
		主控项目、一般项目全部合格，符合施工质量验收规范要求。  项目专业质量检查员： <span style="float: right;">2005 年 7 月 25 日</span>														
监理（建设）单位 验收结论		同意验收  专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） <span style="float: right;">2005 年 7 月 25 日</span>														

山东省建设工程质量监督总站监制

GB 50319—2000

A4

混凝土垫层 报验申请表

工 程 名 称 : 110 指 挥 中 心 工 程  
编 号 :

包单位（章） \_\_\_\_\_

**审查意见：**

**符合要求，同意下道工序施工。**

**目监理单位**\_\_\_\_\_

**/专业监理工程师**\_\_\_\_\_

**期 2005 年 7 月 25 日**\_\_\_\_\_

**山东省建设监理协会统一印制**

# 水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表

鲁 JJ-158

单位（子单位）工程名称			青岛开发区 110 指挥中心														
分部（子分部）工程名称			底板垫层					验收部位			地下室 1-9/C-D 轴						
施工单位		中建土木三分公司							项目经理								
分包单位									分包项目经理								
施工执行标准名称及编号			建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209——2002														
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录									监理（建设） 单位验收记录				
主控 项目	1	材料质量	第 4.8.8 条	符合要求									符合要求				
	2	混凝土强度等级	设计要求	符合要求													
一般 项目	1	允许 偏差	表面平整度	10mm	4	6	5	5	6	4	3	5	5	6	符合要求		
	2		标高	±10mm	7	5	5	7	7	6	7						
	3		坡度	2/1000L 且 ≥ 30mm													
	4		厚度	<1/10h	7	8	6	6	5	6	7	7	4	5			
施工单位检查 评定结果		专业工长（施工员）									施工班组长						
		主控项目、一般项目全部合格，符合施工质量验收规范要求。															
监理（建设）单 位验收结论		同意验收															
		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）												2005 年 8 月 1 日			

山东省建设工程质量监督总站监制

GB 50319—2000

A4

混凝土垫层 报验申请表

工 程 名 称 : 110 指 挥 中 心 工 程  
编 号 :

致:

高科园监理公司

我单位已完成了 地下室 1-9/C-B 轴底板垫层检验  
工作, 现报上该工程报验申请表, 请予以审查和验收。

附件:

水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表

包单位（章） \_\_\_\_\_



**审查意见：**

**符合要求，同意下道工序施工。**

**目监理单位**\_\_\_\_\_

**/专业监理工程师**\_\_\_\_\_

**期** 2005年8月1日

**山东省建设监理协会统一印制**

**水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表**

鲁JJ-158



单位（子单位）工程名称		青岛开发区 110 指挥中心													
分部（子分部）工程名称		底板垫层						验收部位			地下室 1-2/E-H 轴				
施工单位		中建土木三分公司						项目经理							
分包单位								分包项目经理							
施工执行标准名称及编号		建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209——2002													
施工质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录										监理（建设） 单位验收记录	
主控 项目	1	材料质量	第 4.8.8 条	符合要求										符合要求	
	2	混凝土强度等级	设计要求	符合要求											
一般 项目	1	允许 偏差	表面平整度	10mm	7	5	6	6	4	3	6	5	5	7	符合要求
	2		标高	±10mm	8	6	6	5	6	8	5				
	3		坡度	2/1000L 且 ≥ 30mm											
	4		厚度	<1/10h	5	4	6	6	3	4	6	7	4	4	
施工单位检查 评定结果		专业工长（施工员）			施工班组长										
		主控项目、一般项目全部合格，符合施工质量验收规范要求。													
		项目专业质量检查员：			2005 年 8 月 4 日										
监理（建设）单 位验收结论		同意验收													
		专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）			2005 年 8 月 4 日										

山东省建设工程质量监督总站监制

A4

混凝土垫层 报验申请表

工程名称： 110 指挥中心工程  
编号：

致：

高科园监理公司

我单位已完成了 地下室 1-2/E-H 轴底板垫层检验  
工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

附件：

水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表

包单位（章） \_\_\_\_\_

**审查意见：**

**符合要求，同意下道工序施工。**

**目监理单位**\_\_\_\_\_

**/专业监理工程师**\_\_\_\_\_

**期** 2005年8月4日

**山东省建设监理协会统一印制**

**水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表**

鲁JJ—158