

中级消防设施操作员模拟试卷（基础理论）及答案解析四

1【单选题】《消防法》规定，任何单位发生火灾，（）立即组织力量扑救，邻近单位应当给予支援。江南博哥

可以

应当

必须

视情况而定

正确答案：必须

解答指引：根据《基础知识》第 311 页，结合题意，本题应选“必须”，其他 3 项均可排除。

2【单选题】（）是防止着火建筑的辐射热在一定时间内引燃相邻建筑，且便于消防扑救的间隔距离。

防火分区

防烟分区

消防扑救面

防火间距

正确答案：防火间距

解答指引：根据《基础知识》第 119 页，题干所述为防火间距的定义。结合题意，本题应选“防火间距”。

3【单选题】超细干粉灭火剂是指（）粒径小于或等于（） μm 的固体粉末灭火剂。

80%、50

90%、20

80%、20

90%、50

正确答案：90%、20

解答指引：根据《基础知识》第 300 页，结合题意，本题应选“90%、20”，其他 3 项均可排除。

4【单选题】下沉式广场设置防风雨篷时，开口的面积不应小于该空间地面面积的（）%，开口高度不应小于 1.0m。

20

25

30

50

正确答案：25

解答指引：根据《基础知识》第 137 页，结合题意，本题应选“25”。

5【单选题】（）由水源、消防泵组、消防水炮、管路阀门、动力源和控制装置等组成。

水炮系统

泡沫炮系统

干粉炮系统

自动跟踪定位射流灭火系统

正确答案：水炮系统

解答指引：根据《基础知识》第 256 页，结合题意，本题应选“水炮系统”，其他项均可排除。

6【单选题】消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调等设备机房在建筑中起到主控正常及安全的作用，其内部装修应全部采用（）装修材料。

A级
B1级
B2级
B3级

正确答案：A级

解答指引：根据《基础知识》第140页，结合题意，本题应选“A级”。

7【单选题】甲级防火窗的耐火极限不低于（）h。

0.5
1.0
1.5
2.0

正确答案：1.5

解答指引：根据《基础知识》第286页，结合题意，本题应选“1.5”，其他项均可排除。

8【单选题】单罐容量大于（）m³的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统。

500
1000
1500
2000

正确答案：1000

解答指引：根据《基础知识》第243页，结合题意，本题应选“1000”，其他项均可排除。

9【单选题】（）是指按一定的应用条件进行设计计算，将灭火剂从储存装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。

管网灭火系统
预制灭火系统
单元独立灭火系统
组合分配灭火系统

正确答案：管网灭火系统

解答指引：根据《基础知识》第234页，题干所述为管网灭火系统的定义。结合题意，本题应选“管网灭火系统”，其他项均可排除。

10【单选题】“文件打印”命令的快捷键方法为按下（）。

【Ctrl】+【C】键
【Ctrl】+【V】键
【Ctrl】+【X】键
【Ctrl】+【P】键

正确答案：【Ctrl】+【P】键

解答指引：根据《基础知识》第354页，结合题意，本题应选“【Ctrl】+【P】键”。

11【单选题】电线电缆成束敷设时，应采用（）。

绝缘电线电缆
普通电线电缆
阻燃电线电缆
耐火电线电缆

正确答案：阻燃电线电缆

解答指引：根据《基础知识》第190页，结合题意，本题应选“阻燃电线电缆”，其他项均可排除。

12【单选题】（）能够在计算机工作时提供稳定的电压，以及在突然断电时自动转入后备蓄电池供电。

主机电源

蓄电池电源

EPS电源

UPS稳压电源

正确答案：UPS稳压电源

13【单选题】7150 灭火剂是特种灭火剂的一种，适用于扑救（）火灾。

A类

B类

C类

D类

正确答案：D类

解答指引：根据《基础知识》第 301 页，结合题意，本题应选“D类”，其他 3 项均可排除。

14【单选题】《建筑设计防火规范》（GB50016）在对生产及储存物品场所的火灾危险性分类时，以闪点作为火灾危险性的特征对易燃可燃液体进行相应分类，其中，乙类液体是指（）的液体。

闪点 $<28^{\circ}\text{C}$

$28^{\circ}\text{C}\leq\text{闪点}<60^{\circ}\text{C}$

闪点 $\geq 60^{\circ}\text{C}$

闪点 $\geq 45^{\circ}\text{C}$

正确答案： $28^{\circ}\text{C}\leq\text{闪点}<60^{\circ}\text{C}$

解答指引：根据《基础知识》第 54 页，“将液体生产及储存场所的火灾危险性分为三个类别，甲类液体（闪点 $<28^{\circ}\text{C}$ ）、乙类液体（ $28^{\circ}\text{C}\leq\text{闪点}<60^{\circ}\text{C}$ ）、丙类液体（闪点 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ）。”结合题意，本题应选“ $28^{\circ}\text{C}\leq\text{闪点}<60^{\circ}\text{C}$ ”。

15【单选题】防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于（）h 的不燃性墙体，是建筑（）防火分区的主要防火分隔物，由不燃烧材料构成。

2.00; 水平

2.00; 竖向

3.00; 水平

3.00; 竖向

正确答案：3.00; 水平

解答指引：根据《基础知识》第 115 页，结合题意，本题应选“3.00; 水平”。

16【单选题】一、二级高层民用建筑与一、二级裙房和其他民用建筑之间的防火间距为（）m。

9

11

13

14

正确答案：9

解答指引：根据《基础知识》第 120 页表 4-6-1，结合题意，本题应选“9”。

17【单选题】过负载保护电器的动作特性应保证保护电器可靠动作的电流小于等于（）倍熔断器熔体额定电流。

1.05

1. 15

1. 25

1. 45

正确答案：1. 45

解答指引：根据《基础知识》第 193 页，结合题意，本题应选“1. 45”，其他项均可排除。

18【单选题】物质以气体、蒸气状态发生的爆炸，称为（）。

物理爆炸

化学爆炸

核爆炸

气体爆炸

正确答案：气体爆炸

解答指引：根据《基础知识》第 44 页，题干所述为气体爆炸的定义。结合题意，本题应选“气体爆炸”。

19【单选题】预作用系统主要由闭式喷头、（）、充气设备、管道、供水设施和火灾探测报警控制装置等组成。

预作用报警阀组或湿式报警阀组

雨淋报警阀组和湿式报警阀组

雨淋报警阀组或干式报警阀组

预作用报警阀组或雨淋阀组

正确答案：预作用报警阀组或雨淋阀组

解答指引：根据《基础知识》第 226 页，结合题意，本题应选“预作用报警阀组或雨淋阀组”，其他项均可排除。

20【单选题】我国消防工作贯彻（）方针。

以防为主，防消结合

预防为主，防消结合

预防为主，以消为辅

以消为主，防消结合

正确答案：预防为主，防消结合

解答指引：根据《基础知识》第 24 页，结合题意，本题应选“预防为主，防消结合”，其他 3 项均可排除。

21【单选题】除不宜用水保护或灭火的场所外，下列高层民用建筑或场所可不设置自动灭火系统：（）。

一类高层公共建筑（除游泳池、溜冰场外）及其地下、半地下室

二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部

高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所

建筑高度大于 50m 的住宅建筑

正确答案：建筑高度大于 50m 的住宅建筑

解答指引：根据《基础知识》第 221 页，“建筑高度大于 100m 的住宅建筑应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统。”结合题意，本题应选“建筑高度大于 50m 的住宅建筑”，其他项均可排除。

22【单选题】（）是指在规定时间内向保护对象以设计喷射率直接喷射灭火剂，并持续一定时间的灭火系统。

管网灭火系统

预制灭火系统

全淹没气体灭火系统

局部应用气体灭火系统

正确答案：局部应用气体灭火系统

解答指引：根据《基础知识》第 235 页，题干所述为局部应用气体灭火系统的定义。结合题意，本题应选“局部应用气体灭火系统”，其他项均可排除。

23【单选题】选中不连续文件（夹）的操作方法为（）。

鼠标左键单击第一个文件，按住【Ctrl】键后用鼠标左键单击另一个文件，依次选中多个不连续文件

鼠标左键单击第一个文件，按住【Shift】键后用鼠标左键单击另一个文件，依次选中多个不连续文件

按下【Ctrl】+【A】键

按下【Ctrl】+【C】键

正确答案：鼠标左键单击第一个文件，按住【Ctrl】键后用鼠标左键单击另一个文件，依次选中多个不连续文件

解答指引：根据《基础知识》第 337 页，结合题意，本题应选“鼠标左键单击第一个文件，按住【Ctrl】键后用鼠标左键单击另一个文件，依次选中多个不连续文件”。

24【单选题】可燃气体或蒸气预先同空气（或氧气）混合，遇引火源产生带有冲击力的燃烧现象，称为（）。

扩散燃烧

逸散燃烧

预混燃烧

混合燃烧

正确答案：预混燃烧

解答指引：根据《基础知识》第 57 页，题干所述为预混燃烧的定义。结合题意，本题应选“预混燃烧”。

25【单选题】我国消防工作实行（），建立健全社会化的消防工作网络。

消防联动责任制

政府统一负责制

消防安全责任制

各级责任制

正确答案：消防安全责任制

解答指引：根据《基础知识》第 25 页，结合题意，本题应选“消防安全责任制”，其他 3 项均可排除。

26【单选题】造成 3 人死亡、8 人重伤、7000 万元直接财产损失的火灾属于（）。

一般火灾

较大火灾

重大火灾

特别重大火灾

正确答案：重大火灾

解答指引：根据《基础知识》第 68-69 页，造成 3 人死亡的火灾属于“较大火灾”，造成 8 人重伤的火灾属于“一般火灾”，“造成 7000 万元直接财产损失的火灾”属于“重大火灾”，火灾分级按照最严重的等级，结合题意，本题应选“重大火灾”。

27【单选题】以下防火方法属于“控制可燃物”的是（）。

用不燃或难燃材料代替可燃材料
充装惰性气体保护生产或储运有爆炸危险物品的容器、设备等
防止日光照射和聚光作用
在建筑之间设置防火间距

正确答案：用不燃或难燃材料代替可燃材料

解答指引：根据《基础知识》第 88 页表 3-4-1，结合题意，本题应选“用不燃或难燃材料代替可燃材料”。

28【单选题】消防泵的串联在流量不变时可增加（）。

扬程
轴功率
效率
转速

正确答案：扬程

解答指引：根据《基础知识》第 265 页，结合题意，本题应选“扬程”，其他项均可排除。

29【单选题】采用局部应用二氧化碳灭火系统保护可燃液体时，液面至容器缘口的距离不得小于（）mm。

50
100
150
200

正确答案：150

解答指引：根据《基础知识》第 242 页，结合题意，本题应选“150”，其他项均可排除。

30【单选题】超过 3kW 的固定式电热器具应采用单独回路供电，电热器具周围（）m 以内不应放置可燃物。

0.5
1
1.5
2

正确答案：0.5

解答指引：根据《基础知识》第 202 页，结合题意，本题应选“0.5”，其他项均可排除。

31【单选题】对于采用防火墙进行分隔的水平防火分区，防火墙上确需开设门、窗、洞口时应为（）防火门、窗。

甲级
乙级
一级
二级

正确答案：甲级

解答指引：根据《基础知识》第 113 页，结合题意，本题应选“甲级”。

32【单选题】二氧化碳灭火系统有高压系统和低压系统两种应用形式，其中高压系统指灭火剂在（）下储存的系统，低压系统指将灭火剂在（）下储存的系统。

常压；-20~-18C
常温；-20~-18C
常压；-20~-10C
常温；-20~-10C

正确答案：常温；-20~-18C

解答指引：根据《基础知识》第 232 页，题干所述为二氧化碳高压系统和低压系统的定义。结合题意，本题应选“常温；-20~-18C”，其他项均可排除。

33【单选题】消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于（）s。

30

45

60

90

正确答案：60

解答指引：根据《基础知识》第 128 页，结合题意，本题应选“60”。

34【单选题】II类飞机库飞机停放和维修区内应设置（）。

固定式干粉炮灭火系统

固定式泡沫炮灭火系统

远控干粉炮灭火系统

远控泡沫炮灭火系统

正确答案：远控泡沫炮灭火系统

解答指引：根据《基础知识》第 255 页表 6-2-2 结合题意，本题应选“远控泡沫炮灭火系统”，其他项均可排除。

35【单选题】以下灭火方法中，属于冷却灭火法的是（）。

向着火空间灌注二氧化碳、氮气、水蒸气等

向火源附近的未燃烧物不间断地喷水降温

将火源周边未着火物质搬移到安全处

往燃烧物上喷射七氟丙烷灭火剂、六氟丙烷灭火剂或干粉灭火剂

正确答案：向火源附近的未燃烧物不间断地喷水降温

解答指引：根据《基础知识》第 89-90 页，结合题意，本题应选“向火源附近的未燃烧物不间断地喷水降温”。

36【单选题】我国电力系统供配电为正弦交流电，额定频率为（）Hz（称为工频）。

20

50

60

100

正确答案：50

解答指引：根据《基础知识》第 151 页，结合题意，本题应选“50”，其他项均可排除。

37【单选题】在规定的试验条件下，可燃性液体表面产生的蒸气在试验火焰作用下发生闪燃的最低温度，称为（）。

着火

燃点

闪燃

闪点

正确答案：闪点

解答指引：根据《基础知识》第 53 页，题干所述为闪点的定义。结合题意，本题应选“闪点”。

38【单选题】（）能在扑灭火灾后能自动关闭报警阀、停止喷水，发生复燃时又能再次开启报警阀恢复喷水。

湿式系统

干式系统

预作用系统

重复启闭预作用系统

正确答案：重复启闭预作用系统

解答指引：根据《基础知识》第 223-224 页表 6-2-1，题干所述为重复启闭预作用系统的定义。结合题意，本题应选“重复启闭预作用系统”，其他项均可排除。

39【单选题】（）是指通过采用自然排烟或机械排烟的方式，将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统。

通风空气调节系统

排烟系统

防烟系统

火灾自动报警系统

正确答案：排烟系统

解答指引：根据《基础知识》第 271 页，题干所述为排烟系统的定义。结合题意，本题应选“排烟系统”，其他项均可排除。

40【单选题】消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（）m。

2.5

3.0

3.5

4.0

正确答案：4.0

解答指引：根据《基础知识》第 123 页，结合题意，本题应选“4.0”。

41【单选题】消防车道的坡度不宜大于（）%。

3

5

8

9

正确答案：8

解答指引：根据《基础知识》第 124 页，结合题意，本题应选“8”。

42【单选题】举办大型群众活动，承办人应当依法向（）申请安全许可。

公安机关

消防救援机构

消防监督管理部门

地方人民政府

正确答案：公安机关

解答指引：根据《基础知识》第 22 页，结合题意，本题应选“公安机关”，其他 3 项均可排除。

43【单选题】七氟丙烷、二氧化碳灭火系统防护区应设置泄压口，泄压口应位于防护区净高的（）以上，且宜设在（）上。

1/2；内墙

1/2；外墙

2/3；外墙

2/3；内墙

正确答案：2/3；外墙

解答指引：根据《基础知识》第 242 页，结合题意，本题应选“2/3；外墙”，其他项均可排除。

44【单选题】（）是指按一定的应用条件，将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统。

管网灭火系统

预制灭火系统

单元独立灭火系统

组合分配灭火系统

正确答案：预制灭火系统

解答指引：根据《基础知识》第 234 页，题干所述为预制灭火系统的定义。结合题意，本题应选“预制灭火系统”，其他项均可排除。

45【单选题】（）接收联动控制器发出的启动信号，并在规定时间内执行驱动。

火灾报警控制器

消防电动装置

输入/输出模块

消防电气控制装置

正确答案：消防电动装置

解答指引：根据《基础知识》第 216 页，题干所述为消防电动装置的作用。结合题意，本题应选“消防电动装置”，其他项均可排除。

46【单选题】（）是指在相对封闭的竖向空间内，由于气流对流而使烟气和热气流向上流动的现象。

烟囱效应

顶棚射流

火风压

烟气层沉降

正确答案：烟囱效应

解答指引：根据《基础知识》第 64 页，题干所述为烟囱效应的定义。结合题意，本题应选“烟囱效应”。

47【单选题】中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为（）的泡沫灭火系统。

小于 20

21~200

201~1000

大于 1000

正确答案：21~200

解答指引：根据《基础知识》第 244 页表 6-2-2 结合题意，本题应选“21~200”，其他项均可排除。

48【单选题】可燃固体受热后升华或熔化后蒸发，随后蒸气与氧气发生的有焰燃烧现象，称为（）。

阴燃

蒸发燃烧

表面燃烧

分解燃烧

正确答案：蒸发燃烧

页，题干所述为蒸发燃烧的定义。结合题意，本题应选

“蒸发燃烧”。

49【单选题】《消防法》规定公众聚集场所实行消防安全许可制度，消防救援机构应当自受理申请之日起（）个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。

3

7

10

15

正确答案：10

解答指引：根据《基础知识》第394页，结合题意，本题应选“10”，其他3项均可排除。

50【单选题】（）是指电气设备或导线的功率和电流超过了其额定值。

过载

过电压

过电流

超负荷

正确答案：过载

解答指引：根据《基础知识》第186页，题干所述为过载的定义。结合题意，本题应选“过载”，其他项均可排除。

51【单选题】逃生滑道、固定式逃生梯应配备在不高于（）m的楼层内。

6

15

30

60

正确答案：60

解答指引：根据《基础知识》第289页，结合题意，本题应选“60”，其他项均可排除。

52【单选题】商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于（）m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

100

200

300

500

正确答案：300

解答指引：根据《基础知识》第95页，结合题意，本题应选“300”，其他项均可排除。

53【单选题】消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于（）m。

3

4

5

6

正确答案：5

解答指引：根据《基础知识》第123页，结合题意，本题应选“5”。

54【单选题】《消防法》规定公众聚集场所实行消防安全许可制度，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或使用单位应当向场所所在地的（）申请消防安全检查。

县级以上地方人民政府

县级以上地方人民政府消防救援机构

市级以上地方人民政府消防救援机构

正确答案：县级以上地方人民政府消防救援机构

解答指引：根据《基础知识》第 394 页，结合题意，本题应选“县级以上地方人民政府消防救援机构”，其他 3 项均可排除。

55【单选题】（）可对烟雾、温度、火焰辐射、气体浓度等火灾参数进行响应，并自动产生火灾报警信号。

手动火灾报警按钮

火灾探测器

火灾声光警报器

火灾报警控制器

正确答案：火灾探测器

解答指引：根据《基础知识》第 215，题干所述为火灾探测器的作用。结合题意，本题应选“火灾探测器”，其他项均可排除。

56【单选题】逃生绳的最小破断强度应不小于（）kN。

5

7

10

15

正确答案：10

解答指引：根据《基础知识》第 290 页，结合题意，本题应选“10”，其他项均可排除。

57【单选题】（）是指灭火剂由储存于灭火器同一容器内的压缩空气或灭火剂蒸气压力驱动的灭火器。

储气瓶式灭火器

自压式灭火器

贮压式灭火器

直启式灭火器

正确答案：贮压式灭火器

解答指引：根据《基础知识》第 278 页表 6-3-5 题干所述为贮压式灭火器的定义。结合题意，本题应选“贮压式灭火器”，其他项均可排除。

58【单选题】在周围介质中瞬间形成高压的化学反应或状态变化，通常伴有强烈放热、发光和声响的现象，称为（）。

引燃

着火

自燃

爆炸

正确答案：爆炸

解答指引：根据《基础知识》第 42 页，题干所述为爆炸的定义。结合题意，本题应选“爆炸”。

59【单选题】（）是以由固体化学混合物（热气溶胶发生剂）经燃烧反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。

二氧化碳灭火系统

七氟丙烷灭火系统

惰性气体灭火系统

正确答案：热气溶胶灭火系统

解答指引：根据《基础知识》第 233 页，题干所述为热气溶胶灭火系统的定义。结合题意，本题应选“热气溶胶灭火系统”，其他项均可排除。

60【单选题】湿式系统的适用范围为（）。

环境温度 4~70℃的场所

环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所

用于替代干式系统的场所

严重危险级 II 级的场所

正确答案：环境温度 4~70℃的场所

解答指引：根据《基础知识》第 223-224 页表 6-2-1，结合题意，本题应选“环境温度 4~70℃的场所”，其他项均可排除。

61【单选题】（）是指在楼梯间入口处设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊（统称前室）等设施，且通向前室和楼梯间的门均为防火门，以防止火灾的烟气和热气进入的楼梯间。

敞开楼梯间

封闭楼梯间

防烟楼梯间

室外疏散楼梯

正确答案：防烟楼梯间

解答指引：根据《基础知识》第 134 页，题干所述为防烟楼梯间的定义。结合题意，本题应选“防烟楼梯间”。

62【单选题】凡与可燃物相结合能导致和支持燃烧的物质，称为（）。

可燃物

助燃物

引火源

自由基

正确答案：助燃物

解答指引：根据《基础知识》第 36 页，题干所述为助燃物的定义。结合题意，本题应选“助燃物”。

63【单选题】以下属于文字处理软件的是（）。

Excel

Word

PowerPoint

AutoCAD

正确答案：Word

解答指引：根据《基础知识》第 342 页，结合题意，本题应选“Word”。

64【单选题】水幕系统由（）、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成。

闭式喷头

开式喷头

水幕喷头

开式喷头或水幕喷头

正确答案：开式喷头或水幕喷头

解答指引：根据《基础知识》第 230 页，结合题意，本题应选“开式喷头或水幕喷头”，其他项均可排除。

铜线
铜芯线缆
铝线
铝芯线缆

正确答案：铝芯线缆

解答指引：根据《基础知识》第 189 页，结合题意，本题应选“铝芯线缆”，其他项均可排除。

66【单选题】（）是计算机系统的内核与基石。

操作系统
语言处理程序
服务程序
中央处理器

正确答案：操作系统

解答指引：根据《基础知识》第 333 页，“操作系统（Operating System, OS）是管理计算机硬件和软件资源的计算机程序，同时也是计算机系统的内核与基石。”结合题意，本题应选“操作系统”。

67【单选题】凡与火灾有关的留有痕迹物证的场所均应列入（）。

勘察范围
调查范围
现场保护范围
保护对象

正确答案：现场保护范围

解答指引：根据《基础知识》第 316 页，结合题意，本题应选“现场保护范围”，其他 3 项均可排除。

68【单选题】单、多层建筑是指建筑高度不大于（）m 的住宅建筑，建筑高度不大于（）m 的公共建筑和工业建筑。

27；27
27；24
24；24
24；27

正确答案：27；24

解答指引：根据《基础知识》第 95 页，结合题意，本题应选“27；24”，其他项均可排除。

69【单选题】纸张的燃烧属于（）。

阴燃
蒸发燃烧
表面燃烧
分解燃烧

正确答案：分解燃烧

解答指引：根据《基础知识》第 52 页，“木材、纸张、棉、麻、毛、丝以及合成高分子的热固性塑料、合成橡胶等物质的燃烧就属于分解燃烧。”结合题意，本题应选“分解燃烧”。

70【单选题】甲类仓库与高层仓库的防火间距不应小于（）m。

9

11

解答指引：根据《基础知识》第 122 页表 4-6-3 注，结合题意，本题应选“13”。

71【单选题】装在容器内的液体或气体，由于物理变化引起体积迅速膨胀，导致容器压力急剧增加，因超压或应力变化使容器发生爆炸，且在爆炸前后物质的性质及化学成分均不改变的现象，称为（）。

物理爆炸

化学爆炸

核爆炸

容器爆炸

正确答案：物理爆炸

解答指引：根据《基础知识》第 42 页，题干所述为物理爆炸的定义。结合题意，本题应选“物理爆炸”。

72【单选题】（）是做人的基本准则，也是社会道德和职业道德的一项基本规范。

诚实守信

办事公道

服务群众

爱岗敬业

正确答案：诚实守信

解答指引：根据《基础知识》第 8 页，结合题意，本题应选“诚实守信”。

73【单选题】低于 3kW 的可移动式电热器具应放在不燃材料制作的工作台上，与周围可燃物应保持（）m 以上的距离。

0.1

0.3

0.5

0.8

正确答案：0.3

解答指引：根据《基础知识》第 202-203 页，结合题意，本题应选“0.3”，其他项均可排除。

74【单选题】一般氧浓度低于（）时，就不能维持燃烧。

21%

30%

15%

18%

正确答案：15%

解答指引：根据《基础知识》第 89 页，结合题意，本题应选“15%”。

75【单选题】中危险级 B 类火灾场所单位灭火级别最大保护面积为（）m²/B。

0.5

1.0

1.5

2.0

正确答案：1.0

解答指引：根据《基础知识》第 284 页表 6-3-12 结合题意，本题应选“1.0”，其他项均可排除。

人身伤亡包括在火灾扑灭之日起（）日内，人员因火灾或灭火救援导致的死亡、重伤和轻伤三类。

3

7

15

30

正确答案：7

解答指引：根据《基础知识》第 68 页，“人身伤亡包括在火灾扑灭之日起 7 日内，人员因火灾或灭火救援中的烧灼、烟熏、砸压、辐射、碰撞、坠落、爆炸、触电等原因导致的死亡、重伤和轻伤三类。”结合题意，本题应选“7”。

77【单选题】（）是由固定式泡沫产生器将中倍数或高倍数泡沫喷放到封闭或被围挡的防护区内，并在规定时间内达到一定泡沫淹没深度的灭火系统。

全淹没泡沫灭火系统

局部应用泡沫灭火系统

移动式泡沫灭火系统

泡沫-水喷淋系统

正确答案：全淹没泡沫灭火系统

解答指引：根据《基础知识》第 244 页表 6-2-2 题干所述为全淹没泡沫灭火系统的定义。结合题意，本题应选“全淹没泡沫灭火系统”，其他项均可排除。

78【单选题】（）是指系统动作时气体灭火剂由专设的充压气体瓶组按设计压力对其进行充压的灭火系统。

自压式气体灭火系统

内储压式气体灭火系统

外储压式气体灭火系统

储气瓶式灭火系统

正确答案：外储压式气体灭火系统

解答指引：根据《基础知识》第 237 页，题干所述为外储压式气体灭火系统的定义。结合题意，本题应选“外储压式气体灭火系统”，其他项均可排除。

79【单选题】不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象，应采用（），并设置一个消防控制室。

独立型报警系统

区域报警系统

集中报警系统

控制中心报警系统

正确答案：集中报警系统

解答指引：根据《基础知识》第 216 页，结合题意，本题应选“集中报警系统”，其他项均可排除。

80【单选题】（）防爆电气设备指采用 IEC76-3 火花试验装置，在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的设备。

隔爆型

增安型

本质安全型

无火花型

正确答案：本质安全型

解答指引：根据《基础知识》第 205 页，结合题意，本题应选“本质安全型”，其他项均可排除。

81【单选题】1000V 以上的电容器常安装在专用的电容器室，耐火等级为（）。

- 一级
- 二级
- 三级
- 四级

正确答案：二级

解答指引：根据《基础知识》第 196 页，结合题意，本题应选“二级”，其他项均可排除。

82【单选题】（）由泡沫混合液泵、泡沫比例混合器、高背压泡沫产生器、泡沫喷射口、泡沫混合液管线、闸阀、单向阀、囊式泡沫液储罐以及水源和动力源组成。

- 固定式液上喷射泡沫灭火系统
- 固定式液下喷射泡沫灭火系统
- 半固定式液上喷射泡沫灭火系统
- 泡沫-水喷淋灭火系统

正确答案：固定式液下喷射泡沫灭火系统

解答指引：根据《基础知识》第 245 页，结合题意，本题应选“固定式液下喷射泡沫灭火系统”，其他项均可排除。

83【单选题】根据道德的表现形式，人们通常把道德分为（）、社会公德和职业道德三大领域。

- 社会公约
- 员工守则
- 家庭美德
- 个人品德

正确答案：家庭美德

解答指引：根据《基础知识》教材第 6 页，“社会公约、员工守则、个人品德”均可排除，结合题意，本题应选“家庭美德”，其他 3 项均可排除。

84【单选题】对于可燃液体，将其冷却到（）以下，燃烧反应就会中止。

- 燃点
- 自燃点
- 闪点
- 爆炸下限

正确答案：闪点

解答指引：根据《基础知识》第 88 页，结合题意，本题应选“闪点”。

85【单选题】木炭的燃烧属于（）。

- 阴燃
- 蒸发燃烧
- 表面燃烧
- 分解燃烧

正确答案：表面燃烧

解答指引：根据《基础知识》第 53 页，“木炭、焦炭、铁、铜等物质燃烧就属于典型的表面燃烧。”结合题意，本题应选“表面燃烧”。

86【单选题】以下属于 A 级材料的是（）。

- 金属复合板

矿棉板

胶合板

水泥刨花板

正确答案：金属复合板

解答指引：根据《基础知识》第 103 页，A 级材料是指不燃材料（制品），如大理石、玻璃、钢材、混凝土石膏板、铝塑板、金属复合板等。“矿棉板”和“水泥刨花板”属于 B1 级材料，“胶合板”属于 B2 级材料。结合题意，本题应选“金属复合板”。

87【单选题】（）火灾属于 A 类火灾。

粮食

天然气

汽油

钠

正确答案：粮食

解答指引：根据《基础知识》第 67 页，“A 类火灾是指固体物质火灾。例如，木材及木制品、棉、毛、麻、纸张、粮食等物质火灾。”“天然气”火灾属于 C 类火灾，“汽油”火灾属于 B 类火灾，“钠”火灾属于 D 类火灾。结合题意，本题应选“粮食”。

88【单选题】以下属于电子表格软件的是（）。

Excel

Word

PowerPoint

AutoCAD

正确答案：Excel

解答指引：根据《基础知识》第 355 页，结合题意，本题应选“Excel”。

89【单选题】在自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分中，总建筑面积小于 5000 m² 的商场的危险等级划分为（）。

轻危险级

中危险 I 级

中危险 II 级

严重危险级

正确答案：中危险 I 级

解答指引：根据《基础知识》第 222 页，结合题意，本题应选“中危险 I 级”，其他项均可排除。

90【单选题】无论何种形式的引火源，都必须达到一定的（），即要有一定的温度和足够的热量才能引起燃烧反应。

能量

强度

浓度

温度

正确答案：能量

解答指引：根据《基础知识》第 38 页，结合题意，本题应选“能量”。

91【单选题】机械加压送风防烟系统的工作原理：消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后，联动开启该防火分区内（），同时开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机。

前室、合用前室的全部常闭送风口

着火层及相邻上下两层前室、合用前室的常闭送风口

着火层前室、合用前室的常闭送风口

着火层相邻上下两层前室、合用前室的常闭送风口

正确答案：着火层及相邻上下两层前室、合用前室的常闭送风口

解答指引：根据《基础知识》第 273 页，结合题意，本题应选“着火层及相邻上下两层前室、合用前室的常闭送风口”，其他项均可排除。

92【单选题】文件名或文件夹名中最多可以有（）个字符。

245

250

255

260

正确答案：255

解答指引：根据《基础知识》第 336 页，结合题意，本题应选“255”。

93【单选题】当建筑横梁的高度超过（）cm 时，该横梁可作为挡烟设施使用。

50

100

150

300

正确答案：50

解答指引：根据《基础知识》第 117 页，结合题意，本题应选“50”。

94【单选题】仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用（）。

独立型报警系统

区域报警系统

集中报警系统

控制中心报警系统

正确答案：区域报警系统

解答指引：根据《基础知识》第 215 页，结合题意，本题应选“区域报警系统”，其他项均可排除。

95【单选题】组织疏散逃生通常按照（）的顺序进行，以疏散至安全区域为主要目标。

着火层→着火层下层→着火层上层

着火层→着火层上层→着火层下层

着火层上层→着火层→着火层下层

着火层下层→着火层→着火层上层

正确答案：着火层→着火层上层→着火层下层

解答指引：根据《基础知识》第 308 页，结合题意，本题应选“着火层→着火层上层→着火层下层”，其他 3 项均可排除。

96【单选题】一、二级耐火等级高层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为（）m²，当建筑内设置自动灭火系统时，防火分区的最大允许建筑面积为（）m²。

500；1000

600；1200

1200；2400

1500；3000

正确答案：1500；3000

解答指引：根据《基础知识》第 114 页表 4-5-1，一、二级耐火等级高层民用建筑防火分区

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/838122106106006023>