

燃气管网工安全生产模拟考试模拟题及答案

1、(判断题)增大人与地面的接触电阻，如戴手套，穿上绝缘靴等

可以防止单线触电。

参考答案：正确

2、(判断题)因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关其他法律)尚有获得赔偿的权利的，有权提出赔偿要求。

参考答案：错误

3、(判断题)管道燃气经营企业组织或参与工程竣工验收。

参考答案：正确

4、(判断题)管道施工、维修和检修不提倡采取措施实现不停气作业。

参考答案：错误

5、(判断题)检漏管的作用是判明地下管道有无漏气现象。

参考答案：正确

6、(判断题)燃气可以人工方法制取，也可以从天然资源中获得。

参考答案：正确

7、(判断题)钢、铜、铝它们都属于有色金属。

参考答案：错误

8、(判断题)灶具的火焰为黄色时，其燃烧状态为最佳。

参考答案：错误

9、(判断题)岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指:会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾,会逃生自救。

参考答案: 正确

10、(判断题)人体通过 20mA 的交流电是安全的。

参考答案: 正确

11、(判断题)管道燃气经营企业应按照规定定期在管网末端抽查燃气加臭的质量。

参考答案: 正确

12、(判断题)安装、改装、拆除户内燃气设施的,应当按照国家有关工程建设标准实施作业。

参考答案: 正确

13、(判断题)地下燃气管道可以从建筑物和大型构筑物的下面穿越。

参考答案: 错误

14、(判断题)天然气发生泄露时,往低洼处聚集。

参考答案: 错误

15、(判断题)城镇燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

参考答案: 正确

16、(判断题)建筑平面图采用的投影法是斜二测投影法。

参考答案: 错误

17、(判断题)社会资金投资建设的燃气设施，投资方可以自行经营，也可以另行选择燃气经营者。

参考答案：正确

18、(判断题)任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施，不得毁损、覆盖、涂改、擅自拆除或者移动燃气设施安全警示标志。

参考答案：正确

19、(判断题)燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时，均应设置在套管中，并应考虑沉降的影响，必要时应采取补偿措施。

参考答案：正确

20、(判断题)依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构，依照法律、行政法规和执业准则，不接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术、管理服务。

参考答案：错误

21、(判断题)画斜二测图时，坐标轴可以向相反方向任意延长。

参考答案：正确

22、(判断题)检查室内燃气管网是否泄露的最有效而且经济的方法是用肥皂水。

参考答案：正确

23、(判断题)强度试验的目的是发现泄漏点。

参考答案：正确

24、(判断题)使用电动工具时，在电源未有效断开的情况下不得接触转动部分或附件。

参考答案：正确

25、(判断题)生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。

参考答案：正确

26、(判断题)聚乙烯管的输送能力比钢管高。

参考答案：正确

27、(判断题)燃气管道系统图中反映的是管道实长。

参考答案：错误

28、(判断题)国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域一般危险点的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。

参考答案：错误

29、(判断题)胸腔回填土应分层用机械夯实。

参考答案：错误

30、(判断题)在城市燃气供应过程中，不允许燃气组份和特性发生明显变化。

参考答案：正确

31、(判断题)涂刷的底漆均匀成膜，底漆干透后才可缠带。

参考答案：错误

32、(判断题)燃气经营企业不应因燃气质量和服务质量等问题对人身安全和生产、生活活动及环境等构成不良影响和危害;应依法保护用户信息。

参考答案: 正确

33、(判断题)燃气服务是为满足用户使用燃气的需要,燃气企业向用户提供的供气及相关服务活动。

参考答案: 正确

34、(判断题)槽底是流沙,应用卵石、片石或混凝土板作垫层,若流沙层较长,应在垫层上再辅 20cm 厚的砂层。

参考答案: 错误

35、(判断题)使用燃气的厨房不允许与炉火并用,也不允许有其他火源。

参考答案: 正确

36、(判断题)截止阀在管路中主要起开启和关闭作用。

参考答案: 正确

37、(判断题)检查室内燃气管网是否泄漏的有效方法是用肥皂水。

参考答案: 正确

38、(判断题)在燃气管网系统中,采用关阀门等方法切断气源使燃气压力降为零的工况叫降压。

参考答案: 错误

39、(判断题)气体在管道中流动时能产生静电。

参考答案: 正确

40、(判断题)信息服务渠道应保持畅通，并方便用户使用。

参考答案：正确

41、(判断题)倾斜于投影面的平面，其投影反映平面的实际面积。

参考答案：错误

42、(判断题)燃气经营企业的服务系统应在规定或承诺的时限内，响应用户在使用燃气时，对质量、维修和安全等方面的诉求。

参考答案：正确

43、(判断题)单线触电对人体的危害程度与中性点是否接地也有直接关系。

参考答案：正确

44、(判断题)手拉葫芦应每两年做负荷试验一次。

参考答案：错误

45、(判断题)县级以上人民政府应当加强对燃气工作的领导，并将燃气工作纳入国民经济和社会发展规划。

参考答案：正确

46、(判断题)钢瓶运输时可以卧放，但不能超过 2 层。

参考答案：错误

47、(判断题)槽底有地下水或地基土壤含水量较大，不适于加夯时，可采用天然级配砂石回填。

参考答案：正确

48、(判断题)危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人員的任免，不应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。

参考答案：错误

49、(判断题)燃气经营企业的燃气安全事故应急预案中应具有保证临时供气和维持服务的措施。

参考答案：正确

50、(判断题)生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的单位标准或者行业标准。

参考答案：错误

51、(单选题)25℃换算成绝对温度时()。

A300K

B273K

C273.15K

D298K

参考答案：D

52、(单选题)国家鼓励生产经营单位投保();属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。

A 职工工伤保险

B 环境污染责任保险

C 火灾公众责任保险

D 安全生产责任保险

参考答案：D

53、(单选题)间隙()小时以上的管道两端口应用麻袋或塑料布封堵包扎严密，以免杂物进入。

A24

B12

C5

D4

参考答案：C

54、(单选题)可燃气体与空气的混合物遇到火源能够发生爆炸或燃烧的浓度范围称为()。

A 爆炸极限

B 爆炸浓度上限

C 爆炸浓度下限

D 燃烧极限

参考答案：A

55、(单选题)国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施();县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

A 统一监督管理

B 实施监督管理

C 安全监督管理

D 综合监督管理

参考答案：D

56、(单选题)燃气管道的试压指的是()。

A 严密性试验，耐温试验

B 强度试验，爆炸性试验

C 强度试验，严密性试验

参考答案：C

57、(单选题)煤气补偿器安装时应注意方向性，内套管有焊缝的一端应()介质流向安装，并在波节下方安装放水阀。

A 顺着

B 逆着

C 没有规定

参考答案：B

58、(单选题)燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，指导燃气用户安全用气、节约用气，并对燃气设施()进行安全检查。

A 定期

B 不定期

C 每年

D 每季度

参考答案：A

59、(单选题)矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的()设计施工,并对安全设施的工程质量负责。

- A 安全设备
- B 安全标识
- C 安保设施
- D 安全设施

参考答案: D

60、(单选题)气瓶的压力,主要来源于()。

- A 瓶装气体的膨胀
- B 瓶装气体分子的不停地对瓶壁的碰撞
- C 瓶装气体的液化
- D 瓶外热量的输入

参考答案: A

61、(单选题)直接采用()置换法会形成具有爆炸性的混合气体()。

- A 燃气
- B 氧气
- C 惰性气体

参考答案: A

62、(单选题)经国务院第 129 次常务会议审议通过《城镇燃气管理条例》,自 2011 年()1 日起施行。

- A 1 月

B5 月

C8 月

D3 月

参考答案：D

63、(单选题)燃气的平均密度与相同状态下的()平均密度之比称为主燃气的相对密度。

A 水

B 空气

C 氢气

D 氮气

参考答案：B

64、(单选题)生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故()，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

A 应急处理方法

B 应急处理措施

C 紧急处理措施

D 应急处理程序

参考答案：B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878030047141006033>