

# 采油工考试《海上采油工程仪表中级微信做题》新版

姓名:\_\_\_\_\_ 年级:\_\_\_\_\_ 学号:\_\_\_\_\_

| 题型 | 选择题 | 填空题 | 解答题 | 判断题 | 计算题 | 附加题 | 总分 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 得分 |     |     |     |     |     |     |    |

| 评卷人 | 得分 |
|-----|----|
|     |    |

1、单项选择题：终端厂的火/气系统包括（ ）

- A、二套火/气探测系统和一套 PLC 消防控制系统
- B、一套火/气探测系统和四套 PLC 消防控制系统
- C、一套火/气探测系统和二套 PLC 消防控制系统
- D、一套火/气探测系统和三套 PLC 消防控制系统

2、单项选择题：可编程序控制器的（ ）在系统程序支撑下对整个可编程序控制器系统进行监控

- A、电源
- B、微处理器
- C、存储器
- D、逻辑单元

3、单项选择题：BCM 模块状态指示 LED——BPLN：绿色（闪烁）表示背板（ ）

- A、运行
- B、备用
- C、功能正常
- D、通讯状态

4、单项选择题：当有一个操作参数超出了丙烷机安全设定值的（ ），在报警/关断菜单将出现一个报警

- A、报警值
- B、关断设定点
- C、启动设定点
- D、切换点

5、单项选择题：膨胀压缩机（ ）对润滑油进行周期性的冷却、过滤和充压

- A、报警和关断控制系统
- B、密封气控制系统
- C、润滑油系统
- D、轴向负荷自动平衡系统

6、单项选择题：在系统断电时驻留式存储器卡的内容靠它内部的（ ）供电保存

- A、蓄电池
- B、UPS 电源
- C、锂电池
- D、充电电池

7、单项选择题：AP 平台中控系统对 A 平台和 AP 平台的生产过程进行（ ）

- A、集中监视、应急关断操作、分散管理和控制
- B、集中监视、应急关断操作、管理和分散控制
- C、集中监视、控制、管理和分散应急关断操作
- D、集中监视、应急关断操作、控制和分散管理

8、单项选择题：火灾盘逻辑控制器 LEDS 灯显示系统状态条件，（ ）灯变绿，表明供电正常

- A、Power
- B、Alarm
- C、Trouble
- D、Ground Fault

9、单项选择题：压力开关报警不动作或不复位时可进行以下检查和维修（ ）

- A、查变送器的引压孔是否堵塞；检查变送器的阻力设定；检查外界干扰；更换变送器的膜头
- B、检查变送器的供电电压是否在允许范围内；检查测试设备；核对 4mA 和 20mA 点对应的压力是否正确；更换变送器的膜头；更换电子线路板
- C、微动开关损坏，进行更换；设定螺钉松动，调整螺钉长度；连线松动，固紧连接；泄漏未处理，以致压力开关不能复位；若没有发现故障，可查弹性元件部分
- D、开关元件动作是否灵活，否则进行更换；设定螺钉松动，调节其长度，固紧螺母；触点机构松动，调整拧紧螺丝；弹性元件是否好，否则进行更换

10、单项选择题：MAGFLO 的用户界面（ ）键用于改变设定值或数定值



- A、A
- B、B
- C、C
- D、D

11、单项选择题：操作人员可在（ ）调整 DCS 的反洗间隔计时器

- A、工程人员指导下
- B、白天工作时
- C、只正常作息时间
- D、0~24 小时

12、单项选择题：注水系统开始启动初始化时装置进口应（ ）

- A、无压力低低信号
- B、无流量低低信号
- C、无温度低低信号
- D、无液位低低信号

13、单项选择题：井口控制盘控制系统主要由（ ）组成

- A、调节器、调节阀
- B、主气动控制回路和主液压控制回路
- C、气动仪表和变送器
- D、井口控制阀和传感器

14、单项选择题：AP 平台火灾探测系统启动设备模块有三个状态灯，（ ）表示该模块正常通电

- A、绿色
- B、黄色

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/8862141001010132>