

2024 年消防设施操作员之消防设备初级技能通关题库(附答案)

单选题（共 40 题）

1、区域型火灾报警控制器控制状态切换操作方法不包括（ ）。

- A. 一键快捷操作
- B. 界面综合操作
- C. 控制状态转换钥匙操作
- D. 机械应急操作

【答案】 D

2、当报备电故障时，应检查备用电池的连接器及接线；当备用电池连续工作时间超过 8 小时后，也可能因（ ）而报备电故障。

- A. 电压过高
- B. 电压过低
- C. 电流过高
- D. 电流过低

【答案】 B

3、员工宿舍的防火巡查中，发现（ ），应当上报有关领导，制定限期改正措施。

- A. 疏散通道、安全出口被杂物堵塞
- B. 在楼道内燃放烟花、爆竹
- C. 违章使用热水器、电热杯、电热毯等电热设备
- D. 疏散标志、应急照明灯不灵敏不好用

【答案】 D

4、某建筑高度为 100m 的住宅建筑，设置的高位消防水箱的有效容积不应小于（ ）。

A. 36m³

B. 18m³

C. 50m³

D. 12m³

【答案】 B

5、对火灾报警装置的外观清洁维护时，下列做法正确的是（ ）。

A. 自行拆卸加以清洗

B. 用水冲洗

C. 用湿布擦拭

D. 用吹风机吹扫或用不太湿的布擦拭火灾警报装置表面

【答案】 D

6、在故障状态下，使任一非故障部位的火灾探测器发出火灾报警信号，检查区域型火灾报警控制器是否在（ ）内发出火灾报警信号。

A. 3s

B. 10s

C. 20s

D. 30s

【答案】 B

7、下列是火焰探测器误报的原因是（ ）。

- A. 探测器长期灰尘积累
- B. 有人电焊操作
- C. 环境潮湿
- D. 移除误报源

【答案】 B

8、消防控制室是建筑内消防设施系统的（ ）中心。

- A. 控制
- B. 接收
- C. 显示
- D. 报警

【答案】 A

9、消防控制室的门应向（ ）开启，且入口处应设置明显的标志。

- A. 室内
- B. 下
- C. 上
- D. 疏散方向

【答案】 D

10、消防控制室内，控制盘前操作距离，双列布置时不应小于（ ）m。

- A. 1
- B. 2

C. 3

D. 5

【答案】 B

11、推车式干粉灭火器的规格不包括（ ）。

A. 50kg

B. 75kg

C. 100kg

D. 125kg

【答案】 B

12、某工业建筑建筑体积为 20000m³，高位消防水箱的设置位置高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力不应低于（ ）。

A. 0.05MPa

B. 0.07MPa

C. 0.10MPa

D. 0.15MPa

【答案】 C

13、清水灭火器通过冷却作用灭火，主要用于扑救（ ）。

A. A 类火灾

B. B 类火灾

C. C 类火灾

D. D 类火灾

【答案】 A

14、每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于（ ）。

A. 20m

B. 25m

C. 30m

D. 35m

【答案】 C

15、一般对灭火器的检查保养周期为（ ）进行一次。

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

【答案】 B

16、火灾报警控制器的监管报警信号是非火警状态下重要消防设施、设备的状态信号，同样需要尽快核实处置。下列关于监管报警信息的核实说法错误的是（ ）。

A. 首先查看控制器中监管报警信息，确认触发监管报警的触发器件类型和其所在部位，做好监管报警记录

B. 再根据触发器件及其状态信息的具体情况，由控制室值班人员到现场核实监管报警信息

C. 若确认是由火灾引起的设备联动情况，应立即查找火源，确认火情，并进行火灾上报和处置

D. 若仔细检查现场没有发生火灾情况，可认为是设备误动作或者设备故障，应按误报进行处置

【答案】 B

17、干粉灭火器满五年或每次再充装前，及以后每隔（ ）应进行水压试验，合格的方可使用。

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 4 年

【答案】 B

18、（ ）对铅封、锁链进行一次检查，当有损坏或破坏时应及时修理或更换。

A. 每日

B. 每月

C. 每季度

D. 每年

【答案】 B

19、疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面（ ）m 以下的墙面上。

A. 1.5

B. 1

C. 2

D. 0.5

【答案】 B

20、在下列哪种位置的防火卷帘不应采用一步降落的控制方式（ ）。

- A. 自动扶梯四周
- B. 中庭
- C. 房间的开口部位
- D. 疏散走道

【答案】 D

21、钢质防火门代号表示正确的是（ ）。

- A. MFM
- B. GMFM
- C. GFM
- D. GZFM

【答案】 C

22、下列不属于按结构分类的是（ ）。

- A. 单层编织消防水带
- B. 双层编织消防水带
- C. 内外涂层编织消防水带
- D. 平纹消防水带

【答案】 D

23、下列关于防火门的设置说法错误的是（ ）。

- A. 防火门通常用在防火墙、防火隔墙和管井竖壁上，除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门均应采用常闭防火门
- B. 疏散通道上的防火门应向疏散方向开启，并在关闭后应能从任意侧手动开启
- C. 用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门应能自动关闭
- D. 为防止烟火通过变形缝蔓延，设在变形缝附近的防火门应安装在楼层较多的一侧，门扇开启后可跨越变形缝

【答案】 D

24、在火灾报警控制器的工作原理中，通过（ ）输入信息接收和控制输出驱动。驱动打印机，火警继电器输出、声光警铃输出等。

- A. 总线驱动单元
- B. 显示键盘操作单元
- C. 通信接口单元
- D. 输入输出接口单元

【答案】 D

25、下列不属于消防水泵按照提供压力分类的是（ ）。

- A. 低压消防水泵
- B. 中压消防水泵
- C. 高压消防水泵
- D. 超高压消防水泵

【答案】 D

26、消火栓箱（ ）检查报警控制线路，指示灯、消火栓报警按钮应完好。

- A. 每月

B. 每季度

C. 每年

D. 每日

【答案】 D

27、消防控制室的送、回风管在其穿墙处应设（ ）。

A. 排烟阀

B. 防火阀

C. 百叶窗

D. 挡烟垂壁

【答案】 B

28、当火灾报警控制器备电报故障时，备电故障的原因下列说法不正确的是（ ）。

A. 蓄电池亏电

B. 蓄电池损坏

C. 备电断电

D. 停电

【答案】 D

29、在火灾报警控制器手动复位操作注意事项中，不包括（ ）。

A. 操作手动复位键时要防止误操作

B. 操作时请注意火警指示灯的指示状态变化

C. 操作时请注意故障指示灯的指示状态变化

D. 操作时请注意消音指示灯的指示状态变化

【答案】 D

30、对于翻盖式的灭火器，翻盖开启角度应不小于（ ）。

A. 100°

B. 150°

C. 165°

D. 175°

【答案】 A

31、消防控制室根据建筑物的实际情况，可独立设置，也可以与消防值班室、保安监控室、综合控制室等合用，并保证专人（ ）值班。

A. 8h

B. 12h

C. 18h

D. 24h

【答案】 D

32、双轨双帘防火卷帘的两个帘面应同时升降，帘面应匀速运行，两个帘面之间的高度差不应大于（ ）。

A. 10mm

B. 20mm

C. 50mm

D. 60mm

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/916131031014011011>