

# 北京消防中控证初级题库

## 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、手动火灾报警按钮的连接导线，应留有不小于（ ）的余量。

- A. 100mm
- B. 150mm
- C. 200mm
- D. 250mm

【标准答案】

B

【正确解析】

手动火灾报警按钮的安装要求：①手动火灾报警按钮，应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3~1.5m。手动火灾报警按钮，应安装牢固，不应倾斜；②手动火灾报警按钮的连接导线，应留有不小于150mm的余量，且在其端部应有明显标志。

2、除消防安全重点单位外的其他社会单位（ ）至少对消防设施巡查1次。

- A. 每日
- B. 每4日
- C. 每2日
- D. 每周

【标准答案】

D

【正确解析】

建筑使用管理单位按照下列频次组织巡查：①公共娱乐场所营业期间，每2h组织一次综合巡查。期间，将部分或者全部消防设施巡查纳入综合巡查内容，并保证每日至少对全部建筑消防设施巡查一遍。②消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查一次。③其他社会单位每周至少对消防设施巡查一次。④举办具有火灾危险性的大型群众性活动的，承办单位根据活动现场的实际需要确定巡查频次。

3、下列符合临时高压消防给水系统特点的是（ ）。

- A. 在灭火时，由压力联动装置启动消防泵，使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求
- B. 在灭火时靠消防车的消防泵来加压，以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求
- C. 在灭火时启动消防泵，使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求
- D. 系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统

【标准答案】

C

【正确解析】

临时高压消防给水系统特点是：①在消防给水系统管网中，平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要；②在灭火时启动消防泵，使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。

4、建筑灭火器巡查是在规定周期内对灭火器直观属性的检查，要求除重点单位以外的其他单位（ ）至少巡查1次。

- A. 每天
- B. 每周
- C. 每季度
- D. 每年

【标准答案】

B

【正确解析】

建筑灭火器日常检查分为巡查和检查（测）两种情形。巡查是在规定周期内对灭火器直观属性的检查，检查（测）是在规定期限内根据消防技术标准对灭火器配置和外观进行的全面检查。重点单位每天至少巡查1次，其他单位每周至少巡查1次。

5、某乡村旅店只有20间客房，不属于消防安全重点单位，则该旅店应至少每（ ）年组织一次灭火、逃生疏散演练。

- A. 半
- B. 一
- C. 二
- D. 三

【标准答案】

B

【正确解析】

各单位应当开展的消防安全宣传工作包括：①各单位应建立消防安全宣传教育制度，健全机构、落实人员、明确责任，定期组织开展消防安全宣传活动。②各单位应制定灭火和应急疏散预案，张贴疏散逃生路线图。消防安全重点单位至少每半年、其他单位至少每年应组织一次灭火、疏散逃生演练。③各单位应设置消防安全宣传阵地，配备消防安全宣传教育资料，经常开展消防安全宣传教育活动；单位广播、闭路电视、电子屏幕、局域网等应经常宣传消防安全知识。

6、对一些容易发生火灾或爆炸的厂房，防火检查中包括对供暖系统是否采用不循环使用的热风采暖的检查。下列不属于常见容易发生火灾或爆炸的厂房是（ ）。

- A. 散发二硫化碳气体、黄磷蒸气及其粉尘厂房
- B. 生产和加工钾、钠、钙等物质的厂房
- C. 电石、碳化铝、氯化钾、氯化钠、硼氢化钠等厂房
- D. 木材加工车间

【标准答案】

D

【正确解析】

常见容易发生火灾或爆炸的厂房主要有：①生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘、纤维与供暖管道、散热器表面接触，虽然供暖温度不高，也可能引起燃烧的厂房，例如，散发二硫化碳气体、黄磷蒸气及其粉尘等。②生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用，能引起自燃和爆炸的厂房，例如，生产和加工钾、钠、钙等物质的厂房。③生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能产生爆炸性气体的厂房，例如，电石、碳化铝、氯化钾、氯化钠、硼氢化钠等释放出的可燃气体的厂房。

7、中倍数泡沫灭火系统中，适用于一般小型场所的是（ ）。

- A. 全淹没泡沫灭火系统
- B. 局部应用泡沫灭火系统
- C. 移动式泡沫灭火系统
- D. 油罐用中倍泡沫灭火系统

【标准答案】

A

【正确解析】

中倍数泡沫灭火系统可分为全淹没系统、局部应用系统、移动式系统及油罐用中倍数泡沫灭火系统。其中，全淹没中倍数泡沫灭火系统一般用于小型场所。

8、根据《消防产品监督管理规定》，消防产品是指专门用于（ ）、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

- A. 火灾预防
- B. 阻燃材料
- C. 防火材料
- D. 灭火设施

【标准答案】

A

【正确解析】

根据《消防产品监督管理规定》规定，消防产品是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。在中华人民共和国境内生产、销售、使用消防产品，以及对消防产品质量实施监督管理，适用该规定。

9、十万人火灾死亡率是指年度内火灾死亡人数与常住人口的比值，反映了火灾防控水平与（ ）的关系。

- A. 人口数量
- B. 人口规模

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947044162161006024>