

2023 年中级消防设施操作员[维保] 理论国考真题四

1. 【单项选择题】防火的基本原理为限制燃烧必要条件和充分条件的形成。加强通风以降低可燃气体、蒸气和粉尘等可燃物质在空气中的浓度,这种防火的基本方法称为( ) (江南博哥)

- A. 控制可燃物
- B. 隔绝助燃物
- C. 控制和消除引火源
- D. 避免相互作用

正确答案: A

**参考解析:** 根据基础知识 088 页,加强通风以降低可燃气体、蒸气和粉尘等可燃物质在空气中的浓度,这种防火方法属于控制可燃物。

2. 【单项选择题】闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,是衡量液体火灾危险性大小的重要参数。下列选项中,火灾危险性最大的是( )

- A. 松节油,闪点为 35℃
- B. 酒精,闪点为 12℃
- C. 乙醛,闪点为-38℃
- D. 汽油,闪点为-50℃

正确答案: D

**参考解析:** 根据基础知识 054 页,闪点越低,火灾危险性越大。本题汽油的闪点最低。

3. 【单项选择题】《建筑设计防火规范》(GB50016)在对储存物品的火灾危险性分类时,将储存爆炸下限不小于 10%的气体,划分为( )储存物品场所。

- A. 甲类
- B. 乙类
- C. 丙类
- D. 丁类

正确答案: B

**参考解析:** 根据基础知识 049 页,《建筑设计防火规范》(GB50016)在对储存物品的火灾危险性分类时,将储存爆炸下限不小于 10%的气体,划分为乙类生产。

4. 【单项选择题】利用排烟机将火灾现场烟气通过排烟口排至建筑物外的系统是( )

- A. 自然通风系统
- B. 自然排烟系统
- C. 机械防烟系统
- D. 机械排烟系统

正确答案: D

**参考解析:** 根据基础知识 273 页,利用排烟机将火灾现场烟气通过排烟口排至建筑物外的系统是机械排烟系统

5. 【单项选择题】（）火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

- A. A类
- B. B类
- C. C类
- D. E类

正确答案: D

**参考解析:** 根据基础知识 278 页, E 类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

6. 【单项选择题】凡与火灾有关的留有痕迹物证的场所均应列入现场保护范围。下列情况中不属于根据需要应适当扩大保护范围的是（）

- A. 起火点位置未确定
- B. 电气故障引起的火灾
- C. 爆炸现场
- D. 文物古建筑火灾现场

正确答案: D

**参考解析:** 根据基础知识 316 页, 遇到下列情况时, 根据需要应适当扩大保护区。 1. 起火点位置未确定 2. 电气故障引起的火灾 3. 爆炸现场。 D 选项不属于

7. 【单项选择题】当 IE 浏览器的网页不能显示或显示不完整时, 可单击“地址栏”后方的（）按钮, 重新加载网页。

- A. 打开
- B. 刷新
- C. 保存
- D. 停止

正确答案: B

**参考解析:** 当 IE 浏览器的网页不能显示或显示不完整时, 可单击“地址栏”后方的刷新按钮, 重新加载网页。

8. 【单项选择题】建立劳动关系（）

- A. 应当订立劳动合同
- B. 可以订立劳动合同
- C. 无须订立劳动合同
- D. 可以口头约定劳动合同

正确答案: A

**参考解析:** 建立劳动关系, 应当订立劳动合同。

9. 【单项选择题】下面哪个方面属于短路的原因（）。

- A. 电气设备超过使用寿命, 绝缘老化发脆

- B. 设计、安装时选型不正确，使电气设备的额定容量小于实际负载容量。
- C. 设备或导线随意装接，增加负荷，造成超载运行
- D. 电气接头表面污损，接触电阻增加

正确答案：A

**参考解析：**电气设备超过使用寿命，绝缘老化发脆属于短路的原因。B, C 选项属于过载的原因；D 选项属于接触不良的原因

10. 【单项选择题】设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置（）。

- A. 国家综合性消防救援机构
- B. 消防值班室
- C. 消防巡逻室
- D. 消防控制室

正确答案：D

**参考解析：**设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防（排）烟设施的建筑，应设置消防控制室。

11. 【单项选择题】烟气的危害性有多种，（）不属于烟气的危害性。

- A. 毒害性
- B. 减光性
- C. 扩散性
- D. 恐怖性

正确答案：C

**参考解析：**烟气的危害性有多种：毒害性、减光性、恐怖性

12. 【单项选择题】（）为了合理配置建筑灭火器，有效地扑救工业与民用建筑初起火灾，减少火灾损失，保护人身和财产的安全。

- A. 《建筑灭火器配置设计规范》
- B. 《建筑灭火器配置验收及检查规范》
- C. 《火灾自动报警系统施工及验收规范》
- D. 《建筑防烟排烟系统技术标准》

正确答案：A

**参考解析：**《建筑灭火器配置设计规范》为了合理配置建筑灭火器，有效地扑救工业与民用建筑初起火灾，减少火灾损失，保护人身和财产的安全。

13. 【单项选择题】下列不属于一类高层民用建筑的是（）。

- A. 51m 的高级旅馆
- B. 60m 的教学楼
- C. 省级广播电视楼
- D. 省级以下的邮政楼

正确答案：D

**参考解析：**一类高层民用建筑：大于 50 米的公共、省级及以上的广播电视楼

14. 【单项选择题】关于职业类型划分，下列说法错误的是()。

- A. 第一大类，包含党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人
- B. 第二大类，包含专业技术人员
- C. 第三大类，包含办事人员和有关人员
- D. 第四大类，包含农、林、牧、渔业生产及辅助人员

正确答案：D

**参考解析：**第四大类：包含社会生产服务和生活服务人员

15. 【单项选择题】当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时，()探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号，立即传送到火灾报警控制器。

- A. 火灾报警器
- B. 火灾警报装置
- C. 火灾探测器
- D. 火灾报警装置

正确答案：C

**参考解析：**当建、构筑物内某一被监视现场发生火灾时，火灾探测器探测到火灾产生的烟雾、高温、火焰及火灾特有的气体等信号并转换成电信号，立即传送到火灾报警控制器。

16. 【单项选择题】在每个防护区各自设置气体灭火系统保护的系统，称为()。

- A. 全淹没气体灭火系统
- B. 局部应用气体灭火系统
- C. 单元独立气体灭火系统
- D. 组合分配气体灭火系统

正确答案：C

**参考解析：**在每个防护区各自设置气体灭火系统保护的系统，称为单元独立气体灭火系统。

17. 【单项选择题】高层建筑发生火灾时，人员可通过()渠道逃生。

- A. 疏散楼梯
- B. 普通电梯
- C. 跳楼
- D. 货梯

正确答案：A

**参考解析：**高层建筑发生火灾时，人员可通过疏散楼梯渠道逃生。

18. 【单项选择题】()不是机械加压送风系统的组成部件？

- A. 送风机
- B. 风道

- C. 送风口
- D. 挡烟垂壁

正确答案：D

**参考解析：**挡烟垂壁是机械排烟系统的组成部件。

19. 【单项选择题】一类高层民用建筑的耐火等级应为()。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

正确答案：A

**参考解析：**一类高层民用建筑的耐火等级应为一级，民用建筑地下或半地下室的耐火等级应为一级

20. 【单项选择题】()是从业者在岗位工作中必须遵守的规章、制度、条例等职业规范。

- A. 职业守则
- B. 职业纪律
- C. 职业道德
- D. 遵纪守法

正确答案：B

**参考解析：**职业纪律是从业者在岗位工作中必须遵守的规章、制度、条例等职业规范。

21. 【单项选择题】《建筑设计防火规范》(GB50016)在对生产及储存物品场所的火灾危险性分类时,以闪点作为火灾危险性的特征对易燃可燃液体进行相应分类,其中,乙类液体是指()的液体。

- A. 闪点 $<28^{\circ}\text{C}$
- B.  $28^{\circ}\text{C}\leq$ 闪点 $<60^{\circ}\text{C}$
- C. 闪点 $\geq 60^{\circ}\text{C}$
- D. 闪点 $\geq 45^{\circ}\text{C}$

正确答案：B

**参考解析：**“将液体生产及储存场所的火灾危险性分为3个类别,甲类:闪点小于 $28^{\circ}\text{C}$ 、乙类:闪点不小于 $28^{\circ}\text{C}$ 但小于 $60^{\circ}\text{C}$ 的液体、丙类:闪点不小于 $60^{\circ}\text{C}$ 。

22. 【单项选择题】建筑通风空调系统未按规定设(),采用可燃材料风管或采用可燃材料做保温层等,容易造成火灾蔓延。

- A. 排烟风机
- B. 排烟口
- C. 防火阀
- D. 排烟防火阀

正确答案：C

**参考解析：**根据《基础知识》第 85 页，结合题意，本题应选“防火阀”。

23. 【单项选择题】防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于（）h 的不燃性墙体，是建筑（）防火分区的主要防火分隔物，由不燃烧材料构成。

- A. 2.00; 水平
- B. 2.00; 竖向
- C. 3.00; 水平
- D. 3.00; 竖向

正确答案：C

**参考解析：**根据《基础知识》第 115 页，结合题意，本题应选“3.00; 水平”

24. 【单项选择题】乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于（）m，与明火或散发火花地点的防火间距不宜小于（）m。

- A. 50; 50
- B. 30; 30
- C. 30; 50
- D. 50; 30

正确答案：D

**参考解析：**根据《基础知识》第 121 页表 4-6-2 注 1，结合题意，本题应选“50; 30”。

25. 【单项选择题】我国电力系统供配电为正弦交流电，额定频率为（）Hz（称为工频）。

- A. 20
- B. 50
- C. 60
- D. 100

正确答案：B

**参考解析：**根据《基础知识》第 151 页，结合题意，本题应选“50”，其他项均可排除。

26. 【单项选择题】供配电系统是由发电机、升压变电站、高压输电线路、枢纽/区域降压变电站、（）、高压及低压配电线路和用电设备组成。

- A. 系统枢纽变电站
- B. 地区一次变电站
- C. 地区二次变电站
- D. 终端变(配)电站

正确答案：D

**参考解析：**根据《基础知识》第 168 页，结合题意，本题应选“终端变(配)电站”，其他项均可排除。

27. 【单项选择题】关于万用表的使用注意事项,错误的是( )。
- A. 测量直流电压、电流时,要注意电路的正、负极性,红表笔接正极,黑表笔接负极
  - B. 若显示屏显示溢出标记“1”,表明量程挡位选小了,应将量程转至数值较大的挡位上。若不能确认被测量参数的范围,量程挡的选择应遵循由小到大的原则
  - C. 不能在挡位拨盘指向“ $\Omega$ ”位置时,测量电压值或电流值
  - D. 使用万用表时,要注意插孔旁边注明的危险标记数据

正确答案: B

**参考解析:** 根据《基础知识》第 177 页,若不能确认被测量参数的范围,量程挡的选择应遵循“由大到小”的原则,以免损坏万用表。结合题意,答案是 B

28. 【单项选择题】过负载保护电器的动作特性应保证保护电器可靠动作的电流小于等于( )倍熔断器熔体额定电流
- A. 1.05
  - B. 1.15
  - C. 1.25
  - D. 1.45

正确答案: D

**参考解析:** 根据《基础知识》第 193 页,过负载保护电器可靠动作特性应同时满足以下两个条件: 1. 线路计算电流小于等于熔断器熔体额定电流,后者就小于等于导体允许持续流量。2. 保证保护电器可靠动作的电流小于等于 1.45 倍熔断器熔体额定电流。

29. 【单项选择题】聚光灯、碘钨灯等高温灯具与可燃物之间的安全距离不应小于( ) m。
- A. 0.1
  - B. 0.3
  - C. 0.5
  - D. 0.8

正确答案: C

**参考解析:** 根据《基础知识》第 201 页,结合题意,本题应选“0.5”,其他项均可排除。

30. 【单项选择题】( )防爆电气设备指采用 IEC76-3 火花试验装置,在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的设备。
- A. 隔爆型
  - B. 增安型
  - C. 本质安全型
  - D. 无火花型

正确答案：C

**参考解析：**根据《基础知识》第 205 页，结合题意，本题应选“本质安全型”，其他项均可排除。

31. 【单项选择题】设置两个及两个以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象，应采用（）

- A. 独立型报警系统
- B. 区域报警系统
- C. 集中报警系统
- D. 控制中心报警系统

正确答案：D

**参考解析：**根据《基础知识》第 217 页，结合题意，本题应选“控制中心报警系统”，其他项均可排除。

32. 【单项选择题】在自动喷水灭火系统的设置场所危险等级划分中，净空高度不超过 8m、物品高度不超过 3.5m 的超级市场的危险等级划分为（）。

- A. 轻危险级
- B. 中危险 I 级
- C. 中危险 II 级
- D. 严重危险级

正确答案：C

**参考解析：**根据《基础知识》第 222 页，结合题意，本题应选“中危险 II 级”，其他项均可排除。

33. 【单项选择题】火灾时，当触发同一报警区域内（）时，联动开启预作用阀组，使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统，并在闭式喷头开启后立即喷水。

- A. 两个及以上独立的火焰探测器或一个火焰探测器与一个手动报警按钮
- B. 两个及以上独立的火灾探测器或一个火灾探测器与一个手动报警按钮
- C. 两个及以上独立的感烟探测器或一个感烟探测器与一个手动报警按钮
- D. 两个及以上独立的感温探测器或一个感温探测器与一个手动报警按钮

正确答案：C

**参考解析：**根据《基础知识》第 226 页，结合题意，本题应选“两个及以上独立的感烟探测器或一个感烟探测器与一个手动报警按钮”，其他项均可排除。

34. 【单项选择题】雨淋系统主要由（）、雨淋阀启动装置、雨淋阀组、管道及供水设施等组成。

- A. 闭式喷头
- B. 开式喷头
- C. 玻璃球喷头
- D. 水幕喷头

正确答案：B

**参考解析：**根据《基础知识》第 228 页，结合题意，本题应选“开式喷头”，其他



项均可排除。

35. 【单项选择题】罐壁高度小于（）m 或容量不大于（）m<sup>3</sup> 的储罐,可采用移动式泡沫灭火系统。

- A. 5;200
- B. 5;500
- C. 7;200
- D. 7;500

正确答案: C

参考解析: 根据《基础知识》第 243 页, 本题应选 7;200

36. 【单项选择题】消防泵的串联在流量不变时可增加（）

- A. 扬程
- B. 轴功率
- C. 效率
- D. 转速

正确答案: A

参考解析: 根据《基础知识》第 265 页, 结合题意, 本题应选“扬程”, 其他项均可排除。

37. 【单项选择题】室内消火栓给水系统由消防水管网、消防水池、消防水泵、消防水箱、稳压设备、水泵接合器、室内消火栓设备、（）和系统附件等组成。

- A. 报警控制设备
- B. 消防电动装置
- C. 输入/输出模块
- D. 消防电气控制装置

正确答案: A

参考解析: 根据《基础知识》第 270 页, 结合题意, 本题应选“报警控制设备”, 其他项均可排除。

38. 【单项选择题】严重危险级 A 类火灾场所单具灭火器最小配置基准为（）

- A. 1A
- B. 2A
- C. 3A
- D. 4A

正确答案: C

参考解析: 根据《基础知识》第 284 页表 6-3-11, 结合题意, 本题应选“3A”, 其他项均可排除。

39. 【单项选择题】某些固体物质在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时就会发生（）。

- A. 燃烧

- B. 阴燃
- C. 自燃
- D. 轰燃

正确答案：B

**参考解析：**基础知识 52 页，某些固体物质在空气不流通、加热温度较低或含水量较高时就会发生阴燃。

40. 【单项选择题】用水冷却灭火，其原理就是将着火物质的温度降低到（）以下。（A）燃点（B）闪点（C）自燃点（D）0℃

- A
- B
- C
- D

正确答案：A

**参考解析：**用水冷却灭火，其原理就是将着火物质的温度降低到燃点以下。

41. 【单项选择题】CPU 的性能主要取决于它在每个时钟周期内处理数据的能力和时钟频率。位数越（），处理能力越（）；频率越高，处理速度越（）。

- A. 少、强、快
- B. 少、强、慢
- C. 多、强、快
- D. 多、强、慢

正确答案：C

**参考解析：**CPU 的性能主要取决于它在每个时钟周期内处理数据的能力和时钟频率。位数越多，处理能力越强；频率越高，处理速度越快。

42. 【单项选择题】在检查、测试防排烟系统中，送风口风速不宜大于\_\_\_\_m/s。

- A. 6
- B. 7
- C. 10
- D. 12

正确答案：B

**参考解析：**在检查、测试防排烟系统中，送风口风速不宜大于 7m/s。

43. 【单项选择题】稳压泵的控制应符合设计要求，并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施；稳压泵在 1h 内的启停次数应符合设计要求，并不宜大于\_\_\_\_次。

- A. 8
- B. 10
- C. 15
- D. 20

正确答案：C

**参考解析：**稳压泵的控制应符合设计要求，并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施；稳压泵在 1h 内的启停次数应符合设计要求，并不宜大于 15 次。

44. 【单项选择题】消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定，当消防水池有效容积大于 2000m<sup>3</sup> 时，补水时间不应大于\_\_\_\_h。

- A. 24
- B. 48
- C. 72
- D. 96

正确答案：D

**参考解析：**消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定，当消防水池有效容积大于 2000m<sup>3</sup> 时，补水时间不应大于 96h。

45. 【单项选择题】防火门的安装质量要求中，门扇与下框或地面的活动间隙不应大于\_\_\_\_mm。

- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 12

正确答案：C

**参考解析：**防火门的安装质量要求中，门扇与下框或地面的活动间隙不应大于 9mm。

46. 【单项选择题】消防电梯设置在前室宜靠外墙设置，并应在首层直通室外或经过程度不大于\_\_\_\_m 的通道通向室外。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

正确答案：C

**参考解析：**消防电梯设置在前室宜靠外墙设置，并应在首层直通室外或经过程度不大于 30m 的通道通向室外。

47. 【单项选择题】湿式系统和干式系统洒水喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度\_\_\_\_℃。

- A. 20
- B. 25
- C. 30
- D. 35

正确答案：C

**参考解析：**湿式系统和干式系统洒水喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度

30℃。

48. 【单项选择题】关于火灾自动报警系统维修,下列说法中错误的是( )

- A. 更换前需记录故障点的设备编码,查明故障原因,有针对性地进行维修
- B. 所更换的产品在规格、型号、功能上应满足原设计要求
- C. 设备更换后需进行测试,验证其功能是否满足设计要求
- D. 总线设备地址更换后,应在总线控制盘上对其重新进行注册

正确答案: D

**参考解析:** 根据中级教材 205 页,总线设备地址更换后,应在火灾报警控制器上对其重新进行注册

49. 【单项选择题】水压试验压力应按灭火器铭牌标志上规定的水压试验压力值进行,保压( ) min

- A. 1
- B. 2
- C. 5
- D. 10

正确答案: A

**参考解析:** 根据中级教材 259 页,水压试验压力应按灭火器铭牌标志上规定的水压试验压力值进行,保压 1min

50. 【单项选择题】测试末端试水装置的试验功能如遇异常情况,应( ) 停车

- A. 紧急
- B. 等待 1min
- C. 等待 3min
- D. 等待 5min

正确答案: A

**参考解析:** 测试末端试水装置的试验功能如遇异常情况,应紧急停车

51. 【单项选择题】连锁控制下,通过模拟喷头动作,使报警阀在( )作用下开启,压力水流入报警管路,压力开关动作后直接启动消防水泵。

- A. 温差
- B. 压差
- C. 流速不同
- D. 手动控制

正确答案: B

**参考解析:** 根据中级教材 320 页,连锁控制下,通过模拟喷头动作,使报警阀在压差作用下开启,压力水流入报警管路,压力开关动作后直接启动消防水泵。

52. 【单项选择题】消防设备末端配电装置双电源自动转换开关在手动位置时,可以用( ) 手动操作常用/备用电源开关转换。

- A. 按钮
- B. 手柄

- C. 钥匙
- D. 拉环

正确答案：B

**参考解析：**根据中级教材 326 页，消防设备末端配电装置双电源自动转换开关在手动位置时，可以用手柄手动操作常用/备用电源开关转换。

53. 【单项选择题】设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置（）
- A. 消防电话分机
  - B. 消防电话总机
  - C. 电话消防通信系统
  - D. 电话插孔

正确答案：D

**参考解析：**根据中级教材 334 页，设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处宜设置消防电话插孔。

54. 【单项选择题】当火灾报警控制器发出火灾报警输出信号，应急照明控制器应发出（）
- A. 系统自动应急启动信号
  - B. 系统手动应急启动信号
  - C. 系统自动应急关闭信号
  - D. 系统手动应急关闭信号

正确答案：A

**参考解析：**根据中级教材 351 页，当火灾报警控制器发出火灾报警输出信号，应急照明控制器应发出系统自动应急启动信号。

55. 【单项选择题】（）是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。
- A. 光度器
  - B. 光源探测器
  - C. 照度计
  - D. 激光测距仪

正确答案：C

**参考解析：**根据中级教材 351 页，照度计是一种专门测量光度、亮度的仪器仪表。

56. 【单项选择题】当确认火灾后，消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于（）。
- A. 首层或电梯转换层
  - B. 顶层
  - C. 任意一层
  - D. 不动

正确答案：A

**参考解析：**当确认火灾后，消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯

停于首层或电梯转换层。

57. 【单项选择题】没有报脏功能的线型感烟探测器,应按产品说明书的要求进行清洁保养;产品说明书没有明确要求的,应每()年清洁或标定一次

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

正确答案: B

**参考解析:** 根据中级技能教材 171 页,具有报脏功能的探测器在报脏时应该及时清洁保养。没有报脏功能的探测器,应按产品说明书的要求进行清洁保养;产品说明书没有明确要求的,应每 2 年清洁或标定一次

58. 【单项选择题】多线控制盘按下地下室发电机房排烟机的启动操作按钮,如果()指示灯处于()状态,表示多线控制盘手动控制单元已发出启动指令,等待反馈。

- A. 反馈、熄灭
- B. 启动、熄灭
- C. 反馈、闪烁
- D. 启动、闪烁

正确答案: D

**参考解析:** 多线控制盘按下地下室发电机房排烟机的启动操作按钮,如果启动指示灯处于闪烁状态,表示多线控制盘手动控制单元已发出启动指令,等待反馈。

59. 【单项选择题】消防控制室多线控制操作按钮启动水泵时,()

- A. 消防泵组电气控制柜开处手动位
- B. 消防泵组电气控制柜开关处于自动位
- C. 消防水泵为手动启停
- D. 水泵不可由报警组压力开关启动

正确答案: B

**参考解析:** 防控制室多线控制操作按钮启动水泵时,消防泵组电气控制柜开关处于自动位

60. 【单项选择题】为了提高消防联动控制系统的工作可靠性,在对每个受控消防设备设置自动控制方式的同时,还设置了()

- A. 监控控制方式
- B. 手动控制方式
- C. 机动控制方式
- D. 智能控制方式

正确答案: B

**参考解析:** 根据中级教材 071 页,为了提高消防联动控制系统的工作可靠性,在

对每个受控消防设备设置自动控制方式的同时,还设置了手动控制方式

61. 【单项选择题】多线控制盘的手动启动只需确保多线控制盘的电源打开,手动工作模式处于( )

- A. “允许”状态
- B. “禁止”状态
- C. “启动”状态
- D. “反馈”状态

正确答案: A

**参考解析:** 根据中级教材 078 页,多线控制盘的手动启动只需确保多线控制盘的电源打开,手动工作模式处于允许状态。

62. 【单项选择题】公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道,宜选择( )

- A. 线型定温火灾探测器
- B. 线型光纤感温火灾探测器
- C. 线型缆式感温火灾探测器
- D. 线型光束感烟火灾探测器

正确答案: B

**参考解析:** 根据中级教材 083 页,公路隧道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道,宜选择线型光纤感温火灾探测器。

63. 【单项选择题】消防电话总机与消防电话分机接通后,声、光呼叫指示信号( )

- A. 持续 5s 后消除
- B. 自动消除
- C. 手动消除
- D. 通话结束后消除

正确答案: B

**参考解析:** 根据中级教材 112 页,消防电话总机与消防电话分机接通后,声、光呼叫指示信号自动清除。

64. 【单项选择题】( )不能应用温控释放装置,无法采用防护冷却系统和水雾保护,目前已基本淘汰。

- A. 水平式防火卷帘
- B. 无机纤维复合防火卷帘
- C. 双帘面防火卷帘
- D. 水雾式钢质特级防火卷帘

正确答案: A

**参考解析:** 根据中级教材 131 页,水平式防火卷帘不能应用温控释放装置,无法采用防护冷却系统和水雾保护,目前已基本淘汰

65. 【单项选择题】系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制功能的应急照

明控制器应设置在（）

- A. 电气竖井
- B. 消防控制室内
- C. 配电间
- D. 消防通道

正确答案：B

**参考解析：**根据中级教材 153 页，系统设置多台应急照明控制器时，起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控制室内。

66. 【单项选择题】清洁完毕后，应将线型光束感烟探测器响应阈值标定到（）

- A. 探测器出厂设置的阈值
- B. 稍低于平常阈值
- C. 稍高于平常阈值
- D. 阈值中位数

正确答案：A

**参考解析：**清洁完毕后，应将线型光束感烟探测器响应阈值标定到探测器出厂设置的阈值

67. 【单项选择题】对可恢复的线型感温火灾探测器，可采用（）的办法检查其能否发出火灾报警信号

- A. 专用检测仪器或模拟火灾
- B. 点火
- C. 制造火灾场景
- D. 人工生火

正确答案：A

**参考解析：**根据中级教材 171 页，对可恢复的线型感温火灾探测器，可采用专用检测仪器或模拟火灾的办法检查其能否发出火灾报警信号

68. 【单项选择题】发现阀门有漏水、锈蚀等情形后，处理方法错误的是（）

- A. 更换阀门密封垫
- B. 修理或者更换阀门
- C. 对锈蚀部位进行除锈处理
- D. 所有部位涂上润滑油

正确答案：D

**参考解析：**根据中级教材 175 页，所有部位涂上润滑油不正确。

69. 【单项选择题】消防设备末端配电装置的保养过程中，如触点接触不良可（）

- A. 给触点涂润滑油
- B. 给触点涂锌
- C. 稍微修锉触点表面
- D. 更换触点



正确答案：C

**参考解析：**根据中级教材 185 页，触点接触不良，可稍微修锉触点表面。

70. 【单项选择题】在消防控制室图形显示装置(CRT)中，日志记录显示中查询不到的是( )。

- A. 用户名称
- B. 控制器地址
- C. 信息参数
- D. 信息内容

正确答案：C

**参考解析：**在消防控制室图形显示装置(CRT)中，日志记录显示中查询不到的是信息参数。

71. 【单项选择题】线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定：( )

- A. 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3m~0.7m
- B. 探测器的光束轴线距地高度不宜超过 18m
- C. 探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 200m
- D. 相邻两组探测器的水平距离不应大于 14m

正确答案：D

**参考解析：**探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3m~1.0m 探测器的光束轴线距地高度不宜超过 20m 探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过 100m

72. 【单项选择题】火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为( )。

- A. 1.0m~1.5m
- B. 1.0m~1.3m
- C. 1.3m~1.5m
- D. 1.5m~1.8m

正确答案：C

**参考解析：**火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m。

73. 【单项选择题】( )在准工作状态时配水管道内充满有压气体。

- A. 湿式系统
- B. 干式系统
- C. 雨淋系统
- D. 预作用系统

正确答案：B

**参考解析：**干式系统在准工作状态时配水管道内充满有压气体。

74. 【单项选择题】消防应急广播分配盘可以外接( )个扩展键盘，用以增大控制区域数量。

- A. 1

- B. 2
- C. 3
- D. 4

正确答案：B

**参考解析：**消防应急广播分配盘可以外接 2 个扩展键盘，用以增大控制区域数量。

75. 【单项选择题】集中控制型消防应急照明系统的联动应由( ) 联动应急照明控制器实现。

- A. 消防联动控制器
- B. 动力照明系统
- C. 普通照明系统
- D. 集中照明系统

正确答案：A

**参考解析：**集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现。

76. 【单项选择题】消防应急灯具按用途分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、( )。

- A. 持续型消防应急灯具
- B. 非持续型消防应急灯具
- C. 消防应急照明标志复合灯具
- D. 子母型消防应急灯具

正确答案：C

**参考解析：**消防应急灯具按用途分为消防应急标志灯具、消防应急照明灯具、消防应急照明标志复合灯具。

77. 【单项选择题】对电气元器件的清洁应使用( )。

- A. 湿抹布
- B. 吸尘器
- C. 酒精喷雾
- D. 冲水装置

正确答案：B

**参考解析：**对电气元器件的清洁应使用吸尘器。

78. 【单项选择题】在环境噪声大于 60dB 的场所设置扬声器，在其播放范围内最远点播放声压级应高于背景噪声( ) dB。

- A. 10
- B. 30
- C. 15
- D. 20

正确答案：C

**参考解析：** 在环境噪声大于 60dB 的场所设置扬声器，在其播放范围内最远点播放声压级应高于背景噪声 15dB。

79. 【单项选择题】对于采用（）消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点出的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增（稳）压设施，并采取配套设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。

- A. 高压
- B. 临时高压
- C. 低压
- D. 常压

正确答案：B

**参考解析：** 根据中级教材 099 页，对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑，当高位消防水箱的设置不能满足系统最不利点出的静压要求时，应在建筑消防给水系统中设置增（稳）压设施，并采取配套设置气压罐等防止稳压泵频繁启停的技术措施。

80. 【单项选择题】对于消防电梯，为方便火灾时消防人员接近和快速使用，其迫降要求是使电梯返回到指定层（一般为首层）并保持（）的状态。

- A. 开门停用
- B. 开门待用
- C. 关门停用
- D. 关门待用

正确答案：B

**参考解析：** 根据中级教材 158 页，对于消防电梯，为方便火灾时消防人员接近和快速使用，其迫降要求是使电梯返回到指定层（一般为首层）并保持“开门待用”的状态。

81. 【单项选择题】严重危险级 II 级的场所适合安装（）

- A. 湿式系统
- B. 干式系统
- C. 雨淋系统
- D. 水幕系统

正确答案：C

**参考解析：** 严重危险级 II 级的场所适合安装雨淋系统

82. 【单项选择题】（）是指由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构。

- A. 砌体结构
- B. 框架结构
- C. 剪力墙结构
- D. 特种结构

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957056043165006036>