



中华人民共和国国家标准

GB/T 7000.213—2023

代替 GB 7000.213—2008

灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具

Luminaires—Part 2-13:Particular requirements—
Ground recessed luminaires

(IEC 60598-2-13:2016, MOD)

2023-12-28 发布

2024-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 一般试验要求	1
5 分类	1
6 标记	1
7 结构	2
8 爬电距离和电气间隙	5
9 接地规定	5
10 接线端子.....	5
11 外部和内部接线.....	5
12 防触电保护.....	5
13 耐久性试验和热试验.....	6
14 防尘、防固体异物和防水	6
15 绝缘电阻和电气强度.....	6
16 耐热、耐火和耐电痕	6
附录 A（资料性） 良好安装的指南	7
参考文献.....	8

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB(T)7000 的第 2-13 部分。GB(T)7000 已经发布了以下部分：

- 灯具 第 1 部分：一般要求与试验(GB/T 7000.1—2023)；
- 灯具 第 2-1 部分：特殊要求 固定式通用灯具(GB/T 7000.201—2023)；
- 灯具 第 2-2 部分：特殊要求 嵌入式灯具(GB/T 7000.202—2023)；
- 灯具 第 2-3 部分：特殊要求 道路与街路照明灯具(GB 7000.203—2013)；
- 灯具 第 2-4 部分：特殊要求 可移式通用灯具(GB/T 7000.204—2023)；
- 灯具 第 2-5 部分：特殊要求 投光灯具(GB/T 7000.205—2023)；
- 灯具 第 2-6 部分：特殊要求 带内装式钨丝灯变压器或转换器的灯具(GB 7000.6—2008)；
- 灯具 第 2-8 部分：特殊要求 手提灯(GB/T 7000.208—2023)；
- 照相和电影用灯具(非专业用)安全要求(GB 7000.19—2005)；
- 灯具 第 2-10 部分：特殊要求 儿童用可移式灯具(GB 7000.4—2007)；
- 灯具 第 2-11 部分：特殊要求 水族箱灯具(GB/T 7000.211—2023)；
- 灯具 第 2-12 部分：特殊要求 电源插座安装的夜灯(GB/T 7000.212—2023)；
- 灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具(GB/T 7000.213—2023)；
- 灯具 第 2-14 部分：特殊要求 使用冷阴极管形放电灯(霓虹灯)和类似设备的灯具(GB 7000.214—2015)；
- 灯具 第 2-17 部分：特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具(GB/T 7000.217—2023)；
- 灯具 第 2-18 部分：特殊要求 游泳池和类似场所用灯具(GB/T 7000.218—2023)；
- 灯具 第 2-20 部分：特殊要求 灯串(GB/T 7000.220—2023)；
- 灯具 第 2-21 部分：特殊要求 灯带(GB/T 7000.221—2023)；
- 灯具 第 2-22 部分：特殊要求 应急照明灯具(GB/T 7000.222—2023)；
- 灯具 第 2-23 部分：特殊要求 特低电压(ELV)光源用特低电压照明系统(GB/T 7000.223—2023)；
- 灯具 第 2-24 部分：特殊要求 限制表面温度灯具(GB/T 7000.224—2023)；
- 灯具 第 2-25 部分：特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具(GB 7000.225—2008)。

本文件代替 GB 7000.213—2008《灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具》，与 GB 7000.213—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了冲锤的材质要求(见 6.1,2008 年版的 6.1)；
- b) 增加了抗扭矩和剪力负荷的合格性检验(见 6.2)。

本文件修改采用 IEC 60598-2-13:2016《灯具 第 2-13 部分：特殊要求 地面嵌入式灯具》。

本文件与 IEC 60598-2-13:2016 相比做了下述结构调整：

- 第 2 章对应 IEC 60598-2-13:2016 的 1.1；
- 第 4 章对应 IEC 60598-2-13:2016 的第 2 章。

本文件与 IEC 60598-2-13:2016 的技术差异及其原因如下：

- 更改了第 1 章范围，以符合我国标准编写要求；

GB/T 7000.213—2023

——用规范性引用的 GB/T 7000.1 替换了 IEC 60598-1,以便于产品标准的阅读和应用。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国照明电器标准化技术委员会(SAC/TC 224)归口。

本文件起草单位:上海市质量监督检验技术研究院、浙江阳光照明电器集团股份有限公司、惠州雷士光电科技有限公司、广东省中山市质量计量监督检测所、浦江三思光电技术有限公司、上海时代之光照明电器检测有限公司。

本文件主要起草人:姜丽丽、郑东、昂正锋、黄骏、缪路平、施晓红。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——2008年首次发布为 GB 7000.213—2008;

——本次为第一次修订,标准编号调整为 GB/T 7000.213—2023。

引 言

GB(T) 7000《灯具》拟由以下部分构成。

- 第 1 部分:一般要求与试验。目的在于规定使用电光源、电源电压不超过 1 000 V 的灯具的一般要求。
- 第 2-1 部分:特殊要求 固定式通用灯具。目的在于规定电源电压不超过 1 000 V 的以电光源为光源的固定式通用灯具的要求。
- 第 2-2 部分:特殊要求 嵌入式灯具。目的在于规定电源电压不超过 1 000 V、以电光源为光源的嵌入式灯具的要求。
- 第 2-3 部分:特殊要求 道路与街路照明灯具。目的在于规定使用电光源的电源电压不超过 1 000 V 的道路、街路照明和其他室外公共场所照明的灯具的要求,以及隧道照明和在正常地面以上总高度最低为 2.5 m 的柱式合成灯具的要求。
- 第 2-4 部分:特殊要求 可移式通用灯具。目的在于规定除手提灯以外,用于室内和/或室外(例如庭院用)电源电压不超过 250 V、以电光源为光源的可移式通用灯具的要求。
- 第 2-5 部分:特殊要求 投光灯具。目的在于规定使用电光源、电源电压不超过 1 000 V 的投光灯具的要求。
- 第 2-8 部分:特殊要求 手提灯。目的在于规定使用电源电压不超过 250 V 的电光源的手提灯和类似的可移式灯具的要求。
- 第 2-10 部分:特殊要求 儿童用可移式灯具。目的在于规定儿童用可移式灯具的安全要求其使用的电源电压不超过 250 V 的钨丝灯或单端荧光灯。
- 第 2-11 部分:特殊要求 水族箱灯具。目的在于规定电源电压不超过 1 000 V 的使用电光源的家用水族箱灯具的特殊要求。
- 第 2-12 部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯。目的在于规定使用电光源、电源电压不超过交流 250 V 50/60 Hz 的电源插座安装的夜灯的要求。
- 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具。目的在于规定使用电光源、电源电压不超过 1 000 V 的地面嵌入式灯具的要求。
- 第 2-14 部分:特殊要求 使用冷阴极管形放电灯(霓虹灯)和类似设备的灯具。目的在于规定使用电源电压不超过 1 000 V、在大于 1 000 V 但不超过 10 000 V 的空载额定输出电压下工作、使用冷阴极管形放电灯和类似设备的灯具的要求。
- 第 2-17 部分:特殊要求 舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具。目的在于规定使用电光源、电源电压不超过 1 000 V,在室外和室内使用的舞台灯光、电视、电影及摄影场所用灯具(包括聚光和泛光投射)的要求。
- 第 2-18 部分:特殊要求 游泳池和类似场所用灯具。目的在于规定在水中使用或与水接触的固定式灯具的安全要求。
- 第 2-20 部分:特殊要求 灯串。目的在于规定电源电压不超过 250 V,用于室内或室外的,装有串联、并联或串/并联组合连接光源的灯串的安全要求。
- 第 2-21 部分:特殊要求 灯带。目的在于规定电源电压不超过 250 V、用于室内或室外的、装有不可替换的串联或并联以及串并联光源组合的灯带(密封灯串)的安全要求。
- 第 2-22 部分:特殊要求 应急照明灯具。目的在于规定应急电源电压不超过 1 000 V,使用电光源的应急照明灯具的要求。

- 第 2-23 部分:特殊要求 特低电压(ELV)光源用特低电压照明系统。目的在于规定电源电压不超过 1 000 V,在普通室内使用的特低电压(ELV)光源用特低电压照明系统的要求。
- 第 2-24 部分:特殊要求 限制表面温度灯具。目的在于规定使用电光源的电源电压不超过 1 000 V的用在因热效应、材料燃烧或劣化的风险而需要限制灯具外表面温度的场所的灯具要求。
- 第 2-25 部分:特殊要求 医院和康复大楼诊所用灯具。目的在于规定以钨丝灯、荧光灯和其他气体放电灯为光源,电源电压不超过 1 000 V 的,在诊所内进行内科治疗、检查以及在医院和康复大楼内进行医疗护理用的灯具的安全要求。

本文件在引用 GB/T 7000.1 的任一条款时规定了该条款的适用范围和各项试验的试验顺序,并规定了必要的补充要求。

灯具 第 2-13 部分:特殊要求 地面嵌入式灯具

1 范围

本文件规定了使用电光源、电源电压不超过 1 000 V 的地面嵌入式灯具的要求。

本文件适用于在室内或室外(如庭院、院子、车道、停车场、自行车道、人行道、行人徒步区域、游泳池安全特低电压区域以外的区域、托儿所和类似场所)使用的地面嵌入式灯具。

本文件不适用于安装在机动车道和由 IEC TS 61827 规定的机场跑道上的地面嵌入式灯具。

2 规范性引用文件

应用第 1 部分¹⁾第 0 章的规范性引用文件。

GB/T 7000.1 灯具 第 1 部分:一般要求与试验(GB/T 7000.1—2023, IEC 60598-1:2020, MOD)

3 术语和定义

第 1 部分界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地面嵌入式灯具 **ground recessed luminaire**

电源连接和电气部件在地面以下,适宜于安装到地面内的灯具。

3.2

额定最高表面温度 **rated maximum surface temperature**

T

在第 13 章规定的正常工作条件下,可触及外表面的最高温度。

4 一般试验要求

应用第 1 部分第 0 章的规定。

5 分类

灯具应用第 1 部分第 2 章的规定分类。

6 标记

应用第 1 部分第 3 章及下述 6.1~6.3 的规定。

6.1 根据 7.1(制造商的说明书内),单位为牛顿(N)的额定负荷。

6.2 单位为摄氏度(°C)的额定最高表面温度 T , T 标记应按第 1 部分表 3.1 第 2 列在灯具上给出,

1) 本文件中提及的“第 1 部分”指 GB/T 7000.1。